



SF4.1
EO4.1
SF4.2
EO4.2
SF4.3
EO4.3
SF4.4
2500m3/h
SF4.5
2500m3/h
SF4.6
3000m3/h
Ochranné pásmo nasávání CHUC
Ochranné pásmo nasávání CHUC
Ochranné pásmo nasávání CHUC
700
400
700
400
700
400
500
200
400
200
400
200
400
200
400
160
300
200
ø100
ø100
ø100
ø250
ø250
ø225
ø160
ø200

LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - SÁNÍ
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - VÝFUK
- VÝUSTKA - ODVODNÍ
- VÝUSTKA - PŘÍVODNÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ
- ŠIKMÝ NÁSTAVEC - VÝFUK
- ŠIKMÝ NÁSTAVEC - SÁNÍ
- VENTILÁTOR
- FILTR
- KLAPKA
- PRUŽNÁ VLOŽKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- REGULÁTOR PRŮTOKU
- TLUMIČ HLUKU
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR

LEGENDA IZOLACÍ

- TEPELNÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM
- POŽÁRNÍ IZOLACE 30 min
- POŽÁRNÍ IZOLACE 45 min
- POŽÁRNÍ IZOLACE 45 min S OPLECHOVÁNÍM

- OZNAČENÍ PRO PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
- OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- OZNAČENÍ PRO PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU

POZNÁMKY

PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ DLE KOO VÝKRESU

BARVA KONCOVÝCH A VIDITELNÝCH PRVK Ů DLE POŽADAVKU ARCH.

Revize	Popis revize	Datum

severka

± 0,000 = 224,62 m.n.m (BPV)

stavba
BD Na Mariánské cestě - 2. etapa

stupeň
Dokumentace pro provádění stavby

zpracovatel
TZB design s.r.o.
Nad Šutkou 1811/12
182 00 Praha 8
+420 732 584 618
mysicka@tzb-design.cz
www.tzb-design.cz

zodpovědný projektant
Ing. Jiří Kejmar

vypracoval
Ing. Martin Kejmar

stavební objekt
SO03 - Bytový dům D2 a C2

část
D.1.2 - Technika prostředí staveb

profesní díl / členění části
03 - Vzduchotechnika

investor
DOMOPLAN a.s.
Trnitá 543/16, Brno, 602 00

generální projektant
BK engineering project s.r.o.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
info@bkproject.cz

hlavní inženýr projektu
Ing. Libor Doležal

datum	číslo paré
10/2025	
x A4	
42	
měřítko	
1:50	

	zakázka	stupeň	s.objekt	část	členění	č. výkresu	revize
Půdorys střechy	**365**	**50**	**SO03**	**D.1.2**	**03**	**005**	