

BERITA ACARA PELAKSANAAN SURVEY
KOLOKASI POI PEKANBARU

Nomor : 013/BBT-JKT/BA-SRV/II/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|------|------------|-------------------------------------|
| I. | Nama / NIK | : JONI HARDI / 631820 |
| | Jabatan | : MANAGER ARNET RIDAR |
| | Divisi | : TELKOM REGIONAL I SUMATERA |
| | Perusahaan | : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk |
| II. | Nama / NIK | : JASMEN / 640589 |
| | Jabatan | : AM RWS TREG I |
| | Divisi | : TELKOM REGIONAL I SUMATERA |
| | Perusahaan | : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk |
| III. | Nama / NIK | : MA'SHUM ABDUL JABBAR / 9416026 |
| | Jabatan | : OFFICER TECHNIC |
| | Divisi | : OPERASIONAL |
| | Perusahaan | : PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI |

Berdasarkan :

1. Surat Direktur Utama PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT) Nomor 005/BBT-JKT/SRV/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 Perihal Permohonan Survey Kolokasi POI Pekanbaru, Medan & Palembang.

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan *survey* bersama antara TELKOM – BBT untuk keperluan kolokasi perangkat dalam rangka pembukaan POI PT. Batam Bintan Telekomunikasi di STO Telkom Pekanbaru Centrum pada tanggal 20 Februari 2017 dengan hasil seperti terlampir.

Berdasarkan hasil survey maka TELKOM akan mengalokasikan kebutuhan BBT dan dapat digunakan sebagai dasar pemesanan kapasitas layanan kepada DIVISI WHOLESAL SERVICE TELKOM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Pekanbaru, 20 Februari 2017

PT. Batam Bintan Telekomunikasi



MA'SHUM ABDUL JABBAR
NIK. 9416026

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk



JONI HARDI
NIK. 631820



JASMEN
NIK. 640589

Lampiran BA Survey

Tanggal Survey : 20 Februari 2017
 Nama POI : STO PBRC (PEKANBARU CENTRUM)
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 199, Sumahilang, Pekanbaru, Riau
 Koordinat : Latitude = 0.524792 Longitude = 101.448072
 PIC Waspang : Bpk. JASMEN / HP. 085106470399

NO	ITEM	HASIL
1	Nama Ruangan	Ruang Transmisi Lantai 1
2	Space Rack	Ada
	a. Label Rack Ukuran	Label "Proposed PT. BBT 20-02-2017" P : ± 60 cm x L : ± 60 cm
	b. Batas di samping kanan	
	c. Batas di samping kiri	
	d. Batas di depan	
	e. Batas di belakang	Dinding Ruangan
	f. Catatan	
	g. Paket Sewa Rack	-
3	Power & Grounding	Ada
	a. Besar arus	10 Ampere (no break)
	b. Besar tegangan	220 Volt AC
	c. Panjang Kabel Power Rack – Rectifier No Break Telkom	± 35 meter Ukuran 3x2.5 mm
	d. Panjang Kabel Ground Rack – Ground Bar	± 25 meter Ukuran 25 mm
	e. PIC Catu Daya	Bpk. Firman / HP. 085100070076
	f. Catatan	
4	E1	Ada
	a. Point Code E1 Domestik Jumlah E1 Domestik	BBT Pekanbaru 12481 – PB1G 14387 1 E1
	b. Point Code E1 SLI Jumlah E1 SLI	BBT Pekanbaru 12481 – PB1G 14387 1 E1
	c. Kebutuhan DDF	2 Buah (Di ruangan Sentral dan Rack BBT)
	d. PIC E1	Bpk. Eko Dian Purwo / HP. 082387440888
	e. Catatan	± 50 meter x 2
5	Metro E	Ada
	a. Jenis Penarikan Kabel Metro E	V GPON Ethernet
	b. Bandwidth	2 Mbps
	c. PIC Metro E	
	d. Catatan	Metro E Perangkat BBT di STO Telkom PBRC Ruang Transmisi ke POP BBT di Nusantara Data Center Jl. Gajah Mada No. 32 Simpang Darussalam, Medan
6	Dokumentasi	Pengambilan gambar dengan kamera HP

Y.F.H

Dokumentasi Survey STO Pekanbaru Centrum

