BERITA ACARA PELAKSANAAN SURVEY KOLOKASI POI MEDAN

Nomor: 012/BBT-JKT/BA-SRV/II/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (16-02-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama / NIK

: BABAN SUKMANA / 641639

Jabatan

: MANAGER SUPPORT

Divisi

: TELKOM REGIONAL I SUMATERA

Perusahaan

: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

II. Nama / NIK

: EDI SUTRISNO/ 650412

Jabatan

: OFF I ASSURANCE

Divisi

: TELKOM REGIONAL I SUMATERA

Perusahaan

: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

Nama / NIK

: MA'SHUM ABDUL JABBAR / 9416026

Jabatan

: OFFICER TECHNIC

Divisi

: OPERASIONAL

Perusahaan

: PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan:

III.

 Surat Direktur Utama PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT) Nomor 005/BBT-JKT/SRV/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 Perihal Permohonan Survey Kolokasi POI Pekanbaru, Medan & Palembang.

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan *survey* bersama antara TELKOM — BBT untuk keperluan kolokasi perangkat dalam rangka pembukaan POI PT. Batam Bintan Telekomunikasi di STO Telkom Medan Centrum pada tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil seperti terlampir.

Berdasarkan hasil survey maka TELKOM akan mengalokasikan kebutuhan BBT dan dapat digunakan sebagai dasar pemesanan kapasitas layanan kepada DIVISI WHOLESALE SERVICE TELKOM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Medan, 16 Februari 2017

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

MA'SHUM ABDUL JABBAR

NIK. 9416026

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

BABAN SUKMANA NIK. 641639

1/10)

EDI SUTRISNO NIK. 650412

Lampiran BA Survey

Tanggal Survey

: 16 Februari 2017

Nama POI

: STO Medan Centrum

Alamat

: Jl. Balai Kota No.1, Medan

Koordinat

: Latitude = 3.592615

Longitude = 98.677201

NO		ITEM	HASIL	
1	Nar	na Ruangan	Medan Collocation Center / Rg. Kolokasi RWS	
2	Rack		Sewa	
	a.	Label <i>Rack</i> Jenis	Label "Proposed PT. BBT 16-02-2017" Full Rack 19" 42U	
		Dimensi Rack Nomor Rack	P: ±60 cm & L: ±110 cm A3	
	b.	Batas di samping kanan	Rack A4 (SME)	
	c.	Batas di samping kiri	Rack 2 (kosong)	
	d.	Batas di depan	Dinding Ruangan	
	e.	Batas di belakang	Dinding Ruangan	
	f.	Catatan	Rack sudah terinstalasi catu daya dan grounding, namun catu daya belum diaktivasi.	
	g.	Paket Sewa Rack		
3	Power & Grounding		Include Rack	
	a.	Besar arus	10 Ampere (no break)	
	b.	Besar tegangan	220 Volt AC	
	c.	Jumlah Socket PDU	6 holes	
	d.	Catatan		
4	E1		Ada	
	a.	Point Code E1 Domestik Jumlah E1 Domestik	BBT Medan 12480 – MD1G 12298 1 E1	
	b.	Point Code E1 SLI Jumlah E1 SLI	BBT Medan 12480 – MD1G 12298 1 E1	
	c.	Kebutuhan DDF	1 Buah	
	d.	PIC E1	Bpk. Nanang Rosadi / HP. 081396920764	
	e.	Catatan		
5	Metro E		Ada	
1000	a.	Jenis Penarikan Kabel Metro E	V GPON Ethernet	
	b.	Bandwidth	2 Mbps	
	c.	PIC Metro E		
	d.	Catatan	Metro E Perangkat BBT di STO Medan Collocation Center ke POP BBT di Nusantara Data Center Jl. Gajah Mada No. 32 Simpang Darussalam, Medan	
6	Do	Dokumentasi Pengambilan gambar dengan kamera HP		

gof 7

Dokumentasi Survey STO Medan Centrum













