

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SURVEY ULANG
KOLOKASI POI SURABAYA**

Nomor : 031/BBT-JKT/BA-ITL/V/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (26-04-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| I. Nama / NIK | : YULMAN / 632340 |
| Jabatan | : SENIOR SENIOR ACCOUNT MANAGER RWS V |
| Divisi | : TELKOM REGIONAL V JATIM |
| Perusahaan | : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk |
| II. Nama / NIK | : MA'SHUM ABDUL JABBAR / 9416026 |
| Jabatan | : OFFICER TECHNIC |
| Divisi | : OPERASIONAL |
| Perusahaan | : PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI |

Berdasarkan :

1. Surat Direktur Utama PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT) Nomor 004/BBT-JKT/SRV/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 Perihal Permohonan Survey Kolokasi POI Surabaya dan Denpasar.
2. Nota Dinas OSM REGIONAL WHOLESALE SERVICE REGIONAL V Nomor : C.Tel. 41/YN 000/DR5-11200000/2017 Tanggal 8 Februari 2017 s/d 9 Februari 2017 Perihal Permohonan Ijin Masuk STO Kebalen Surabaya.

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan survey ulang bersama antara TELKOM – BBT untuk keperluan kolokasi perangkat dalam rangka pembukaan POI PT. Batam Bintang Telekomunikasi di STO Telkom Kebalen pada tanggal 26 April 2017 dengan hasil seperti terlampir.

Berdasarkan hasil survey maka TELKOM akan mengalokasikan kebutuhan BBT dan dapat digunakan sebagai dasar pemesanan kapasitas layanan kepada DIVISI WHOLESALE SERVICE TELKOM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.


Surabaya, 26 April 2017

PT. Batam Bintang Telekomunikasi



**MA'SHUM ABDUL JABBAR
NIK. 9416026**

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk



**YULMAN
NIK. 632340**

Lampiran BA Survey

Tanggal Survey : 26 April 2017
 Nama POI : STO Kebalen
 Alamat : JL. Kebalen Timur No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175
 Koordinat : Longitude = 112.7329915 Latitude = -7.2318888

NO	ITEM	HASIL
1	Nama Ruangan	Ruang kolokasi Lt. 3, STO Kebalen Ex. Flexy
2	Rack	Sewa
	Jenis	Full Rack 19" 42U
	Nomor Rack	04
3	Power & Grounding	Include Rack
	a. Besar arus	Max. 10 Ampere
	b. Besar tegangan	220 Volt AC
	c. Catatan	Sistem catu daya belum no break, untuk kebutuhan backup BBT perlu menyediakan UPS
	d. Grounding	Ready siap untuk diintegrasikan
4	E1	Ada
	a. Point Code E1 Domestik	BBT Surabaya 6336 - SB1G 6145
	Jumlah E1 Domestik	1 E1
	b. Point Code E1 SLI	BBT Surabaya 6336 - SB3T 6160
	Jumlah E1 SLI	1 E1
	c. STP	BBT Surabaya 6336 - SB2P 6144
	SDL	1 x 64 Kbps (diambil dari 1 CIC E1 Domestik)
	e. PIC E1 Sentral Fisik	
	f. PIC E1 Sentral Logic	
	g. Catatan	
5	Metro E	Ada
	a. Jenis Penarikan Kabel Metro E	GPON V Ethernet
	b. Jenis Port BBT	RJ45
	c. Bandwidth	1 Mbps
	d. PIC Metro E Fisik	
	e. PIC Metro E Logic	
	f. Catatan	Metro E Perangkat BBT di Kolokasi STO Kebalen ke Perangkat BBT di Omadata Intiland Surabaya
6	Dokumentasi	Pengambilan gambar dengan kamera HP