

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SURVEY
KOLOKASI POI STO JOHAR SEMARANG**

Nomor : 006/BBT-JKT/BA-SRV/II/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-02-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|------|------------|---|
| I. | Nama / NIK | : FAISAL UMAR / 621457 |
| | Jabatan | : AM RWS-IV JATENG & DIY |
| | Divisi | : TELKOM REGIONAL IV JATENG |
| | Perusahaan | : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk |
| II. | Nama / NIK | : HERMINTO / 650692 |
| | Jabatan | : ASMAN OM SWITCHING |
| | Divisi | : TELKOM REGIONAL IV JATENG |
| | Perusahaan | : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk |
| III. | Nama / NIK | : MA'SHUM ABDUL JABBAR / 9416026 |
| | Jabatan | : OFFICER TECHNIC |
| | Divisi | : OPERASIONAL |
| | Perusahaan | : PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI |

Berdasarkan :

1. Surat Direktur Utama PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT) Nomor 003/BBT-JKT/SRV/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 Perihal Permohonan Survey Kolokasi POI Semarang.

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan *survey* bersama antara TELKOM – BBT untuk keperluan kolokasi perangkat dalam rangka pembukaan POI PT. Batam Bintang Telekomunikasi di STO Telkom Johar pada tanggal 07 Februari 2017 dengan hasil seperti terlampir.

Berdasarkan hasil SURVEY maka TELKOM akan mengalokasikan kebutuhan BBT untuk dapat digunakan sebagai dasar pemesanan kapasitas layanan kepada DIVISI WHOLESALE SERVICE TELKOM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.


Semarang, 07 Februari 2017

PT. Batam Bintang Telekomunikasi



MA'SHUM ABDUL JABBAR
NIK. 9416026

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk



FAISAL UMAR
NIK. 621457



HERMINTO
NIK. 650692

Lampiran BA Survey

Tanggal Survey : 07 Februari 2017
Nama POI : STO JOHAR
Alamat : JL. Pemuda, No. 150, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
Koordinat : Longitude = 110.421117 Latitude = -6.973649

NO	ITEM	HASIL
1	Nama Ruangan	Gedung Kolokasi Ruang Ex. STBS-N
2	Space Rack BBT	Ada
	a. Label <i>space Rack</i>	Label "Proposed PT. Batam Bintang Telekomunikasi 07-02-2017"
	Ukuran Space	P : ± 60 cm & L : ± 60 cm
	b. Batas di samping kanan Jarak <i>space</i> ke kanan dinding ruangan	Rack Telkomsel ± 4 m
	c. Batas di samping kiri Jarak <i>space</i> ke kiri dinding ruangan	Rack Metra ± 8 m
	d. Batas di depan Jarak <i>space</i> ke depan dinding ruangan	Retrifier DC Telkom
	e. Batas di belakang Jarak <i>space</i> ke belakang dinding ruangan	Dinding
f.	Catatan	
3	Power & Grounding	Ada
	a. Space MCB MCB (Besar arus)	Ada 10 Ampere (disediakan oleh BBT)
	b. Besar tegangan	220 Volt AC
	c. Panjang Kabel <i>power</i> dari DS Panel – Rack Jenis Kabel Power	± 15 meter NYM 3x1.5 mm
	d. Panjang Kabel Ground Bar – Rack Jenis Kabel Ground	± 12 meter BCC NYA 10mm
	e. Jenis Skun Ground	Size 10mm
	f. PIC Power & Grounding	Bpk. Chuk Siswidayat / HP. 081228209825
	g. Catatan	Perlu pengadaan UPS oleh BBT sebagai antisipasi Listrik PLN mati
4	E1	Ada
	a. Nomor E1 Domestik	
	b. Nomor E1 SLI	
	c. Jarak DDF Sentral Telkom – DDF Rack BBT	± 150 meter
	d. Jenis Kabel	Kabel Tie Line E1 2 x 16 Pair
	e. Kebutuhan DDF	LSA++ Kapasitas 21 E1 x 2 Buah
	g. PIC E1 Sentral & Penarikan	Bpk. Tri / HP. 085103717009
	h. Catatan	Penarikan kabel E1 dari MGW BBT sampai ke DDF Telkom menjadi tanggungan BBT.
5	Metro E	Ada
	a. Jenis Penarikan Kabel Metro E	V GPON Ethernet
	b. Jarak Rack Metro Telkom – Rack BBT	
	c. Nomor Port Metro / Nomor Rack	
	d. PIC Metro E	
	e. Catatan	
6	Dokumentasi	Pengambilan gambar dengan kamera HP

th 2/2.

Dokumentasi Survey STO Johar

