

BERITA ACARA SURVEY LOKASI PEMBUKAAN POI BBT MAKASSAR

Nomor: 096/BBT-JKT/BA-SRV/XI/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Sebelas tahun Dua Ribu Delapan Belas (26/11/2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama / NIK

MUH RHISKY FAHREZA / 855480

Jabatan

ENGINEER DATA CENTER MAKASSAR

Perusahaan

PT. SIGMA CIPTA CARAKA

II. Nama / NIK

MUHTAR LUTFI / 770072

Jabatan

SENIOR ACCOUNT MANAGER RWS VII

Divisi

TELKOM REGIONAL VII

Perusahaan

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

Selanjutnya disebut pihak TELKOM

MASHUM ABDUL JABBAR / 9416026 OLO PARTNERSHIP DEVELOPMENT

Jabatan Divisi

OFON

Perusahaan

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Selanjutnya disebut pihak BBT

Berdasarkan:

1. Nota Dinas MGR Wholesale Support Regional VII Nomor C.Tel. 60/YN-000/DR7-11220000/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Permohonan Izin Masuk Survey Batam Bintan Telekomunikasi Lokasi STO Mattoangin.

2. Surat Izin Masuk Lokasi Nomor C.Tel.663/UM-400/R7W-7A10000/2018 Tanggal 26 November 2018 Perihal Izin Masuk Lokasi Kerja kepada PT Batam Bintan Telekomunikasi.

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan survey lokasi bersama antara TELKOM - BBT untuk keperluan kolokasi perangkat dan kebutuhan SARPEN SARTEL dalam rangka pembukaan POI BBT di Data Center neuCentrIX STO Telkom Mattoangin yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 dengan hasil seperti terlampir.

Berdasarkan hasil survey, maka pihak BBT dapat menggunakannya sebagai dasar informasi dalam pemesanan SARPEN SARTEL kepada pihak TELKOM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

MASHUM ABDUL JABBAR

NIK. 9416026

MATCH RHISKY FAHREZA

NIK. 770072

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI



Lampiran

Lampiran BA Survey

Referensi

Berita Acara Survey Nomor: 096/BBT-JKT/BA-SRV/XI/2018

Tanggal Survey

26 November 2018

Nama POI

Makassar

Alamat POI

Jl. Pajonga DG Alle No. 4, Makassar

Koordinat

Longitude: -5.161544, Latitude: 119.415553

NO	ITEM	HASIL	
1	SARPEN RUANGAN		
	1.1 Nama Ruangan	Data Center neuCentrIX Nomor Rack N-MKS-L2-02-003	
	1.2 Jenis Sewa	Sewa Rack 19inch	
	1.3 Jenis Kolokasi	CNDC/NeuCentrlX	
	1.4 Catatan	Fasilitas : Upstream IIX Up to 1 Gbps, IX Up to 10 Mbps, 1 IP Public (Pilihan IPv4 / IPv6)	
2	СМЕ		
	2.1 Slot MCB	MCB Tersedia	
	2.2 Besar Arus & Tegangan	Power 10 A	
	2.3 Panjang Kabel Power	(Standar DC)	
	2.4 Jenis/Ukuran Kabel Power	(Standar DC)	
	2.5 Panjang Kabel Ground	(Standar DC)	
	2.6 Jenis/Ukuran Kabel Ground	(Standar DC)	
	2.7 Catatan	(Standar DC)	
3	E1		
	3.1 Panjang Kabel E1 (DDF-Rack)	Kabel Eksisting	
	3.2 Jumlah E1	2 E1	
	3.3 Jenis Kabel E1	UTP	
	3.4 Nomor Rack/Port DDF	-	
	3.5 Kebutuhan DDF	Tanpa DDF BBT	
	3.6 Catatan	Plan Penggunaan E1 CES untuk Converter	
4	Metro E		
	4.1 Jenis Akses Metro E	Switch	
	4.2 Kapasitas Metro E	1 Mbps	
	4.3 Panjang Kabel (Metro E-Rack)	Kabel Eksisting	
	4.4 Jenis Kabel	UTP	
	4.5 Catatan	BBT akan menjelaskan point landing POP pada saat PO	

	Paraf		
BBT	TELKOM	TELKOM	
y	4	9	

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI





