## BERITA ACARA SURVEY PENEMPATAN PERANGKAT

Nomor: C. Tel. 27/YN.000/TR3-10440000/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-02-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama / NIK

: SUGIYONO / 64311

Jabatan

: OFF 2 ASSURANCE RWS

Divisi

: TELKOM REGIONAL III JABAR

Perusahaan

: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

II. Nama / NIK

: MA'SHUM ABDUL JABBAR / 9416026

Jabatan

: OFFICER TECHNIC

Divisi

: OPERASIONAL

Perusahaan

: PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

## Berdasarkan:

- Surat Direktur Utama PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT) Nomor 001/BBT-JKT/SRV/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 Perihal Permohonan Survey Kolokasi POI Bandung dan POI Cirebon.
- Nota Dinas MGR WHOLESALE SUPPORT REGIONAL III Nomor: C.Tel. 82/YN 000/DR3-11220000/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal Ijin PT. BBT untuk Melaksanakan Pekerjaan Survey Kolokasi di STO Lembang & STO Cirebon.
- 3. Nota Dinas MGR SAS REGIONAL III Jabar Nomor: C.Tel.38/HK-560/DR3-10440000/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal Ijin Masuk Lokasi Kerja untuk PT BBT.

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan *survey* bersama antara TELKOM – BBT untuk keperluan kolokasi perangkat dalam rangka pembukaan POI PT. Batam Bintan Telekomunikasi di STO Lembong Telkom Bandung pada tanggal 02 Februari 2017 dengan hasil seperti terlampir.

Berdasarkan hasil survey maka TELKOM akan mengalokasikan kebutuhan BBT dan dapat digunakan sebagai dasar pemesanan kapasitas layanan kepada DIVISI WHOLESALE SERVICE TELKOM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Bandung, 02 Februari 2017

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

MA'SHUM ABDUL JABBAR

NIK. 9416026

NIK. 64811

## **Lampiran BA Survey**

Nama POI

Alamat

: STO Lembong : Gedung STO Telkom Lembong Bandung, Jl. Lembong No.11

Braga, Kota Bandung, Jawa Barat 40111

Koordinat

: Longitude = 107.611473

0

Latitude = -6.916794

PIC Waspang	· Sugivono /	HP	081214742420
FIC Waspails	. Sugiyono /	HIF.	001214/42420

NO		ITEM	HASIL		
1	Na	ma Ruangan	R. Collocation GD.A Lantai 2		
2	Spo	ace Rack BBT	Ada		
	a.	Label space Rack	Label "Proposed PT. BBT 02/02/2017"		
		Ukuran Space	P: ± 60 cm & L: ± 60 cm		
	b.	Batas di samping kanan	Dinding		
		Jarak space ke kanan dinding ruangan	± 2 m		
	c. Batas di samping kiri		Rack CSM		
		Jarak space ke kiri dinding ruangan			
	d.	Batas di depan	Rack ICON+		
		Jarak space ke depan dinding ruangan	± 5 m		
	e.	Batas di belakang Dinding			
		Jarak space ke belakang dinding ruangan	± 80 cm		
	f.	Catatan	Plotting Sementara		
3	Pov	wer & Grounding	Ada		
	a.	Space MCB	Existing		
		Besar arus	10 Ampere (Arus No break)		
	b.	Besar tegangan	220 Volt AC		
	c.	Panjang Kabel power dari DS Panel – Rack	± 6 meter		
		Jenis Kabel Power	Supreme NYM 3×2.5 mm 300/500 V		
	d.	Panjang Kabel Ground Bar – Rack	± 18 meter		
		Jenis Kabel Ground	Bare Copper Conductor NYA 10mm		
	e.	Jenis Skun Ground	Size 10mm, ring hole besar		
	f.	PIC Power & Grounding	Marjan / HP. 081224279115		
	g.	Catatan			
4	E1		Ada		
	a.	Nomor E1 Domestik			
	b.	Nomor E1 SLI			
	C.	Jarak DDF Sentral Telkom – DDF Rack BBT	± 50 meter		
d. Jenis Kabel		Jenis Kabel	Kabel E1 1x32 Pair		
	e.	Kebutuhan K52	2 Buah		
	f.	Panjang kabel E1 dari TGW BBT - DDF BBT			
	g.	PIC E1 Sentral Regional	Bernard S. / HP. 08112048382		
	h.	PIC Penarikan E1	Toni / HP. 082214000500		
	i.	Catatan			
5	1.00	tro E	Ada		
-	a.	Jenis Penarikan Kabel Metro E	V GPON Ethernet		
	b.	Jarak Rack Metro Telkom – Rack BBT			
	C.	Nomor Port Metro / Nomor Rack			
	d.	PIC Metro E			
	e.	Catatan	Penarikan Metro E Rack BBT Ruang		
	С.	Catatan	Collocation Telkom Lembong – POP BBT		
			Wisma Monex Lt. 12A APJII.		
	_	kumentasi	Pengambilan gambar dengan kamera HP		



## **Dokumentasi Survey STO Lembong**























