



Letno poročilo sistema pitne vode Reštanj-Mali Kamen za leto 2024

1 UVOD

Vodovod Reštanj-Mali Kamen z vodnim zajetjem Jamško, so leta 1971 zgradili prebivalci obeh naselij s svojimi sredstvi in prostovoljnim delom, kar je razvidno iz ohranjene dokumentacije (dobavnice in računi za material, evidenca opravljenih ur). Rudnik Senovo je v zameno za priključek s pitno vodo v strojnici izvoznega jaška dal soglasje za napeljavo cevovodov po svojem zemljišču. Prav tako je za potrebe vodovodnega sistema odstopil opuščeni in že deloma zasut odprti bazen, ki je bil uporabljen kot gradbena jama za gradnjo vodohrana. Občina Krško je spričo pomanjkanja finančnih sredstev graditeljem »pomagala« tako, da za izgradnjo ni zahtevala projekta, niti lokacijskega in gradbenega dovoljenja, kar je gradnjo v tistem času nedvomno močno pospešilo in pocenilo. Posledica pa je bila, da po končanem delu ni bil opravljen tehnični pregled in s tem posledično ni bilo izdano uporabno dovoljenje. Obstajajo samo načrti celotnega omrežja, narejeni po izvedenih delih.

Prav tako pred gradnjo niso bile opravljene nobene geološke ali hidrološke raziskave, razen odvzema in analiza vode s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto, ki je pokazala, da voda po tedanjih standardih ustreza.

Gradnjo je vodil gradbeni odbor, ki v spremenjeni sestavi upravlja vodovod še sedaj. Skrbi za redno vzdrževanje, kontrolo in posodabljanje; nima pa statusa pravne osebe.

V letu 2011 smo morali na zahtevo inspekcije uvesti HACCAP SISTEM (*analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk pri upravljanju z živili*) in posledično odgovorno osebo za notranji nadzor.

V letu 2016 smo pridobili vodno dovoljenje za vse uporabnike vodovoda za obdobje 7 let in ga v letu 2023 obnovili za veljavnost 30 let (do leta 2053).

Na ministrstvo za naravne vire in prostor moramo letno podajati poročilo o porabi vode in plačati vodno povračilo.

V letu 2024 je bilo na naše omrežje priključenih 91 porabnikov, s povprečno porabo cca 90 kubičnih metrov na leto.

2 UPRAVLJANJE SISTEMA

Trenutno upravlja vodovodni sistem vodovodni odbor v sestavi:

POŽUN JOŽE – predsednik

KOZOLE MIRAN – blagajnik

UMEK IVAN – odgovorna oseba za notranji nadzor

KRAJNC ROMAN – skrbnik sistema

MIRT MARIO – skrbnik sistema

BOŽIČNIK SLAVKO – skrbnik sistema

MAVRIČ MATEJ – skrbnik sistema

BRAČUN ANTON – skrbnik sistema

DVORŠEK MATEJ – skrbnik sistema

Vodovodni odbor je sestavljen tako, da ima vsak zaselek, oziroma skupina hiš svojega predstavnika, zaradi lažjega medsebojnega prenosa informacij.

3 PRIPRAVA VODE IN DISTRIBUCIJA

Voda na zajetju je oporečna, zato se jo klorira z natrijevim hipokloritom v vodohranu na Reštanju.. Po HACCAP sistemu je to kritična točka, zato dnevno izvajamo merjenje prostega klora na odvzemnih mestih, občasno pa tudi na vodohramih.

Za nadzor in analizo vode imamo sklenjeno pogodbo z nacionalnim laboratorijem Novo mesto in izvajamo kontrolo po letnem planu, prav tako se opravlja analiza z občinskim in državnem monitoringu. Vsi rezultati so objavljeni na spletni strani vodovodnega sistema (<https://vodovod-restanj-mali-kamen.eu>) .

Vsa odjemna mesta so opremljena z vodomerni in porabljena voda je osnova za plačilo stroškov vzdrževanja, nadzora in vodnega povračila.

4 OBVEŠČANJE

V primeru neskladnosti, pomanjkanja vode in okvar imamo predpisan sistem obveščanja

OSEBNO,

SPLETNA STRAN <https://vodovod-restanj-mali-kamen.eu/>,

ELEKTRONSKA POŠTA,

POSAVSKI OBZORNIK,

RADIO VESELJAK.