TEORIJSKA PITANJA

Napomena: Teorijska pitanja rješavajte <u>slijedno na tri slobodne stranice košuljice</u> (ne na vlastitim papirima).

- (2b) Objasniti mijenja li se (ne, raste ili pada) i zašto temperatura toplinski izolirane sobe u kojoj hladnjak radi s otvorenim vratima.
- 2. (2b) Koje su temperature geotermalnih izvora dostupne u Hrvatskoj i što karakterizira radni medij elektrana koje se kod nas mogu koristiti?
- 3. (2b) Što je obogaćivanje nuklearnog goriva i zašto se provodi? Zašto je važna ostatna toplina i kako nastaje?
- 4. (3b) Na temelju čega se kreira vjerojatnosna krivulja protoka, što ona opisuje i čemu služi? Što uzrokuje kavitaciju i zašto je ona problem?
- 5. (3b) Ukoliko je potrošnja u elektroenergetskom sustavu veća od proizvodnje, što se događa s frekvencijom mreže? Ugrađuju li se prekidač i rastavljač zajedno u isti strujni krug i koja je razlika između njih?
- 6. (3b) Nacrtati I-U karakteristiku fotonaponskog panela za dva iznosa ozračenja (jedno neka bude dvostruko većeg iznosa od drugog) te označiti točku maksimalne snage za oba slučaja. Kako temperatura utječe na efikasnost fotonaponskog panela?
- 7. (3b) Kako i zašto se ograničava snaga vjetroagregata na nazivnu kod brzina vjetra većih od nazivne? Kolika je teorijski najveća iskoristivost energije vjetra kod vjetroagregata?
- 8. (2b) Navesti tri primarna načina pretvorbe biomase, te nedostatke i prednosti korištenja biomase.
- 9. (2b) Navesti osnovne značajke spremnika energije, te kako spremnike dijelimo po obliku pohranjene energije? Koji spremnik energije ima apsolutno najveći kapacitet?
- 10. (2b) Objasniti što je to eksterní trošak i zašto je važan.

IUMERIČKI ZADACI

lapomena: Numeričke zadatke rješavajte <u>slijedno</u> <mark>na vlastitim papirima</mark> tako da je na svakoj stranici po jedan adatak (sa svake strane lista papira po jedan zadatak).

- 11. (4b) Realni se Rankineov kružni proces provodi u termoelektrani snage turbine 500 MW. Tlak je pare na ulazu u turbinu 10 MPa, a temperatura 700 °C. Tlak je u kondenzatoru 10 kPa. Unutrašnji stupnjevi djelovanja turbine i pumpe iznose 0,9. Iz parnih tablica očitane su sljedeće karakteristične vrijednosti:
 - za tlak 10 kPa: h' = 192 kJ/kg, h'' = 2585 kJ/kg, s' = 0,649 kJ/kgK, s'' = 8,151 kJ/kgK, $v' = 0,001 \text{ m}^3/\text{kg}$;
 - za tlak 10 MPa i temperaturu 700 °C: h = 3867 kJ/kg, s = 7,166 kJ/kgK. Izračunati:
 - a) sadržaj pare na izlazu iz turbine,
 - b) termički stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa (uzeti u obzir rad pumpanja).
- 12. (4b) Idealni plin (c_v = 717 J/kgK, R = 287 J/kgK) u zatvorenom spremniku ekspandira iz stanja 1 (600 kPa, 600 K) u stanje 2 (200 kPa, 400 K). Tlak je okolice 100 kPa, a temperatura 300 K. Izračunati specifični maksimalni rad koji obavi plin prelaskom iz stanja 1 u stanje 2.
- 13. (6b) Vjerojatnosna krivulja trajanja protoka na mjestu gdje je postavljena derivacijska hidroelektrana (HE), instaliranog protoka 300 m³/s, dana je izrazom Q [m³/s] = 450 30·t [mjesec]. Zahvat se ostvaruje na instaliranog protoka 300 m³/s, dana je izrazom Q [m³/s] = 450 30·t [mjesec]. Zahvat se ostvaruje na 250 m n.v., a dno je riječnog korita na 90 m n.v. Brana je visine 50 m s ugrađenim zapornicama koje se 250 m n.v., a dno je riječnog korita na 90 m n.v. Brana je visine 50 m s ugrađenim zapornicama koje se reguliraju tako da propuštaju višak vode. Računati s konstantnim stupnjem djelovanja hidroelektrane 0,95. Izračunati:
 - nzracunati:
 a) vjerojatnu godišnju proizvodnju električne energije; pretpostaviti konstantnu visinu vode ispred brane
 40 m; uzeti da mjesec ima 730 sati,

- b) najmanju snagu hidroelektrane, ako je konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata dana izrazom $H_{GV}[m] = Q[m^3/s]/10$, a na mjestu odvoda iz postrojenja $H_{DV}[m] = Q[m^3/s]/50$.
- c) (nevezano uz prethodni dio zadatka) Ako se izlaz iz turbine nalazi na 95 m n.v., a razina je donje vode na 90 m n.v., koliko iznosi povećanje snage HE ako se na izlaz iz turbine, promjera otvora 4 m, postavi difuzor čiji je izlazni otvor promjera 5 m. Uzeti konstantan protok vode 200 m³/s i stupanj djelovanja HE 0,95.
- 14. (4b) Plinska termoelektrana snage 500 MWe radi u kombiniranom ciklusu uz učinkovitost pretvorbe toplinske energije u električnu od 45%. Kao gorivo koristi metan (CH₄), ogrjevne moći 34 MJ/m³. Kolika se masa ugljičnog dioksida (CO₂) godišnje ispusti u okoliš, ako je faktor opterećenja elektrane 0,5? Atomska masa ugljika iznosi 12 g/mol, a kisika 16 g/mol. Molarni je volumen 22,4 m³/kmol. Izgaranje metana odvija se prema sljedećoj jednadžbi:

 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$.

- 15. **(4b)** Na raspolaganju je ukupno 5 km² obradive zemlje predviđene za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za dvije vrste elektrana: elektrane na biomasu i fotonaponske (FN) elektrane. Izračunati vršnu snagu i godišnju proizvodnju električne energije za obje elektrane.
 - a) Biomasa:
 Stupanj djelovanja elektrane iznosi 0,3. Ogrjevna je vrijednost biomase 11 MJ/kg, a godišnji prinos 7 t/ha.
 Faktor opterećenja elektrane iznosi 0,8. Za uzgoj se biomase iskorištava kompletna obradiva površina.
 - b) Sunce: Vršno ozračenje na površinu FN panela iznosi 1000 W/m². Ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu je 1500 kWh/m². FN paneli su postavljeni pod optimalnim kutom, a ozračenost se pritom poveća 20%. Fotonaponske ćelije imaju stupanj djelovanja 0,14. Za postavljanje FN panela iskorištava se 2/3 obradive površine.
 - 16. (4b) Vjetroagregat (VA) promjera lopatica 60 m, godišnje proizvede 4 GWh električne energije. Tijekom 10% vremena u godini brzina vjetra je ispod početne, a tijekom 15% vremena iznad maksimalne. Tijekom 30% vremena brzina vjetra iznosi 5 m/s i pri toj brzini VA ima ukupni stupanj djelovanja c_{pe5} = 0,5. Tijekom 25% vremena brzina vjetra iznosi 10 m/s i pritom VA ima ukupni stupanj djelovanja c_{pe10} = 0,45. Ostatak vremena VA radi na nazivnoj snazi. Uzeti da gustoća zraka iznosi 1,225 kg/m³. Izračunati:
 - a) nazivnu snagu i nazivnu brzinu VA ako je ukupni stupanj djelovanja na nazivnoj brzini c_{pen} = 0,4,
 - b) faktor opterećenja vjetroagregata.

17. (6b) Za elektroenergetski sustav poznato je dnevno opterećenje prema podacima u tablici.

						14-18			
P [MW]	800	1000	1200	2000	17,00	1500	1700	1200	800

U sustavu se nalaze sljedeće elektrane:

protočna HE PHEIN = 200 MW; HE1: protočna HE PHE2n = 300 MW; HE2: P_{NEn} = 500 MW; NE: $c_{TE1} = 40 \text{ lp/kWh}$ P_{TE1min} = 50 MW; P_{TE1n} = 200 MW; (Ebst = 186 TE1: CTE2 = 35 lp/kWh 3) P_{TE2min} = 50 MW; $P_{TE2n} = 250 MW;$ 200 TE2: CTE3 = 30 lp/kWh 2) P_{TE3min} = 50 MW; 300 TE3: $P_{TE3n} = 350 MW;$ P_{TE4min} = 100 MW; $c_{TE4} = 25 \text{ lp/kWh}$ 350 TE4: $P_{TE4n} = 450 MW;$

- a) Nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja, te odrediti vrijednosti varijabilne energije, konstantne energije, dnevno utrošene energije i faktora opterećenja.
- b) Ucrtati u dnevnu krivulju trajanja opterećenja raspored rada elektrana.
- c) Izračunati energiju preljeva hidroelektrana.
- d) Koliko sati TE3 radi na snazi većoj od minimalne?
- e) Koliko ukupno energije proizvede TE2?