MI Energijske tehnologije 2014. by: docx

Teorija:

- 1. U čemu je osnovna razlika između mehaničkog rada i mehaničke energije, a u čemu između unutarnje kaloričke i toplinske energije? Koje je od navedenih oblika energije eksergija? (1b)
- 2. Iz istog početnog stanja odvijaju se tri ekspanzijska procesa: izotermni, adijabatski(realni) i politropski. Skicirajte procese u p-v i T-s dijagramu, uvažavajući da se za vrijeme politropsko procesa u okolicu odvodi toplinska energija. (2b)
- 3. Da li je i zašto mehanički rad promjene volumena veličine stanja? Da li je za nepovratljivi kružni proces promjena entropije manja, veća ili jednaka nuli? (1b)
- 4. Moramo prenijeti određenu količinu topline između dva tijela. Kako treba voditi izmjenu topline da bi gubitak eksergije bio minimalan? U čemu je razlika povratnog rada i maksimalnog rada? (2b)
- 5. Rankineov ciklus radi sa suho zasićenom parom. Da li je u takvom ciklusu povoljnije povećati stupanj djelovanja dizanjem tlaka ili temperature u kotlu? Što je specifična potrošnja pare? (1b)
- 6. Nacrtajte funkcionalnu shemu termoelektrane s pregrijanom vod. Parom i međupregrijanjem i prikažite proces u h-s dijagramu i T-s. (2b)
- 7. Koje je porijeklo geotermalne energije? Nacrtajte funkcionalnu shemu geotermalne elektrane s binarnim ciklusom. Koje je najvrjednije svojstvo fluida u sekundarnom (turbina) krugu geotermalne elektrane s binarnim ciklusom? Koja je definicija faktora preobrazbe topl. Pumpe? (2b)
- 8. Što je defekt (gubitak) mase? Nacrtajte ovisnost energijske veze po nukleonu o masenom broju. Što je to energija aktivacije reakcije fisije? Što je linija stabilnosti i objasnite koji je tip radioaktivnosti raspada dominantan za fisijske produkte. (2b)
- 9. Koje su osnovne grupe reakcija s neutronima? Mikroskopski udarni presjek i kako udarni presjek za apsorpciju neutrona u U-235 ovisi o energiji neutrona? (1b)
- 10. Što je to radioaktivnost? Koliki je iznos radioaktivnosti reaktora koji ima kritične dimenzije? Što je to moderator? Što je to odgor nuklearnog goriva? (2b)

Zadaci:

- 11. (3 b) Idealni plin (cv = 718 J/kg K, R = 287 J/kg K) tlaka 5 bara i temperature 200 °C ekspandira u vertikalno postavljenoj turbini na tlak 1 bar i temperaturu 100 °C. Brzina plina na ulazu u turbinu je 30 m/s, a na izlazu 200 m/s. Ulaz u turbinu je smješten 5 m iznad izlaza iz turbine. Izračunaj snagu turbine ako se između plina i okolice ne izmjenjuje toplinska energija. Maseni protok plina je 10 kg/s.
- 12. (4b) Kolika je specifična eksergija zatvorenog sustava u kojem se nalazi idealni plin (cv = 718 J/kg K, R = 287 J/kg K) tlaka 30 bara i temperature 350 °C? Tlak okolice je 1 bar, a temperatura okolice 17 °C.
- 13. (5b)Realni se Rankineov kružni proces provodi u termoelektrani snage turbine 1000 MW. Tlak je pare na ulazu u turbinu 8.5 MPa, a temperatura 650 °C. Tlak je u kondenzatoru 10 kPa. Unutarnji stupanj djelovanja turbine iznosi 0.9, a pumpe 0.85. Iz parnih tablica su očitane karakteristične vrijednosti:
 - -p = 10 kPa,h' = 191.8 kJ/kg,h'' = 2585 kJ/kg, v' = 0.001 m3/kg
 - $p = 8.5 \text{ MPa i temp. } 650 \,^{\circ}\text{C}, h = 3756 \,^{\circ}\text{kJ/kg}, s = 7.121 \,^{\circ}\text{kJ/kg} \,^{\circ}\text{K}$
 - -p = 10 kPa i s = 7.121 kJ/kg K h = 2256 kJ/kg

Izračunati:

- a) termički stupanj djelovanja (uzeti u obzir rad pumpe)
- b) sadržaj pare na izlazu iz turbine
- c) maseni protok pare kroz turbinu
- 14. (4b)U termoelektrani se odvija idealni Braytonov kružni proces. Tlak u komori izgaranja iznosi 1.2 MPa, a u hladnjaku 0.1 MPa. Najmanja i najveća temperatura u procesu iznose 1400 K i 300 K. Proces se odvija s idealnim plinom (R = 287 J/kg K, K = 1.4). Odredite dovedenu i odvedenu toplinsku energiju, te termički stupanj djelovanja.
- 15. (3b)Temperatura u hladnjaku iznosi -5 °C, a temperatura okolice je 22 °C. Brzina prijelaza toplinske energije iz hladnjaka u ljevokretni kružni proces iznosi 8000 kJ / h, a snaga potrebna za rad hladnjaka 3200 kJ / h. Odredite faktor preobrazbe. Koliko bi iznosio faktor preobrazbe kada bi se koristio ljevokretni Carnotov kružni proces?
- 16. (5b)Nuklearna elektrana PWR tipa ima 2 rashladne petlje. Maseni protok hladila je 6 t/s po petlji. Snaga pojne pumpe je 5 MW. Entalplija primarne vode na ulazu i izlazu iz parogeneratora iznosi 1510 kJ/kg i 1340 kJ/kg. U kondenzatoru se riječnoj vodi predaje 1350 MW toplinske snage. Srednji neutronski tok je 3 * 1013 n/cm2 s. Izračunajte:
 - a) snagu jezgre
 - b) snagu turbine
- c) masu 3% obogaćenog UO2 ako je efektivni udarni presjek za fisiju 580 * 10-28 m2, a po jednom raspadu se oslobađa 200 MeV
- d) snagu jezgre 2 dana nakon obustave rada ako je reaktor 18 mjeseci radio u punom pogonu (1 mjesec = 30 dana)