1. Kilogram idealnog plina (R = 287 J/kgK i κ = 1,4), tlaka 1,5 bar, temperature 200 °C, promatrajte kao zatvoreni mirujući sustav koji se, pri konstantnom tlaku, 1,5 bar, hladi do temperature 100 °C. Odredite mehanički rad zatvorenog sustava i toplinsku energiju koju pritom sustav izmjenjuje s okolicom tlaka 1 bar i temperature 20 °C.

Rješenje:
$$w_{12} = 28.7kJ/kg$$
; $q_{12} = 100.45kJ/kg$

2. Idealni se Rankineov kružni proces provodi s pregrijanom parom tlaka 3 MPa, temperature 400 °C. Tlak je u kondenzatoru 50 kPa. kolika je snaga toplinske energije koja se dovodi u kružni proces, ako je snaga termoelektrane 1000 MW? Proces nacrtajte u h,s – dijagramu. Računajte s radom pumpanja vode u kotao. Vodu smatrajte nestlačivom.

Karakteristične su vrijednosti stanja kružnog procesa:

- za tlak 3 MPa i 400 °C: h = 3231,69 kJ/kg, s = 6,92 kJ/kgK;
- za tlak 50 kPa: $v' = 0.001 \text{ m}^3/\text{kg}$, h'' = 2645 kJ/kg, h' = 340.5 kJ/kg, s' = 1.1 kJ/kgK, s'' = 7.59 kJ/kgK.

Rješenje: $\dot{Q}_{dov} = 3521,1MW$

3. Instalirani protok male protočne hidroelektrane iznosi 125 m³/s. Na mjestu zahvata postavljena je brana visine

30 m. Konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata opisana je izrazom $H_Z = Q/10$, a na mjestu odvoda $H_O = Q/20$. Srednja vrijednost protoka na mjestu zahvata je 125 m³/s, a vjerojatnosna krivulja protoka opisana je izrazom $Q(t) = Q_{sr} * t/6 + 300$. Izračunajte snagu hidroelektrane za vrijeme maksimalnog i minimalnog protoka.

Rješenje:
$$P_{min} = 1,23 \text{ MW}; P_{max} = 18,39 \text{ MW}$$

4. Toplinska snaga jezgre PWR reaktora iznosi 3500 MW. Reaktor ima 4 primarne rashladne petlje. Maseni protok u svakoj petlji je 3889 kg/s a toplina predana vodi u primarnoj pumpi je 4MW. Entalpija pojne vode generatora pare je

380 kJ/kg, a entalpija zasićene pare na izlazu iz generatora pare je 2780 kJ/kg. Koliki je maseni protok pare kroz turbinu i koliki je porast temperature primarnog hladioca u jezgri reaktora? Tijekom godine, nakon 11 mjeseci rada na punoj snazi elektrana će biti obustavljena na mjesec dana. Koliko iznosi faktor opterećenja opisane elektrane i koliki je potrebni maseni protok kroz jezgru 3 dana nakon obustave reaktora ako je izmjereni porast temperature rashladnog sredstva od ulaza do izlaza jezgre 10 K? Odrediti snagu na pragu elektrane ako je specifični toplinski kapacitet primarnog hladioca je

5,875 kJ/kgK, termički stupanj djelovanja 34%, ukupna efikasnost pretvorbe mehaničke u električnu energiju 0,94 i snaga vlastite potrošnje 25 MW.

$$Rje\check{s}enje: m_{jezgre} = 15556 \ kg/s; \ dT = 38,3 \ K; \ m_{turb} = 1465 \ kg/s; \ m = 177 \ kg/s; \ F. \ opterecenja = 91.67\%; \ P_{prag} = 1098,7 \ MW$$

5. Fotonaponski paneli solarne elektrane stupnja djelovanja 9% postavljeni su pod optimalni kut na mjesto gdje je godišnja ozračenost na horizontalnu površinu 1400 kWh/m². Povećanje ozračenosti pod optimalnim kutom iznosi 19%.

Kolika je potrebna površina FN panela da bi se godišnje proizvela električna energija kao i u elektrani snage 350 MW i faktora opterećenja 0,9? Kolika je vršna snaga i faktor opterećenja FN elektrane uz pretpostavku da je vršna snaga Sunčeva zračenja na panele 1 kW/m²?

Rješenje:
$$A = 18.400.700 \text{ m}^2$$
; $P_n = 1656 \text{ MW}$; $m = 0.190$

6. Vjetroagregat (promjer lopatica 76 m, nazivna snaga 1,5 MW) ima ukupni stupanj djelovanja 49% kod brzine vjetra od 7 m/s koja se javlja tijekom 30% vremena u godini. Brzina vjetra između nazivne (12 m/s) i maksimalne (25 m/s) javlja se tijekom 15% vremena (kada VA cijelo vrijeme postiže nazivnu snagu), a ostatak vremena VA ne radi.

Kolika je predvidiva godišnja proizvodnja električne energije iz VA? Koliko iznosi c_{pe} za nazivnu brzinu i koliki je faktor opterećenja VA?

Rješenje: W = 3198 MWh; m = 0.243; $c_{pe12} = 0.312$

7. Dnevna krivulja trajanja opterećenja nekog EES-a aproksimirana je s tri pravca. Maksimalno opterećenje sustava je 1200 MW, minimalno opterećenje traje 6 sati i iznosi 600 MW, $\alpha = 4/9$, $\beta = 5/6$. Sustav raspolaže sa sljedećim elektranama:

NE: $P_{NE} = 300 \text{ MW}$ TE₁: $P_{TE1n} = 250 \text{ MW};$ $P_{\text{TE1min}} = 50 \text{ MW};$ $c_{TE1} = 30 \text{ lp/kWh}$ TE₂: $P_{TE2n} = 250 \text{ MW};$ $P_{\text{TE2min}} = 50 \text{ MW};$ $c_{TE2} = 25 \text{ lp/kWh}$ $P_{TE3min} = 50 \text{ MW};$ TE₃: $P_{TE3n} = 250 \text{ MW};$ $c_{TE3} = 35 \text{ lp/kWh}$ $P_{HE1n} = 100 \text{ MW};$ protočna HE_1 : $P_{HE2n} = 200 \text{ MW};$ HE₂: protočna RHE: $P_{HE2n} = 300 \text{ MW};$ reverzibilna (crpno-akumulacijska)

Potrebno je:

- nacrtati dnevnu krivulju trajanja opterećenja i raspored rada proizvodnih jedinica
- izračunati faktor opterećenja
- izračunati ukupnu učinkovitost ciklusa skladištenja energije u reverzibilnoj HE (uz pretpostavku da je u razmatranom danu ista količina vode podignuta pumpanjem u gornji spremnik upotrijebljena za proizvodnju tijekom vršnog opterećenja).

Rješenje: m = 0.74; $\eta = 0.57$



8. Termoelektrana kao gorivo koristi ugljen ogrjevne moći 26 MJ/kg, s masenim udjelom sumpora jednakim 1%. Snaga na stezaljkama generatora iznosi 400 MW, učinkovitost pretvorbe toplinske u električnu energiju 33%, a faktor opterećenja 0,74.

Kolika je masa sumpornog dioksida (SO₂) ispuštenog iz elektrane tijekom jedne godine, uz potpuno izgaranje?

Rješenje: $m(SO_2) = 21759 t$