O Sveniska sonda projektirana je The dvogodišnju misju vren grenica Sunceve sustava. Ubupme snoge elektricnih urecteja koje mosi iranosi 100 W. Snobdjeva ih radio-iraotopni termonouski generator ma basi 12-210. Ako je ofikornost pretvorbe 15%, vrijeme polurospado Po-210 138 dona, a energija po raspodu 5,4 MeV-a varacumenti inicijalnu moser Po-210. (2 boda) 2) Jerzgra NE tipo PWR 1 3 roshladne petlje ima snogu 2800 MWt. Temperatura rashboling fluide me uleren u jergitu je 290°C, a ma izluzu iz jezyre 325°C Srednja gustocia primornog rashladnog fluide je 727 kg/m³, a efektioni specificni toplinski kapacitet 5,46 kJ/kg K. Isracumsti knagu primarne pumpe ako je promjena Hluka ma pumpi 700 kPa. Koliku je potrebnu musu gorivra UO2 ako je obogaćenje 3% ? Sirednji neutronski tok u jerzyň je 3.10¹² m/m²s. Efektivni udarni presjek rza fisiju je 580.15² m Primos energije po fisiji je 200 MeV-a, Akobi koristili gorivo obogaćenje 4%, Tra kolikobi se promjenila potrebna masa goriva Da istu snagu jeragre ? (4 boda)

(3) Konsumpcijske krivilje ne Bahvatu derivacijske
HE dana je izrozom Q/10, me odvodu
izrozom Q/40. Na mjestu zahvatu projektirane
je i izgrađene brane visine 45 m. Pozetok
Hočnog tunele (smješten u dnu brane) malezi
se no 205 m n.v., a dno se odvodnog
kanala malazi ne 55 m n.v.. Ukupan
stupenj djelovanja je 0,3. Instalirom
potok HE izrosi 450 m³/s.

a) S kojom snugom radi destrume kadu
razime vode moraste do vohe brane.

b) Ako je knaga pod a) nationa knaga, koliko iznosi toktor opterećenja HE u godišnja proizvodnja dektrične energije od 3,88 TWh. (2 boda) Derivacijska HE ima instalirani protok od 450 m³/s, a vjerojatnosna krivulja protoka me mjestu Bahvota priblizmo je dana Varadom $Q(t) = 600 - 45t \left[\frac{m^3}{h}\right]$, gaje je t iskazon u mjesecime. Neto pad iznosi 21,8 m, a ubujan stupenj djelovanja 0,9 i re ovise o- Meneru.

a) Koliko iransi srednji protok kroz postrojenje

6) Koliko iranosi mojmenjo snege HE.

c) Koliku iznosi vjerojatne godišnja proistrodinja elektriène energije isleatane u GWh, (3 bods)

5 Poznati su podaci koji slijede o dnevnom opterecenju elektroenergetskog sustove: maksimalno opterecenje sustovo je 1,3 GW, minimolno optereceye traje 5 sati i vanosi 700 MW, duk je potrošenu konstentnu energija 2 puta veca od vorgabilne. Dnevne krivulja trajanja opterecenja sustava aprobsimisana je s tri provon wa pretpostovbu d=B. U sustovu su respolozive sljedece elestrane: HEI: PHEIM = 200 MW- protocio HEZ, PHEZM = 200 MW - Motocone NE: PNE = 300 MW TE: PTEIM = 250 MW, PTEIMIN 50 MW, CTEI = 35 M/kW TE2: PTE2M=350 MW, PTE2min=50 MW, CTE2 = 30 Mp/kW a) Odredite vrijeme koristenju mokrimalne snage i

paktora opterećenja b) Mecrtijte krivulju trajenjo opterećenje c) Doctojte respored rada elektrone u brirdju trajonje opterećenje.

d) Kuliku energije provovede elektroma TE,?

e) Kuliku je rusliku energije kaju mogu
provovesti protočne hidroelektrone u
odnosu na potrošnju (preljev!)? (5 bodova)