- 12. (3b) Jedan kilogram idealnog plina (c_v = 718 J/kgK, R=287 J/kgK) tlaka 100 kPa i temperature 600 K izobarno se komprimira na temperaturu 400 K. Toplinsku energiju pritom izmjenjuje s okolicom. Temperatura okolice je 300 K. Koliki je gubitak mehaničkog rada (eksergije) za
- 13. (5b) Realni se Rankineov kružni proces provodi u termoelektrani snage turbine 1000 MW. Tlak je pare na ulazu u turbinu 8,5 MPa, a temperatura 650 °C. Tlak je u kondenzatoru 10 kPa. Unutrašnji stupanj djelovanja turbine iznosi 0,9, a pumpe 0,85. Iz parnih su tablica očitane sljedeće karakteristične vrijednosti:

za tlak 10 kPa: h' = 191.8 kJ/kg, h'' = 2585 kJ/kg, $v' = 0.001 \text{ m}^3/\text{kg}$;

za tlak 8,5 MPa i temperaturu 650 °C; h = 3756 kJ/kg, s = 7,121 kJ/kgK;

za tlak 10 kPa i entropiju 7,121 kJ/kgK: h = 2256 kJ/kg. Izračunajte:

a) termički stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa (uzeti u obzir rad pumpanja),

b) sadržaj pare na izlazu iz turbine,

- c) maseni protok pare kroz turbinu.
- 14. (5b) Desnokretni Braytonov kružni proces s idealnim plinom (κ = 1,4 i R = 287 J/kgK) sastoji se od realne adijabatske kompresije i ekspanzije te izobarnog dovođenja i odvođenja topline. Na ulazu u kompresor plin ima temperaturu 350 K i tlak 1 bar, a na izlazu iz kompresora tlak 10 bara. Temperatura plina na ulazu u turbinu iznosi 1400 K. Unutrašnji stupanj djelovanja kompresora iznosi 0,85, a turbine 0,9. Izračunati:
 - a) tehnički rad turbine.
 - b) tehnički rad kompresora,
 - c) dovedenu toplinsku energiju,
 - termički stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa.
- 15. (5b) Nuklearna elektrana PWR tipa s 2 rashladne petlje ima maseni protok primarnog hladioca po petlji 6 t/s. Snaga je primarne pojne pumpe 5 MW. Ukupna snaga pumpi pojne vode na sekundarnoj strani je 9 MW. Entalpije primarne vode na ulazu i izlazu iz generatora pare su 1510 kJ/kg i 1340 kJ/kg. U kondenzatoru se predaje toplinska snaga riječnoj vodi u iznosu od 1350 MW. Srednji neutronski tok u jezgri je 3·10¹³ n/cm²s. Izračunati:

snagu jezgre,

električnu snagu na priključnicama generatora ako je stupanj djelovanja generatora 0.97, a turbine 0.98,

masu 3% obogaćenog UO₂ goriva efektivnog udarnog presjeka za fisiju 580·10⁻²⁸ m² ako se po fisiji proizvede 200 MeV toplinske energije,

toplinsku snagu jezgre 2 dana nakon obustave, ako je reaktor prije obustave radio 18 mjeseci na punoj snazi (uzeti da mjesec ima 30 dana).

TEORIJSKA PITANJA

<u>Napomena</u>: Teorijska pitanja treba <u>slijedno</u> rješavati <u>na tri slobodne stranice košuljice</u> (ne na vlastitim papirima).

- 1. (1b) U čemu je razlika između toplinske i unutrašnje kaloričke energije? Formulirajte drugi glavni stavak termodinamike preko pojmova eksergije i anergije.
- 2. (2b) Skicirati izentropsku i adijabatsku ekspanziju u T-s dijagramu iz iste točke. U kome slučaju je izmijenjena veća količina toplinske energije? Skicirati izotermnu i adijabatsku ekspanziju u p-v dijagramu. Za isti omjer kompresije, u kome slučaju se dobije veći tehnički rad?
- 3. (1b) Što je to pravac okoline i koja je njegova jednadžba u h-s sustavu? U čemu je razlika između maksimalnog i povratljivog rada zatvorenog sustava?
- 4. (1b) Objasniti termodinamički i eksergijski stupanj djelovanja te koliki je njihov teorijski maksimum?
- 5. (2b) Kako se stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa mijenja kada raste tlak u kondenzatoru? Zašto se koriste grijači pojne vode, objasniti? Gdje je veći gubitak eksergije toplinske energije, u parnom kotlu ili kondenzatoru? Što je to specifični potrošak pare?
- 6. (1b) Kada kažemo da je termoelektrana kombinirana, a kada da je kogeneracijska? Kada kažemo da je parna turbina kondenzacijska, a kada protutlačna i koja ima veći tehnički rad za isti protok radnog medija i parametre pare na ulazu u turbinu?
- 7. (2b) Što je to geotermalni gradijent i koji je mehanizam prijenosa geotermalne energije do površine? Koje su vrste geotermalnih elektrana i o čemu ovisi izbor tipa elektrane? Kako po načinu izvedbe dijelimo toplinske pumpe i kojim parametrom opisujemo njihovu efikasnost?
- 8. (2b) Nacrtati i označiti dijagram kružnog procesa termoelektrane s idealnom plinskom turbinom u T-s i p-v kooridnatnom sustavu. Što je to regenerativni izmjenjivač topline i kako on utječe na snagu plinske turbine, a kako na efikasnost kružnog procesa?
- 9. (2b) Nacrtati dijagram ovisnosti energije veze po nukleonu o masenom broju atomske jezgre. Što je energija aktivacije? Definirajte mikroskopski udarni presjek za reakcije s neutronima? Što je reaktivnost?
- 10. (2b) Navesti kombinaciju, gorivo, moderator, hladilac korištenu u PWR reaktoru. Što je to kritična masa goriva, a što obogaćenje? Čemu služi tlačnik? Kako se regulira snaga nuklearnog reaktora?

NUMERIČKI ZADACI

<u>Napomena</u>: Numeričke zadatke treba <u>slijedno</u> rješavati <u>na vlastitim papirima</u> tako da je na svakoj stranici po jedan zadatak (sa svake strane lista papira po jedan zadatak).

11. (4b) Idealni plin (c_v = 718 J/kgK, R = 287 J/kgK) tlaka 5 bara i temperature 200 °C ekspandira u vertikalno postavljenoj turbini na tlak 1 bar i temperaturu 100 °C. Brzina plina na ulazu u turbinu je 30 m/s, a na izlazu 200 m/s. Ulaz u turbinu je smješten 5 m iznad izlaza iz turbine. U okolicu iz turbine prelazi 10 kJ/kg toplinske energije. Maseni je protok plina 10 kg/s. Izračunati snagu turbine.