- 1. Promatrajte Rankineov kružni proces s nepromijenjenim tlakom u parnom kotlu i kondenzatoru. Povisi li se temperatura pregrijane pare, kako to utječe na sadržaj pare u kondenzatoru:
  - b) povećava se,
- 2. Promatrajte Rankineov kružni proces u konvencionalnoj termoelektrani. Ukoliko količina rashladne vode nije ograničavajući element, o kojoj veličini ovisi tlak u kondenzatoru:
  - a) temperatura rashladne vode,
- **3.** Promatrajte Rankineov kružni proces sa suhom parom čiji se tlak i temperatura ne mijenjaju na ulazu u turbinu. Snizi li se tlak u kondenzatoru, kako to utječe na ukupno odvedenu toplinu iz kondenzatora:
  - a) smanjuje se,
- 4. Unutrašnja kalorička energija idealnog plina funkcija je:
  - c) temperature,
- 5. Površina krivulje kružnog procesa nije rad u:
  - d) h,s dijagramu,
- 6. Koja veličina nije veličina stanja:
  - c) toplina,
- 7. Promatrajte desnokretni kružni proces, koji se sastoji od četiri povratljiva procesa, a odvija se po dvije izoterme povezane dvijema adijabatama. Toplina od 1200 J/kg predaje se kružnom procesu pri 800 K. Odredi eksergijski stupanj djelovanja ovog procesa.

d) 1,00

- **8.** Jedan kg idealnog plina u zatvorenom se sustavu komprimira povratljivim procesom od početnog stanja 0,78 m³/kg i 25 °C (stajnje okolice) do konačnog stanja 0,1 m³/kg i 267 °C (R=0,26 kJ/kgK, c<sub>v</sub> =0,69 kJ/kgK). Odredite minimalno obavljeni rad:
  - b) 136 kJ/kg

- **TE** Obavljeni je tehnički rad parne turbine termoelektrane u jednom satu jednak 1900 MWh, a termički stupanj djelovanja termoelektrane 0,40. Ukoliko je temperatura u kondenzatoru 30 °C, a temperatura rashladne vode 20 °C, odredite uz zanemarenje rada pumpanja:
  - **9.TE** koliko se u jednom satu, u kondenzatoru termoelektrane, odvodi u okolicu anergije, u GWh
    - a) 2,76
  - **10.TE** koliki je prirast entropije okolice, u MWh/K

b) 9,72

**TE** Rankineov se kružni proces provodi u termoelektrani snage 1200 MWe. Tlak je pare na ulazu u turbinu (unutrašnjeg stupnja djelovanja 1) 10 MPa, a temperatura 500 °C. Tlak je u kondenzatoru 10 kPa. Iz parnih tablica očitane su ove karakteristične vrijednosti Rankineovog kružnog procesa:

<u>za tlak 10 kPa</u>: 45,8 °C; h'=191,8 kJ/kg; h"=2585 kJ/kg; s'=0,649 kJ/kgK; s"=8,151 kJ/kgK; v'=0,0010m³/kg; v"=14,67m³/kg <u>za tlak 10 MPa i temperaturu 500 °C</u>: h=3375 kJ/kg; s=6,600 kJ/kgK. Odredite:

**11.TE** sadržaj pare na izlazu iz turbine

d) 0,793

- **12.TE** termički stupanj djelovanja kružnog procesa b) 0,402
- **13.TE** maseni protok vode (pare), u kg/s a) 934
- **HE**. Srednji godišnji protok, u  $m^3/s$ , na vodotoku aproksimira izraz  $Q_{sr} = 120 H/10$  (*H* je nadmorska visina u *m*). Odredite:
  - **14.HE** bruto energiju vodotoka, uz ukupne gubitke (vode i pada) od 20%, između nadmorske visine zahvata (1200 *m n.v.*) i ušća rijeke u more
    - b) 4,95·10<sup>9</sup> kWh
  - **15.HE** snagu derivacijske hidroelektrane koja uzima vodu na 500 m nadmorske visine, pri srednjem protoku, s 10 m³/s biološkog minimuma, 15 m visine vode ispred brane, 9% gubitaka u padu do turbinskog postrojenja smještenog na 400 m n.v. koje ima stupanj djelovanja turbine 88%
    - c) 54,2 MW