- a) vjerojatnu godišnju proizvodnju električne ehergije; pretpostaviti konstan injeser ima 730 sati. hidroelektrane, ako je konsumpcijska krivulja
- $H_{\rm DV}[m]=\Omega\left(m^2/s\right)/10$ , a na mjestu odvoda iz postrojenja  $H_{\rm DV}[m]=\Omega\left(m^2/s\right)/50$ .
- a) Za izgradnju termoelektrane (TE) na biomasu i solarne fotonaponske (FN) elektrane, na raspolaganju je uko
- tivna površina FN panela je dvostruko manja od ukupne raspoložive površine, dok kod TE na biomasu povr
- uzgaja biomasa zauzima 90% ukupne raspoložive površine. no ozračenje na površinu FN panela iznosi 1 kW/m², a godišnja je ozračenost na horizontalnu površi ravljanja panela 1500 kWh/m². Stupanj je djelovanja FN ćelija 0,12, a ukupno povećanje ozračeno
- avljene pod optimalnim kutom iznosi 15%.
- ički stupanj djelovanja TE na biomasu iznosi 0,29. Ogrjevna vrijednost biomase iznosi 12 MI/kg, a g ase 15 t/ha. U elektrani izgara 45 kg biomase na sat.

lišnju proizvedenu električnu energiju, izraženu u Wh, u TE na biomasu i u FN elektrani ako su optimalnim kutom.

u snagu TE na biomasu i FN elektrane,

or opterećenja TE na biomasu i FN elektrane.

enjem je na nekoj lokaciji utvrđena sljedeća raspodjela brzine vjetra:

enjem je r	10 110 5	ici icini	aciji u	. 9100			-
m/s	0	5	8	11	15	20	25
odišnie	16		23	7	5	3	8

aganju imamo dva vjetroagregata (VA) promjera lopatica 40 m: jedan građen za na drugi za nazivnu brzinu vjetra od 12 m/s. Vjetroagregati mogu raditi od 50% nazivne rasnost pretvaranja mehaničke energije u električnu je 0,95. Računati sa standa

čunati maksimalnu moguću godišnju proizvodnju električne energije u svakom VA ( čunati faktor opterećenja svakog VA.

Ina dnevna potrošnja EES-a iznosi 2000 MW, a minimalna 900 MW. Vrijeme tra a dnevna potrošnja iznosi 13650 MWh. Za aproksimaciju dijagrama trajanja og avu su raspoložive sljedeće elektrane: nuklearna elektrana snage 600 MW, p termoelektrana, snaga 150 MW (TE1), 200 MW (TE2), 250 MW (TE3), 30 numa 50 MW svaka, čija je cijena proizvodnje električne energije obrnuto

- Da li je gubitak eksergije Rankineovog koji veći tlak radnog medlja? Zašto se kompresor
- 5. Koje je porijeklo unutrašnje kaloričke energije Zemlje i koja je okvirna zastupljenost pojedinog izvora? Koja je or razlika između geotermalne elektrane i toplinske pumpe? Što je esterifikacija, koju sirovinu koristi i što je finalni pr
- Nacrtajte i označite konsumpcijsku krivulju korita ravničarske i planinske rijeke (na istom grafu). Kako se HE dijele položaju strojarnice? Što je kavitacija i kako op Što je prednost, a što nedostatak kogeneracije? položaju strojarnice? Što je kavitacija i kako ona utječe na rad vodne turbine? Kako se regulira snaga Franc
- U slučaju sinusnog napona frekvencije 50 Hz koja je frekvencija snage na induktivnom trošilu? Koja je razlika u namje konstrukciji zatovnog dnevne krivulje opterećenja. V konstrukciji zateznog i nosivog stupa? Definirajte vrijeme korištenja maksimalne snage dnevne kri zašto koristimo DC napon u prijenosu električne energije?
- Što je piranometar i koju fizikalnu veličinu mjeri? Koje su komponente Sunčevog zračenja iskoristive na fotonapo panelu (FN), a koje u solarnom tornju? Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije i serijskog spoja dvije iste FN ćelije. Naved dvije vrste solarnih termoelektrana. Koje su osnovne vrste gubitaka prisutne u solarnom kolektoru topline?
- Što je gorivni članak i koja mu je osnovna razlika u odnosu na akumulator? Nacrtajte i označite karakteristiku sr karakteristiku gorivnog članka. Navedite bar dvije osnovne značajke spremnika energije. Navedite jedan način s energije koji ima veliku gustoću energije i jedan koji sprema veliku količinu energije
- 10. Navedite bar tri osnovne komponente vjetroagregata (VA). Nacrtajte i označite karakteristiku snage VA. Koja prednost VA s promjenljivom brzinom vrtnje? Koje su prednosti i mane kod indirektnog spoja VA na mrežu?

Napomena: Numeričke zadatke rješavajte <u>slijedno</u> <u>na vlastitim papirima</u> tako da je na svakoj stranici po jedan zad strane lista papira po jedan zadatak).

- 11. (7b) U termoelektrani se odvija idealni Rankineov kružni proces. Para tlaka 7 MPa i temperature 500 °C ulazi u visokotlačni (VT) dio turbine gdje ekspandira do tlaka 0,9 MPa. Para se zatim dodatno zagrijava 450 °C te ekspandira u niskotlačnom (NT) dijelu turbine do tlaka 10 kPa. Iz parnih su tablica očitane vri na izlazu iz kotla 3411 kJ/kg, na izlazu iz VT dijela turbine 2856 kJ/kg, na izlazu iz međupregrijača 337 NT dijela turbine 2431 kJ/kg i na izlazu iz kondenzatora 192 kJ/kg. Gustoća vode što ju pumpa ubrizg kg/m³. Protok fluida u Rankineovom kružnom procesu je 300 kg/s.
- a) termički stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa (uzeti u obzir rad pumpanja),
- b) porast temperature rashladne vode koja odvodi toplinu iz kondenzatora. Protok rashladne vod njezin specifični toplinski kapacitet 4,18 kJ/kgK.
- o) Nuklearna elektrana PWR tipa ima 4 rashladne petlje. Snaga jezgre je 4100 MW. Gorivni e 18×18 i ima 36 vodilica za kontrolne apsorbere i instrumentaciju. Nominalna linearna gust 11 kW/m. Porast temperature hladioca u jezgri reaktora je 33 K. Specifični toplinski kapacite oća 700 kg/m³. Porast tlaka na primarnoj rashladnoj pumpi je 686 kPa. Trajanje ciklusa iz
- rec ima 30 dana). Faktor opterećenja elektrane u tom periodu je 0,92. Težinsko oboga