

	55.58 V	55.25 V	54.91 V	54.50 V	54.47 V	← sjever
	55.25 V	54.71 V	54.25 V	53.88 V	53.77 V	
	55.40 V	54.60 V	54.00 V	52.60 V	51.50 V	
	55.10 V	54.30 V	53.30 V	51.80 V	50.50 V	
55.15 V	53.85 V	53.01 V	51.76 V	49.35 V	44.86 V	
					44.01 V	
← zapad						

Prvo mjerenje (početna točka) je 44.01 V.

Razmak među sondama a [m]	Izmjerena vrijednost otpora $R_M$ [ $\Omega$ ]
0.5	14.21
0.8	13.41
1.0	12.61
1.5	10.76
2.0	9.86

Prvi put je izmjeren napon dodira od 0.3 V, drugi put 0.4 V.

Otpor uzemljenja na instrumentu je iznosio 24.1  $\Omega$ .