

Mjerenje napona potencijalnog lijevka i napona dodira:

$I=1.85\text{ A}$

Smjer mjerenja: U pravcu sjeveroistoka

Udaljenost [m]	1	2	3	4	5	6	7	8
Napon [V]	47.4	50.1	51.9	53.4	54.2	55.2	42.8	42.8

Smjer mjerenja: U pravcu jugozapada

Udaljenost [m]	1	2	3	4	5	6	7	8
Napon [V]	47.2	49.3	51.1	52.5	49.0	54.3	55.0	50.5

Mjerenje specifičnog otpora tla:

Razmak a [m]	$\rho_E [\Omega m]$	$\rho_S [\Omega m]$	$\rho_z [\Omega m]$
0.5	10.49		
0.8	9.55		
1.0	9.10		
1.5	7.71		
2.0	6.79		
3.0	5.55		

Uzemljivač (A zgrada) $\rightarrow R = 62,8\ \Omega$