Koja je prednost fluoroscentnih svjetiljki u odnosu na žarulje s žarnom niti? Choose one answer.		
0	a. rasipaju manje topline	
	b. viši stupanj svjetlosne iskoristivosti	
	c. dulje traju	
	d. sve navedeno	
	e. ništa od navedenog	
	or presjeka kabela kod UPS-a ovisi o: (2 točna) pose at least one answer.	
	a. dopuštenom nazivnom naponu	
	b. dopuštenom padu napona	
	c. dopuštenom rastu temperature	
V	d. dopuštenoj snazi generatora	
~	e. dopuštenoj nazivnoj struji	
Kod asinkronih motora kratki spoj faza – faza je vrlo rijetka. Choose one answer. a. netočno		
	b. točno	
	estion 2	
Marks: 1 Udruženje kojih zaštitnih elemenata je najbolje za zaštitu asinkronih motora? Choose one answer.		
	a. prekidača i kontaktora	
0	b. prekidača i osigurača	
	c. prekidača, kontaktora i termičkih releja	
	d. prekidača i termičkih releja	
	e. osigurača i kontaktora	
	f. osigurača i termičkih releja	
Question 3		
Marks: 1 Zaobilazni način rada se javlja kada UPS radi u? (2 točna) Choose at least one answer.		
	a. u duploj pretvorbi (on-line načinu)	
	b. u pasivnom standby načinu	
~	c. u interaktivnom načinu	
Que	estion 4	

Marks: 1 Ako je poznato da imamo 200 kVA UPS bez filtra te početnu reaktanciju X"d = 10% i τ < 7% koliko iznosi snaga generatora Sg? Choose one answer. a. 500 kVA b. 585 kVA c. 695 kVA d. 660 kVA Question 6 Marks: 1 U kojem periodu se nalazi prijelazna faza struje kratkog spoja? Choose one answer. a. 50 – 100 ms nakon kvara b. 100 – 500 ms nakon kvara c. 10 – 50 ms nakon kvara d. 500 – 1000 ms nakon kvara Question 7 Marks: 1 Uređaj za regulaciju intenziteta rasvjete se može koristiti zajedno sa: Choose one answer. a. Magnetskom prigušnicom b. Ništa od navedenoga c. Elektroničkom prigušnicom Question 9 Marks: 1 Većina industrijskih i velikih komercijalnih električnih instalacija sadržava par važnih opterećenja za koje mora postojati dobava električne energije. Od čega se sastoji zaštita generatora? (2 odgovora) Choose at least one answer. a. Zaštite od kratkog spoja b. Ništa od navedenog

c. Zaštite od praznog hoda

d. Zaštite od preopterećenja

Question 10

Marks: 1

U svrhu povećanja dostupnosti napajanja (Availability of electrical power), preporuča se (3 točna)?


Choose at least one answer.


a. Pojačati izvor

✓ b. Realizirati mrežu sa TT sustavom uzemljenja

□ ▼	c. Realizirati mrežu s mogućnošću odspajanja tereta d. Implementirati selektivnu zaštitu e. Napajati mrežu iz više izvora		
2.			
	kolika je uobičajena vrijednost sinkrone reaktancije generatora niskog napona? Choose one answer.		
	a. manja od 200 %b. veća od 200%c. ispod 100%d. manja od 50%		
Que Mai Za	estion 2 rks: 1 koje snage je moguć rad UPS-a u off-line modu? pose one answer.		
© Que	a. za snage > 10kVA b. moguć je za sve snage c. za snage < 2kVA d. za snage < 30kVA estion 3 rks: 1		
Koj	i su nedostaci TN sustava? (2 točna) pose at least one answer.		
	 a. svaki kvar rezultira prekidom uključenog kruga b. visoke struje kvara c. sve navedeno d. potrebni je kvalificirano osoblje za nadzor 		
Question 4 Marks: 1 Elektronička prigušnica može obavljati istu funkciju kao i uređaj za regulaciju intenziteta rasvjete. Choose one answer.			
Mai Kak	a. Točno b. Netočno estion 5 rks: 1 ko bi se potrošaču osigurala kvalitetna opskrba električnom energijom, s dugom onomijom za opskrbu osjetljivih opterećenja, najbolje je koristiti kombinaciju:		

Choose one answer.
 a. UPS+transformator+relej b. UPS+transformator c. Transformator+GPS
d. UPS+generator Question 6 Marks: 1 U urbanim sredinama dopušteno je direktno na mrežu spajati jednofazne motore maksimalne snage (ukoliko drugačije nije definirano ugovorom): Choose one answer.
 □ a. 1,4 kW □ b. 8 kW □ c. 5,6 kW □ d. 3,4 kW Question 7 Marks: 1 Struja kratkog spoja kod generatora je zbroj? (2 točna) Choose at least one answer.
 □ a. periodične struje □ b. nazivne struje □ c. aperiodične struje ☑ d. prigušene sinusoidalne struje Question 8 Marks: 1 Koliki je radni vijek (u satima) kompaktnih fluorescentnih žarulja? Choose one answer.
 a. 2000 – 4000 h b. 10000 – 20000 h c. 14000 – 18000 h d. ništa od navedenog e. 1000 – 2000 h Question 9 Marks: 1 Maksimalni dopušteni pad napona veći je u izmjeničnim nego u istosmjernim krugovima. Koliko iznose ti padovi napona? Choose one answer.
a. 10% AC i 1% DC b. 3% AC i 1% DC





□ 4.	b. netočno	
nav	i harmonici nastaju zbog nelinearnih opterećenja priključenih na mrežu. Koje od redenih opterećenja neće prouzročiti više harmonike?	
	a. Aparat za zavarivanje	
0	b. Računalo	
	c. Elektrolučna peć	
	d. Sva navedena opterećenja uzrokuju više harmonike	
Ma Qu Ma	estion 2 rks: 1 estion 3 rks: 1 že li UPS u pasivnom standby načinu rada služiti kao frekventni pretvarač?	
Cho	pose one answer.	
	a. DA	
0	b. NE	
	estion 4	
Koj	rks: 1 i način uzemljenja je preporučen za mreže u kojima su glavni potrošači računala pose one answer.	
	a. IT	
	b. TN	
	c. TT	
	estion 5	
	rks: 1	
spc	d uklapanja transformatora mogu se pojaviti struje i do 20ln. Amplitude omenutih struja ovise o? (4 točna) oose at least one answer.	
V	a. karakteristici tereta koji je spojen na transformator	
V	b. naponu koji se nalazio na transformatoru u trenutku uklapanja	
~	c. magnetskom toku koji se nalazio u jezgri u trenutku uklapanja	
~	d. snazi transformatora	
	e. izvedba kućišta transformatora	
Question 6		
Bol	rks: 1 ju raspoloživost električne energije možemo postići tako da? (2 točna) pose at least one answer.	
V	a. Pojačamo snagu izvora	

□ b. Pojačamo izolaciju prijenosnih vodova
✓ c. podijelimo instalacije na više neovisnih dijelova
d. povećanjem broja izvora
.Question 8
Marks: 1 Postoji više vrsta akumulatora: nikal-kadmijevi, olovni, olovno-antimonski, olovno-kositreni i drugi. Koji su, zbog lakšeg održavanja i činjenice da ne zahtijevaju poseban prostor, koriste zajedno s UPS-om? Choose one answer.
a. nikal-kadmijeve
b. Zatvorene olovne (lead-acid)
C. olovno-kositre
d. olovno-antimonske
Question 9
Marks: 1 Zaobilazni način rada se javlja kada UPS radi u? (2 točna) Choose at least one answer.
a. u interaktivnom načinu
▼ b. u pasivnom standby načinu
□ c. u duploj pretvorbi (on-line načinu)
Question 10 Marks: 1
Maksimalno dopušteni pad napona za AC krugove iznosi:
Choose one answer.
□ a.4%
© b. 1 %
C. 2 %
a d. 3 %
4. Žarulje na principu luminiscenija imaju prigušnicu koja: ograničava struju žarulje u normalnom pogonu
5. žarulje u kućanstvima: standardne s žarnom niti i kompaktne fluorescentne
5.
Marks: 1 Koliko je pad napona [%] na trofaznoj mreži (Un=400/230V, In=50A) ako je ožičenje izvedeno bakrenim vodičima presjeka Sph=10mm2 duljine 25m. Choose one answer.
a. 4.125%
L b. 2.625%

	c. 1.025%		
	d. 0.635%		
_	Question 4 Marks: 1		
tran	i prekidač bi izabrali iz ponude Merlin Gerin prekidača, ako trebamo zaštititi asformator 400/415 V jednofazni, nazivne snage 1,2kVA pose one answer.		
	a. C60, NG125, 3A		
Θ	b. C60, NG125, 6A		
	c. C60, NG125, 1,2A		
	d. C60, C120, NC100, NG125, 63A		
_	estion 5		
	rks: 1		
_	važnije karakteristike UPS-a su: oose one answer.		
	a. Mogućnost samostalnog napaja trošila		
	b. Mogućnost prespajanja trošila sa mreže, na interno napajanje, bez zadrške		
	c. Mogućnost održavanja stabilnog napona, neovisnog o naponu kojim se UPS napaja		
Θ	d. Sve navedeno		
Question 6 Marks: 1			
	e su karakteristike LED žarulja? (2 točna) oose at least one answer.		
	a. teška upravljivost svjetlosnim tokom		
	b. niska svjetlosna iskoristivost		
	c. Dobra reprodukcija boja		
V	d. mala potrošnja energije		
V	e. dulji vijek trajanja		
_	estion 8		
	rks: 1 iko smije trajati preopterećenje generatora pri kojem je I = 1.5 In?		
	pose one answer.		
	a. 1 minutu		
	b. 10 sekundi		
\odot	c. 30 sekundi		
	d. 20 sekundi		
_	estion 9		
	rks: 1 a je od sljedećih tvrdnji za izbor prekidača točna? (2 odgovora)		
J			

Cho	ose at le	east one answer.
~		idna moć prekidača treba se računati prema struji KS izvora s najvećom snagom o transformator)
		idači moraju reagirati i na struju KS izvora s najmanjom snagom (obično rmator)
	c. Doba	ar izbor UPS-a jamči da ne nijedan izbor prekidača ne može biti pogrešan
~	d. Prek	idači moraju reagirati i na struju KS izvora s najmanjom snagom (obično tor)
_	estion 10	
	rks: 1	čne vrijednosti harmonika trećeg stupnja za fluorescentne žarulje s magnetskim
		age 100 W?
		answer.
	a. 30 %	
	b. 85 %	
0	c. 10 %	
	d. 5 %	
	ko traje	početna faza kratkog spoja? answer.
		a. 1-2ms
		b. 10-20s
		c. 1-2 s
		d. 10-20ms
Kol	iko	
izno		
	rona	
reak Xd	ctancija	
	eratora	
	ge 200	
kV/		
one		
ansv	wer.	
	a. 300	
	%	
	b.	
0	400	
	%	
	c. 100	
	%	

	d. 50	
	iko iznosi potezna struja niskonaponskog motora? oose one answer.	
	a. 8 In	
	b. 6 In	
	c. 18 In	
0	d. 16 In	
	že li UPS u online načinu rada služiti kao frekventni pretvarač? ose one answer.	
	a. NE	
0	b. DA	
snag	S napajanja definirana su standardom IEC 62040. Standard razlikuje tri načina rada, te tri ge. Snaga namijenjena zamjeni primarnu snagu se naziva: oose one answer.	
	a. Pomoćna snaga	
	b. Stand-by snaga	
	c. Sekundarna snaga	
	d. Ništa od navedenog	
-	važniji dijelovi svakog UPS-a su (4 točna)? sose at least one answer.	
	a. Kondenzatorska baterija	
	b. Pojačalo	
~	c. Invertor (izmjenjivač)	
~	d. Sklopaka za uklop	
V	e. Ispravljač	
~	f. akumulator	
Koje prigušnice uzrokuju veći postotak trećeg harmonika Choose one answer.		
	a. Elektroničke prigušnice	
	b. Magnetske prigušnice	
C	Uređaj za regulaciju intenziteta rasvjete se može ugraditi umjesto: Choose one answer. a. Ništa od navedenoga	

	0	b. Elektroničke prigušnice	
		c. Magnetske prigušnice	
•	Magnetska prigušnica može obavljati istu funkciju kao i uređaj za regulaciju intenziteta rasvjete.		
		ne answer.	
	a. N	etočno	
0	b. To		
		nikal-kadmij baterije su najskuplje. ne answer.	
0	a. ne	etočno	
	b. to	čno	
		pojen inverter kada UPS radi u on-line načinu radu? ne answer.	
	a. u	paralelu sa AC ulazom	
Ø	b. u	seriju između AC ulaza i aplikacije	
	c. ni	šta od navedenog	
		rednost halogenih žarulja u odnosu na standardne žarulje? (2 točna) t least one answer.	
	a. kr	aći vijek trajanja	
V	b. vi	ša svjetlosna iskoristivost	
~	c. du	ılji vijek trajanja	
	d. N	iža svjetlosna iskoristivost	
		e napona τ ovisi o? (3 točna) t least one answer.	
V	a. po	očetnoj reaktanciji generatora	
~	b. sr	nazi Sg generatora	
V	c. ha	rmonijskim strujama ispravljača	
	d. pr	ijelaznoj struji	
	e. str	ruji kratkog spoja	
		re možemo spojiti u paralelni rad kad su? (2 točna) t least one answer.	
	a. ist	te nazivne frekvencije	
~	b. is	te elektromotorne sile	
V	c. ist	ti nazivni naponi	
	d. is	te frekvencije	
Kol	iko pı	ribližno iznosi napon kratkog spoja trofaznog transformatora snage 40 kVA?	

Cho	oose one answer.	
	a. 3 %	
	b. 9 %	
	c. 7 %	
0	d. 5 %	
Uk	rks: 1 ojem načinu rada se UPS koristi za srednje i visoke vrijednosti snage (od 10 kVA naviše)? oose one answer.	
0	a. u interaktivnom načinu	
	b. u duploj pretvorbi (on-line načinu)	
	c. u pasivnom standby načinu	
Koja je granična vrijednost omjera svih Pmotora / Pn da bi se izbjegli problemi pri ponovnom pokretanju generatora? Choose one answer.		
O	a. 1/3	
	b. 1/2	
	c. 1/4	
	d. 1/5	
Halogene žarulje rade na principu: Answer: termickog zracenja Ako je poznato da imamo 200 kVA UPS bez filtra te početnu reaktanciju X''d = 10% i τ < 7% koliko iznosi snaga generatora Sg? Choose one answer.		
0	a. 585 kVA	
	b. 660 kVA	
	c. 500 kVA	
	d. 695 kVA	
-	gnetsku prigušnicu koriste (3 točna odgovora): pose at least one answer.	
	a. Fluokompaktne žarulje	
V	b. Visokotlačne natrijeve žarulje	
~	c. Visokotlačne živine žarulje	
V	d. Fluoroscentne cijevi	
	e. Halogene žarulje	
Trajna struja kratkog spoja K3, direktno ovisi o načinu uzbude generatora koji napaja mrežu? Choose one answer.		
	a. ne	
0	b. da	

Za trošila preko 20kVA se koristi UPS:		
Choose one answer.		
	a. u pasivnom standby načinu rada	
	b. u line-interactive načinu rada	
	c. ne koristi se UPS za trošila preko 10kVA	
0	d. u online načinu rada	