

Praktikum upravljanja Električnim strojevima


Međuispit – pismeni



25. travnja 2017.


Teoretski zadaci

- 1. (1 bod) Navesti dvije standardne razine strujnog signala i barem dvije razine naponskog signala za analogne ulaze pretvarača/PLC-a.
- 2. **(2 boda)** Na slici označiti stezaljke pretvarača na koje se spaja mrežno napajanje, motor i uzemljenje. Gdje se priključuje kočni otpornik i koja mu je uloga?



3. (3 boda) Navesti što predstavljaju sljedeće stezaljke pretvarača:

- (a) DI 24, 25, 26, 27,
- (b) DO 24, 25, 26, 27,
- (c) AO0, AO1,
- (d) AI0, AI1,
- (e) T1MOTOR, T2MOTOR?



- 4. (2 boda) Skicirati energetsku shemu frekvencijskog pretvarača te nacrtati valni oblik napona na ulazu u pretvarač i naznačiti njegove karakteristične vrijednosti.
- 5. **(2 boda)** Što će se dogoditi s brzinom vrtnje motora ako se zamijeni redoslijed dvije faze na ulazu u pretvarač?

Numerički zadaci

Zadatak 1.

Asinkroni motor nazivnih podataka prema slici 1 pogoni dizalicu na kranu nazivne nosivosti 8 tona. Asinkroni motor je spojen izravno na električnu mrežu ($U=400~{\rm V},~f=50~{\rm Hz}$) u spoju zvijezda. Smjer brzine vrtnje mijenja se pomoću sklopnika i pri tome je podizanje pozitivan smjer vrtnje. Teret se podiže pomoću čeličnih sajli koje se namataju na bubanj promjera 150 mm, a bubanj je spojen s asinkronim motorom preko reduktora prijenosnog omjera i=115:1 i korisnosti $\eta=0,9$. Gubici trenja i ventilacije motora te gubici trenja dizalice se zanemaruju.

- a) (2 boda) Odrediti brzinu podizanja tereta (u m/s) za nazivnu nosivost.
- b) (2 boda) Odrediti brzinu spuštanja tereta (u m/s) za nazivnu nosivost.
- c) (1 bod) Na istom grafu nacrtati momentne karakteristike za oba slučaja te označiti radne točke.

Zadatak 2.

Asinkroni motor nazivnih podataka prema slici 2 namijenjen je za američko tržište (obratiti pažnju na nazivni napon i frekvenciju) i spojen u zvijezdu. Omjer prekretnog i nazivnog momenta jednak je $M_{pr}/M_n = 2,5$. Nakon pokretanja motora na osovini djeluje teret iznosa $M_t = 150$ Nm. Gubici trenja i ventilacije motora se zanemaruju.

- a) (2 boda) Odrediti brzinu vrtnje motora u stacionarnom stanju ako je motor spojen izravno na mrežu $U=460~{\rm V},~f=60~{\rm Hz}.$
- b) (2 boda) Odrediti brzinu vrtnje motora u stacionarnom stanju ako je motor spojen izravno na mrežu $U=400~{\rm V},~f=50~{\rm Hz}.$
- c) (1 bod) Na istom grafu nacrtati momentne karakteristike za oba slučaja te označiti radne točke.

Motor 3~ 50	Hz	IEC 60034		
$ ext{TIP } 132 ext{M/L}$		Pr.broj	22222	
9,2 kW		$1440 \; \mathrm{min^{-1}}$		
F klasa cos		$\varphi = 0.82$		
✓ 400 V		^ 2	30 V	
17,4 A	Δ 30,1 A		0,1 A	
		B3		
Kataloški broj 11	111	IP54	82 kg	

Motor	3∼ 60 Hz		IEC 60034		
Type 326	\mathbf{T}			Code	: 22222
	37	kW		1	$775~\mathrm{min}^{-1}$
insulation	: F		cos	$\varphi=0.8$	32
Y -	460 V 59,2				TOTAL S
NEMA4			7 12	В3	4.487. 73
Model number 11111			565 lb		

Slika 1: Natpisna pločica asinkronog motora (zadatak 1) Slika 2: Natpisna pločica asinkronog motora (zadatak 2)

Zadatak 3.

Asinkroni motor nazivnih podataka prema slici 3 spojen je na frekvencijski pretvarač te je upravljan skalarno ($U/f = \mathrm{konst.}$) u <u>otvorenoj</u> petlji. Omjer prekretnog i nazivnog momenta jednak je $M_{pr}/M_n = 2,6$. Asinkroni motor spojen je u trokut te pogoni hidrauličku pumpu. Momentna karakteristika pumpe dana je izrazom $M = k \cdot n^2$. Pumpa je projektirana tako da pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji napajanja motor razvija 80% nazivnog momenta. Gubici trenja i ventilacije motora se zanemaruju.

- a) (2 boda) Odrediti brzinu vrtnje ako je referentna frekvencija jednaka f_{ref} = 40 Hz.
- b) (2 boda) Odrediti najveću dozvoljenu brzinu vrtnje na kojoj motor može trajno raditi.
- c) (1 bod) Na istom grafu nacrtati momentne karakteristike za oba slučaja te označiti radne točke.

Zadatak 4.

Asinkroni motor nazivnih podataka prema slici 4 spojen je na frekvencijski pretvarač u spoju trokut. Omjer prekretnog i nazivnog momenta jednak je $M_{pr}/M_n = 3,2$. Asinkroni motor je upravljan skalarno (U/f = konst.) u <u>zatvorenoj</u> petlji (PI regulator brzine vrtnje). Gubici trenja i ventilacije motora se zanemaruju.

- a) (2 boda) Odrediti brzinu vrtnje i frekvenciju osnovnog harmonika napona statora ako je referentna frekvencija jednaka $f_{ref} = 35$ Hz, a motor je opterećen teretom potencijalnog karaketara iznosa $M_t = 0.5 \cdot M_n$.
- b) (2 boda) Odrediti brzinu vrtnje i frekvenciju osnovnog harmonika napona statora ako je referentna frekvencija jednaka f_{ref} = 35 Hz, a motor je opterećen teretom potencijalnog karaketara iznosa M_t = M_n .
- c) (1 bod) Na istom grafu nacrtati momentne karakteristike za oba slučaja te označiti radne točke.

Motor $3\sim 50$	3~ 50 Hz		IEC 60034		
TIP 200L		Pr.broj	22222		
30 kW		1470 min^{-1}			
F klasa	cos	$\varphi=0.81$			
✓ 690 V		A 4	100 V		
33 A	4		57,6 A		
		В3			
Kataloški broj 11	111	IP54	222 kg		

Motor	3~	50	Hz	IEC	60034
TIP 180	\mathbf{M}			Pr.bi	roj 22222
	22	kW		1	440 min
F klasa			cos	$\varphi=0.8$	35
~	690 V	V		٨	400 V
1	23,4	A	4	Δ	40,5 A
				В3	
Katalošk	i broj	11	111	IP54	185 k

Slika 3: Natpisna pločica asinkronog motora (zadatak 3) Slika 4: Natpisna pločica asinkronog motora (zadatak 4)