

PROC018 – Cambio de Panel Delta

1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de cambio de Panel DELTA.



2. Procedimiento

- Una vez que se evidencia la necesidad de cambio, relevar modelo a reponer.
- Energizar el nuevo panel y comunicar a PC mediante cable Delta y conversor “9300-USBs” ubicado en cajón de automatismos.
- Abrir respaldo del equipo correspondiente ubicado en el árbol de **“Proyectos PLC”**.
- Ir a la opción **“Tool>Basic Configuration”** y corroborar correcta señalización de puerto COM. De no ser así, coloque el puerto correcto y de click en **“OK”**.
- Clickear la opción **“Communication>Write to TP”**
- Corroborar descarga exitosa del respaldo.
- Conectar en equipo en cuestión y corroborar todas las funcionalidades.
- Registrar debidamente en OT y comunicar a Líderes de Automatismos.