Biblioteca de Procedimientos Operativos Locales (OPL)



Planta Mar del Plata

6 Objetivo General

Establecer una biblioteca estructurada de Procedimientos Operativos Locales (OPL) que documente, de manera clara y estandarizada, los pasos necesarios para realizar tareas críticas en activos de OT, como respaldos, restauraciones, configuraciones y mantenimientos. Esta biblioteca tiene como propósito asegurar la continuidad operativa, mitigar riesgos y facilitar la transferencia de conocimiento técnico.

OPL – Procedimiento Operativo Local

Categoría: [PLC / Servidores / Redes / SCADA / Otros]

Código: OPL-[Categoría]-[Número]

Fecha de creación: [DD/MM/AAAA]

Versión: 2.0

🗷 Autor: Aldo Capurro

- Aprobado por: Maximiliano Fucile
- Uso y Mantenimiento de la Biblioteca
- Todas las OPL deben ser revisadas periódicamente, especialmente después de cambios tecnológicos, actualizaciones de software o mejoras en procesos. El acceso debe estar controlado y los documentos deben ser aprobados antes de su uso oficial en planta.

Tabla de Contenido



Asunto	Pagina
PLCs manual backup/recuperacion con RS Logix 500	<u>3</u>
PLCs manual backup/recuperacion con Connected Component Workbench	<u>4</u>
PLCs manual backup/recuperacion con RSLogix/Studio 5000	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PLCs/HMIs manual backup/recuperacion con Delta	<u>16</u>
PCs/OITs – Macrium Reflect	<u>17 18 19 20</u>
Planos Lineas	<u>21 22 23</u>
HMIs manual backup/recuperacion con Factory Talk View	<u>24 25 26 27 28</u>
Dispositivos de red manual backup/recuperacion	<u>29</u>

OPL #:<01>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC MicroLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
Schaaf	Extrusor 925	MicroLogix 1400 Series B 1766-L32BXB	11.18.53.21	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014	<u>lmagen</u>
Schaaf	Mixer 1200	MicroLogix 1400 Series B 1766-L32BXB	11.18.53.23	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014	<u>lmagen</u>
Schaaf-2	Mixer 1200	Micrologix 1400 Series 1766-L32BWAA	11.18.53.160	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014	<u>lmagen</u>
Bomba Cisterna	Tanques Azules	MicroLogix 1100 1763-L16AWA	11.18.54.139	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014	<u>lmagen</u>

OPL #:<02>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC Micro 850-830-820

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
Schaaf	Mixer 925	Micro 850 2080-LC50-24QWB 192.168.0.1		AUT001 AUT002 PROC034	Imagen
Schaaf	Sazonado	Micro 850 2080-LC50-24QBB	11.18.53.25	AUT001 AUT002 PROC034	<u>Imagen</u>
Schaaf-2	Cortador 9250	Micro 850 2080-LC50-24QBB	120.120.120.10	AUT001 AUT002 PROC034	<u>Imagen</u>
Schaaf-2	Cortador 1200	Micro 850 2080-LC50-24QBB	120.120.120.10	<u>AUT001 AUT002</u> <u>PROC034</u>	<u>Imagen</u>
EXPRESS SHIPPING	Etiquetradora Ketan iz	Micro 850 2080-LC50-48QBB	198.162.0.201	<u>AUT001 AUT002</u> <u>PROC034</u>	<u>Imagen</u>
EXPRESS SHIPPING	Etiquetradora Ketan De	Micro 850 2080-LC50-48QBB	198.162.0.202	<u>AUT001 AUT002</u> <u>PROC034</u>	<u>Imagen</u>
Frypack	Sazonado	Micro 850 2080-LC50-24QBB	11.18.54.101	AUT001 AUT002 PROC034	<u>lmagen</u>
Schaaf-2	Sazonado	Micro 850 2080-LC50-24QBB	11.18.53.173	AUT001 AUT002 PROC034	<u>lmagen</u>

OPL #:<03>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	lmage dispositivo
Schaaf	Empaque	CompactLogix 5335E 1769-L35E	11.18.53.25	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014PROC026	<u>Imagen</u>
Schaaf	Extrusor 1200	CompactLogix 5332E 1769-L32E	11.18.53.19	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Мара	Proceso	ControlLogix 5580 1756_L82E	11.18.53.60	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<04>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	lmage dispositivo
PC 32	Intercambiador	CompactGuardLogix 5069_L320ERS2	11.18.53.64	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC 32	Proceso	ControlLogix 5561 1756-L61	11.18.53.173	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC 32	Empaque	CompactLogix 5332E 1769-L32E	11.18.53.70	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC 32	Descarga	CompactLogix 5370-L3 1769-L33ER	11.18.53.41	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC 32	Sazonado	CompactLogix 5332E 1769-L32E	11.18.53.31	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<05>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
TC2000	Radar	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	11.18.53.148	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
TC2000	Proceso	GUARDLOGIX 5580 1756-L82ES	11.18.53.143	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
TC2000	Cocimiento	GUARDLOGIX 5580 1756-L82ES	11.18.53.144	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
TC2000	Enzima	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	11.18.53.190	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
TC2000	Spray Dinamic	CompactLogix 5370 1769-L27ERM- QBFC1B	11.18.53.192	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<06>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
TC2000	Cobot M1	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.131	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
TC2000	Cobot M2	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.141	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
TC2000	Cobot M3-4	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.151	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
TC2000	Cobot M5	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.161	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
TC2000	Cobot M6	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.171	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<07>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	lmage dispositivo
Schaaf 2	Empaque	CompactLogix 5343 1768-L43	11.18.53.176	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Extrusor 1200	CompactLogix 5370-L3 1769-L33ER	11.18.53.158	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Extrusor 9250	CompactLogix 5370 1769-L33ER	11.18.53.151	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Transporte	CompactLogix 5332E 1769-L32E	11.18.53.164	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
Schaaf 2	Mixer 1200	CompactLogix 5370-L3 1769-L33ER	11.18.53.160	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<08>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	lmage dispositivo
Schaaf 2	Cobot M1	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.91	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Cobot M2	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.101	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Cobot M3-4	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.111	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Empaque	CompactLogix 5343 1768-L43	11.18.54.30	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Proceso	ControlLogix 5570 1756-L72	11.18.53.110	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<10>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	lmage dispositivo
Palitos 3	Cortador RBS	CompactLogix 5380 5069-L306ER	192.168.1.1	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
EXPRESS SHIPPING	Obin	CompactLogix 5380 5069-L306ER	11.18.53.187	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
EXPRESS SHIPPING	Haloia	CompactLogix 5380 5069-L306ER	11.18.53.139	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Efluentes	Proceso	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	11.18.54.141	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
Mini Almacen	Materias Primas	CompactLogix 5330 1769-L33ER	11.18.55.24	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
ACEITE NAVE 5-6	Materias Primas	CompactLogix 5330 1769-L33ER	11.18.55.15	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<11>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
Almidon	Servicios	CompactLogix 5370 1769-L32E	11.18.53.11	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
SUMINISTRO DE AGUA	SERVICIOS	CompactLogix 5370 1769-L32E	11.18.55.11	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
SUMINISTRO DE AGUA	SERVICIOS	CompactLogix 5370 1769-L32E	11.18.54.11	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>

OPL #:<12>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC CompactLogix, ControlLogix

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
PC32 Flex	Cobot M1	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.11	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Cobot M2	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.21	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Cobot M3	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.31	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Cobot M4	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.41	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
PC32 Flex	Cobot M5	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.51	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Cobot M6	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.61	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>lmagen</u>
PC32 Flex	Cobot M7	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.71	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Cobot M8-9-10	COMPACTLOGIX 5380 5069-L320ER	192.168.10.81	AUT001 AUT002 PROC001 PROC008 PROC014 PROC026	<u>Imagen</u>

OPL #:<13>

Date (mm/dd/YYYY):	Frecuencia Backup:	Autor:	Categoria del activo:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PLC Delta

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
Schaaf	Descargador 925	DVP-12SA2-11T		AUT001 AUT002 PROC012 PROC018	<u>lmagen</u>
Schaaf	Descargador 1200	DVP-12SA2-11T		AUT001 AUT002 PROC012 PROC018	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Descargador 9250	DVP-12SA2-11T		AUT001 AUT002 PROC012 PROC018	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Descargador 1200	DVP-12SA2-11T		AUT001 AUT002 PROC012 PROC018	<u>lmagen</u>

OPL #:<14>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:	
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PCs/ Scada	

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
Frypack	Nave 6 - Empaque Frypack	ARGFRYPAKOIT1	11.18.54.105	N/A	<u>Imagen</u>
Frypack	Nave 6 - Empaque Frypack	ARGFRYPAKHST1	11.18.54.104	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
Мара	Nave 1 - Sala proceso MAPA	DESKTOP-310737L	11.18.53.61	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
Palitos 3	Nave empaque Palitos 3	ARGBlendHST1	11.18.54.66	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
Palitos 3	Nave empaque Palitos 3	ARGBlendOIT1	11.18.54.67	N/A	<u>lmagen</u>
PC32	Sala proceso PC32	PC32-APC(VM)	11.18.53.59	N/A	<u>lmagen</u>
PC32	Sala proceso PC32	PC32-APC(Host)	11.18.53.58	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
PC32	Sala proceso PC32	PC32-OIT1	11.18.53.56	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
PC32	Sala proceso PC32	PC32-OIT2	11.18.53.57	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>

OPL #:<15>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PCs/ Scada

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
PC 32 Flex	Nave 5 - Sala tableros PC32Flex	PC32MZBINSOIT	11.18.54.31	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>
PC 32 Flex	Nave 5 - Sala tableros PC32Flex	PC32MZSLICEROIT	11.18.54.32	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
PC 32 Flex	Nave 5 - Sala tableros PC32Flex	PC32MZFRYEROIT	11.18.54.33	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>
PC 32 Flex	Nave 5 - Sala tableros PC32Flex	PC32MZAPCHOST	11.18.54.34	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>
PC 32 Flex	Nave 5 - Sala tableros PC32Flex	PC32Flex-Linea-APC(VM)	11.18.54.35	N/A	<u>Imagen</u>
Mini Almacen	Almacen de Aceite	DESKTOP-084FJH6	11.18.55.26	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Nave empaque Schaaf 2	ARGSCHAAFOIT1	11.18.53.177	N/A	<u>Imagen</u>
Schaaf 2	Nave empaque Schaaf 2	ARGSCHAAFHST1	11.18.53.178	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>
Efluentes	Efluentes	DESKTOP-GNPQSL4	11.18.54.142	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>

OPL #:<16>

Date (mm/dd/YYYY):

Backup Frequency:

Author:

Asset Category:

15/02/2025

Anual

Aldo Capurro

PCs/ Scada

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	lmage dispositivo
Mantenimiento	Oficina Soluciones Técnicas	Automatizacion	N/A	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC021PROC023 PROC036 PROC032 PROC038	<u>Imagen</u>
Mantenimiento	Oficina Soluciones Técnicas	Robotica	N/A	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC021PROC023 PROC036 PROC032 PROC038	<u>lmagen</u>
Mantenimiento	Oficina Soluciones Técnicas	Mantenimiento	N/A	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC021 PROC023 PROC036 PROC032 PROC038	<u>lmagen</u>
EXPRESS SHIPPING	Expedicion	DESKTOP-AUC1R32	11.18.53.184	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC021PROC023 PROC036 PROC032 PROC038	<u>lmagen</u>
Mantenimiento	Oficina Soluciones Técnicas	DESKTOP-U2TLE6R	11.18.53.251	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	Imagen
PC32 Flex	Empaque	ARGPC32HST1	11.18.54.111	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
PC32 Flex	Empaque	PC32Flex-Empaque- OIT1(VM)	11.18.54.112	N/A	<u>Imagen</u>
PC32 Flex	Empaque	ARGPC32HST2	11.18.54.113	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC038 PROC023 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
PC32 Flex	Empaque	PC32Flex-Empaque- OIT2(VM)	11.18.54.114	N/A	<u>lmagen</u>

OPL #:<17>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:	
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	PCs/ Scada	

Linea	Sector	Nombre dispositivo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
TC-2000	Cocimiento	TC2000-OIT-LBCSS1	11.18.53.144	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC023 PROC036 PROC032 PROC038	<u>lmagen</u>
TC-2000	Proceso	TC2000-OIT-OVEN	11.18.53.145	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC023 PROC038 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
TC-2000	Sazonado	TC2000-OIT-SEASONING	11.18.53.146	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC023 PROC038 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>
TC-2000	APC	TC2000-PC-APC	11.18.53.147	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC023 PROC038 PROC036 PROC032	<u>lmagen</u>
TC-2000	Radar	TC2000-OIT-RADAR	11.18.53.149	AUT001 AUT002 PROC003 PROC006 PROC009 PROC021 PROC023 PROC038 PROC036 PROC032	<u>Imagen</u>

OPL #:<18>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	N/A	Aldo Capurro	Planos Electricos

Linea	Image dispositivo
SCH-1	<u>Planos_Eléctricos</u>
MAPA	<u>Planos Eléctricos</u>
PC 32	<u>Planos Eléctricos</u>
SCH-2	<u>Planos Eléctricos</u>
TC-2000	<u>Planos Eléctricos</u>

OPL #:<19>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	N/A	Aldo Capurro	Planos Electricos

Linea	Image dispositivo
PC 32 FLEX	<u>Planos Eléctricos</u>
PALITOS 3	<u>Planos Eléctricos</u>
FRYPACK	Planos Eléctricos
EFLUENTES	Planos Eléctricos
EXPRESS SHIPING	<u>Planos Eléctricos</u>

OPL #:<20>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	N/A	Aldo Capurro	Planos Electricos

Linea	Image dispositivo
HALOIA	<u>Planos Eléctricos</u>
ACEITE FLEX-WENGER-FRYPACK	<u>Planos Eléctricos</u>
AGUA-N-5	<u>Planos Eléctricos</u>
AGUA-N-6	<u>Planos Eléctricos</u>
ALMIDON	<u>Planos Eléctricos</u>
TANQUE AZUL	<u>Planos Eléctricos</u>

OPL #:<21>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:	
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	нмі	

Linea	Sector	IP	Procedimientos	Image dispositivo
SCH-1	EXTRUSOR 1200	11.18.53.20	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>Imagen</u>
SCH-1	EXTRUSOR 925	11.18.53.22	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
SCH-1	MIXER 1200	11.18.53.20		<u>lmagen</u>
SCH-1	MIXER 925	192.168.0.1		<u>lmagen</u>
SCH-1	HMI 1	11.18.53.26	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
SCH-1	DESCARGADOR 1200	N/A	AUT001 AUT002 PROC018	<u>Imagen</u>
SCH-1	HMI 2	11.18.53.27	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
SCH-1	SAZONADO	11.18.53.28		<u>Imagen</u>
SCH-1	DESCARGADOR 925	N/A	AUT001 AUT002 PROC018	<u>Imagen</u>
SCH-1	SPRY DINAMIC	11.18.53.18		<u>Imagen</u>
MAPA	MATERIAS PRIMAS	11.18.53.61	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>lmagen</u>

OPL #:<22>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	НМІ

Linea	Sector	IP	Procedimientos	Image dispositivo
MAPA	CORTADOR	11.18.53.62	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
PC 32	SAZONADO	11.18.53.32	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
PC 32	INTERCAMBIADOR	11.18.53.65	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
SCH 2	EXTRSUSOR 1200	11.18.53.159	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
SCH 2	EXTRUSOR 9250	11.18.53.152	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
SCH 2	MIXER 1200	11.18.53.161	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
SCH 2	MIXER 9250	11.18.53.157		<u>lmagen</u>
SCH 2	DESCARGADOR 1200	N/A	AUT001 AUT002 PROC018	<u>lmagen</u>
SCH 2	DESCARGADOR 9250	N/A	AUT001 AUT002 PROC018	<u>lmagen</u>

OPL #:<23>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	НМІ

Linea	Sector	IP	Procedimientos	Image dispositivo
SCH 2	CORTADOR 1200	120.120.120.10	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u>	<u>Imagen</u>
SCH 2	SPRY DINAMIC	11.18.53.163	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u>	<u>lmagen</u>
SCH 2	CORTADOR 9250	120.120.120.10	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u>	<u>lmagen</u>
SCH 2	PROCESO	11.18.53.165	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
TC 2000	ENZIMA	11.18.53.193	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
TC 2000	SPRY DINAMIC	11.18.53.191	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
PALITOS 3	AMASADORA 1	11.18.54.16	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
PALITOS 3	AMASADORA 2	11.18.54.17	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
PALITOS 3	LAMINADO 1	11.18.54.24	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>lmagen</u>
PALITOS 3	LAMINADO 2	11.18.54.25	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>

OPL #:<24>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	нмі

Linea	Sector	IP	Procedimientos	Image dispositivo
PALITOS 3	CORTADOR PALITOS	11.18.54.20		<u>lmagen</u>
PALITOS 3	MARMITAS	11.18.54.22		<u>Imagen</u>
PALITOS 3	CORTADOR RBS	192.168.0.1	AUT001 AUT002 PROC007 PROC019 PROC025	<u>Imagen</u>
PALITOS 3	FREIDOR	11.18.54.48	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>lmagen</u>
PALITOS 3	SAZONADO	11.18.54.49	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>Imagen</u>
FRYPACK	PROCESO	11.18.54.82	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>Imagen</u>
FRYPACK	SAZONADO	11.18.54.83	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>lmagen</u>
EXPRESS SHIPPING	PRINCIPAL	11.18.53.188	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>lmagen</u>
EXPRESS SHIPPING	BODEGA	11.18.53.189	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>Imagen</u>
EXPRESS SHIPPING	EXPRESS	11.18.53.196	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>Imagen</u>
KETAN	DERECHO	11.18.53.186		<u>lmagen</u>

OPL #:<25>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	НМІ

Linea	Sector	IP	Procedimientos	Image dispositivo
KETAN	IZQUIERDO	11.18.53.185	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u>	<u>Imagen</u>
HALOIA	ENFARDADORA AUTOMATICA	11.18.53.138	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u>	<u>Imagen</u>
ALMIDON	PROCESO	11.18.53.12	<u>AUT001</u> <u>AUT002</u> <u>PROC007</u> <u>PROC019</u> <u>PROC025</u>	<u>Imagen</u>

OPL #:<26>

Date (mm/dd/YYYY):	Backup Frequency:	Author:	Asset Category:	
15/02/2025	Anual	Aldo Capurro	NATR / STRATIX	

Marca	Modelo	IP	Procedimientos	Image dispositivo
Rockwell	NATR-1783	N/A	AUT001 AUT002 PROC029	<u>Imagen</u>
Rockwell	STRATIX 5400 5700	N/A	AUT001 AUT002 PROC030	<u>Imagen</u>