

## **PROC002 – Lista de verificación estado de salas de control**

### **1. Objetivo del documento**

El objetivo de este documento es detallar los puntos a observar durante la inspección periódica de las salas de control.

### **2. Procedimiento**

- Medidor de energía de proceso – registrar totalizador.
- Medidor de energía de servicios – registrar totalizador.
- Sensor biométrico de control de acceso – verificar estado general del mismo (limpieza, daños físicos, etc).
- Sensor biométrico de control de acceso – verificar que el mismo impide el acceso sin un registro válido.
- Estado general – verificar la ausencia de elementos que no pertenezcan a la sala.
- Estado general – controlar estado de limpieza de pisos.
- Estado general – observar evidencias de goteras o filtraciones.
- Estado general – identificar posibles riesgos eléctricos.
- Iluminación – controlar que todas las luminarias funcionen correctamente.
- Aire acondicionado – verificar que todos los equipos funcionan correctamente.
- Tableros de control – verificar que todos los tableros se encuentran cerrados.
- Tableros de control – verificar que las todas las cerraduras funcionan correctamente.