

PROC010 – Cambio de Powerflex 525

1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de cambio de Powerflex 525.

2. Procedimiento

- Una vez que se evidencia la necesidad de cambio, relevar modelo a reponer.
- Montar el nuevo drive.
- Modificar la IP del drive, conforme a lista de equipamiento de la línea en cuestión.
- Apagar y encender el VFD para hacer efectivo el cambio de IP.
- Conectarse al proyecto PLC de la estación a la que corresponde el VFD, y realizar la descarga de parámetros desde el mismo.
- Corroborar correcto “matching” de proyecto con drive y, de ser necesario, corregir revisión desde proyecto. Registrar el mismo bajo el procedimiento de control de cambios en el PLC correspondiente.
- Verificar correcto comando tanto en manual como en modo automático.
- Registrar debidamente en OT.