D60 Dörrbredd

D60-12	Dörrbredd. Ger fritt mått 1600 mm (vid 90° och pardörr)

Värde (M):
18
Beskrivning:

D61 Dörrar

D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
740
Beskrivning:

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
840
Beskrivning:

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
940
Beskrivning:

D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
1040
Beskrivning:

D61-21	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
1140
Beskrivning:

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
1200
Beskrivning:

D61-23	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
1300
Beskrivning:

D61-24	Dörrar Fritt passagemått vid 90°

Värde (mm):
1400
Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

D61-25	Dörrar Fritt passagemått vid 90°
	Värde (mm): 1500 Beskrivning:
D61-27	Dörrar Fritt passagemått vid 90°
	Värde (mm): 1700 Beskrivning:
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°
	Värde (mm): 1800 Beskrivning:

D62 Visuell kontakt

D62-1	Visuell kontakt
	Värde (): Inga krav Beskrivning:
D62-2	Visuell kontakt
	Värde (): Glasad öppning i vägg Beskrivning:
D62-3	Visuell kontakt
	Värde (): Glasad öppning i dörr Beskrivning:
D62-4	Visuell kontakt
	Värde (): Observationsglas Beskrivning:
D62-5	Visuell kontakt
	Värde (): speciella krav Beskrivning:
D62-6	Visuell kontakt. Glasad öppning i dörr "titt-in-fönster"
	Värde (): Glas i läkemedelsrum får vara max 15x30 cm och ska beklädas med film för insynsskydd Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

D62-7	Visuell kontakt
	Värde (): Glas mot manöverrum Beskrivning:

D63 Insynsskydd

D63-1	Insynsskydd
	Värde (): inga krav Beskrivning:
D63-2	Insynsskydd
	Värde (): persienner Beskrivning:
D63-3	Insynsskydd
	Värde (): annat än persienner Beskrivning:
D63-4	Insynsskydd. Inne i vårdrum (mot sluss)
	Värde (): rullgardin i glas i dörr mot vårdrum Beskrivning:
D63-5	Insynsskydd. Placeras inne i sluss mot vårdrum.
	Värde (): rullgardin i glas i dörr Beskrivning:
D63-6	Insynsskydd
	Värde (): speciella krav Beskrivning:
D63-7	Insynsskydd
	Värde (): Beskrivning:

D64 Portar

D64-1	Garageport
	Värde (): Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

D64-2	Rullport Rullport
	Värde ():
	Beskrivning:

E10 Strålskydd

E10-1	Strålskydd
	Värde ():
	Beskrivning:
E10-2	Vågfälla
	Värde ():
	Beskrivning:

F11 Komfortklass

F11-5	Komfortklass
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:
F11-7	Komfortklass
	Värde (): Inga krav på kyla
	Beskrivning:
F11-12	Komfortklass Komfortkyla, rumstemperatur +23°C 2,0°C (min +21°, max +25°C) individuellt reglerad kyla
	Värde (): Alternativt zonindelad
	Beskrivning:
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C
	Värde ():
	Beskrivning:

F31 Min temperaturkrav

F31-2	Min temperaturkrav
	Värde (°C): 15
	Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-3	Min temperaturkrav
	Värde (°C): 18 Beskrivning:
F31-5	Min temperaturkrav
	Värde (°C): 21 Beskrivning:
F31-6	Min temperaturkrav
	Värde (°C): 23 Beskrivning:
F31-9	Min temperaturkrav
	Värde (°C): Speciella krav Beskrivning:
F31-11	Golvvärme
	Värde (°C): Beskrivning:

F32 Max temperaturkrav

F32-1	Max temperatur. Max temperatur för utrustning
	Värde (°C): 25 Beskrivning:
F32-2	Max temperatur. Temperatur över 25°C undvikes under längre perioder
	Värde (°C): Max 25 Beskrivning:
F32-4	Max temperatur
	Värde (°C): Speciella krav Beskrivning:
F32-5	Max temperatur
	Värde (°C): 23 Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F32-7	Max temperatur
	Värde (°C): 25 Beskrivning:

G10 SIS

G10-1	SIS-TS39 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden
	Värde (): Beskrivning:
G10-2	SIS-TR57 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden
	Värde (): Beskrivning:

G11 Min filtreringsgrad

G11-5	Min filtreringsgrad
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

G31 Min luftflöden l/s

G31-1	Min luftflöden l/s
	Värde (l/s): 10 Beskrivning:
G31-2	Min luftflöden l/s
	Värde (l/s): 15 Beskrivning:
G31-3	Min luftflöden l/s
	Värde (l/s): 20 Beskrivning:
G31-4	Min luftflöden l/s
	Värde (l/s): 25 Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G31-7	Min luftflöden l/s
	Värde (l/s): Speciella krav Beskrivning:
G31-10	Min luftflöden l/s
	Värde (l/s): 30 Beskrivning:

G33 Min luftflöden l/s m²

G33-1	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): 0,35 Beskrivning:
G33-5	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): 2,5 Beskrivning:
G33-6	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): 3 Beskrivning:
G33-8	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): 4 Beskrivning:
G33-9	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): 5 Beskrivning:
G33-15	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): Speciella krav Beskrivning:
G33-21	Min luftflöden l/s m²
	Värde (l/s m²): 0,7 Beskrivning:

G35 Min luftflöden l/s person

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G35-4	Min luftflöden l/s person
	Värde (l/s person): 10 Beskrivning:
G35-6	Min luftflöden l/s person
	Värde (l/s person): 15 Beskrivning:
G35-11	Min luftflöden l/s person
	Värde (l/s person): 40 Beskrivning:
G35-13	Min luftflöden l/s person
	Värde (l/s person): Speciella krav Beskrivning:

G39 Min luftflöden

G39-1	Min luftflöden
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
G39-2	Min luftflöde + forcering
	Värde (): Beskrivning:
G39-3	Min luftflöde + forcering
	Värde (): 0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers Beskrivning:
G39-7	Min luftflöde + forcering
	Värde (): 1 l/s.m² + forcering 4 l/s.m² Beskrivning:

G41 Tryckförhållanden till andra rum

G41-1	Tryckförhållanden till andra rum
	Värde (): Balanserat Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott
	Värde (): FT- Beskrivning:
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft
	Värde (): T+ Beskrivning:
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft
	Värde (): F- Beskrivning:
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
G41-8	Tryckförhållanden till andra rum
	Värde (): Övertryck Beskrivning:

G49 Tryckförhållanden

G49-1	Tryckförhållanden
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
G49-3	Täthetskrav Max 0,2 l/s, m² vid 50 Pa övertryck
	Värde (): Beskrivning:

H11 Belysningskrav

H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.
	Värde (): Beskrivning:

H12 Synkrav

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H12-1	Synkrav. Synkrav enligt branchrekommendationer för denna typ av rum
	Värde (): Normala Beskrivning:
H12-2	Synkrav. Synkrav än branchrekommendationer för denna typ av rum
	Värde (): Högre Beskrivning:
H12-3	Synkrav. Synkrav än branchrekomendationer för denna typ av rum.
	Värde (): Mycket högre Beskrivning:
H12-4	Synkrav
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

H13 Artificiell belysning

H13-1	Allmän belysning
	Värde (): Beskrivning:
H13-2	Miljöbelysning
	Värde (): Beskrivning:
H13-3	Platsbelysning
	Värde (): Beskrivning:
H13-4	Special belysning
	Värde (): Beskrivning:
H13-5	Ergonomiskt ljus. Zonindelat färgat ljus
	Värde (): Beskrivning:

H14 Ljuskällor

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H14-7	LED
	Värde ():
	Beskrivning:
H14-8	Ljuskälla
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:

H16 Belysningsstyrka

H16-1	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka enligt branschrekommendation för denna typ av rum.
	Värde (): Normal
	Beskrivning:
H16-2	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka än enligt branschrekommendation för denna typ av rum.
	Värde (): Högre
	Beskrivning:
H16-3	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka än enligt branschrekommendation för denna typ av rum.
	Värde (): Mycket högre
	Beskrivning:
H16-4	Belysningsstyrka
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:
H16-5	Belysningsstyrka/synkrav
	Värde (): Normal med tillgång till undersökningsljus
	Beskrivning:

H31 Färgåtergivning

H31-1	Färgåtergivning Färgåtergivningsindex Ra > 84
	Värde (): Normal
	Beskrivning:
H31-2	Färgåtergivning Färgåtergivningsindex större än Ra > 90
	Värde (): God
	Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H31-3	Färgåtergivning Färgåtergivningsindex större än Ra > 98
	Värde (): Mycket god Beskrivning:
H31-4	Färgåtergivning
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
H31-5	Färgåtergivning Färgåtergivningsindex Ra > 80
	Värde (): Normal Beskrivning:

H32 Färgtemperatur

H32-1	Färgtemperatur (<3000K)
	Värde (): Varm Beskrivning:
H32-2	Färgtemperatur (3000K-4500K)
	Värde (): Neutral Beskrivning:
H32-3	Färgtemperatur (>4500K)
	Värde (): Kall Beskrivning:
H32-4	Färgtemperatur
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
H32-5	Färgtemperatur 4000K
	Värde (): Neutral Beskrivning:

H33 Bländning

H33-1	Bländfri belysning
	Värde (): Normal Beskrivning: krav på bländfri belysning

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H33-2	Bländfri belysning
	Värde (): Höga Beskrivning: krav på bländfri belysning
H33-3	Bländfri belysning
	Värde (): Mycket höga Beskrivning: krav på bländfri belysning
H33-4	Bländfri belysning
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

H81 Belysningsstyrning

H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning).
	Värde (): Strömställare Beskrivning: Styrning via strömställare i rummet.
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).
	Värde (): Flera strömbrytare Beskrivning: Styrning via strömställare i rummet. Styrningen fördelas på flera strömställare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer
	Värde (): Dimmer Beskrivning:
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum
	Värde (): Närvarostyrning Beskrivning:
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning
	Värde (): Frånvaro Beskrivning:
H81-6	Belysningsstyrning - dagsljusreglering. Manuell eller automatisk tändning samt dagsljusreglering.
	Värde (): Dagsljusreglering Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H81-7	Belysningsstyrning - tid. Styrning via tidfunktion
	Värde (): Tid Beskrivning:
H81-8	Belysningsstyrning - ljusrelä. Styrning via ljusreläfunktion
	Värde (): Ljusrelä Beskrivning:
H81-9	Belysningsstyrning - frånvarodämpning. Frånvarodämpning av ljusnivån.
	Värde (): 0-10 - 100% Beskrivning:
H81-10	Belysningsstyrning
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
H81-14	Belysningsstyrning Scenariestyrd
	Värde (): Beskrivning:
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.
	Värde (): ca 20 - 90% Beskrivning:

I10 Akustik

I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler
	Värde (): Beskrivning:

I11 Ljudisolering

I11-1	Ljudisolering. Utrymmen för kommunikation och rum med låga krav på ljudisolering.
	Värde (R'w): 35dB Beskrivning:
I11-2	Ljudisolering. Utrymmen för kommunikation och rum med måttliga krav på ljudisolering.
	Värde (R'w): 40dB Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I11-3	Ljudisolering. Utrymmen för kommunikation och rum med krav på relativt god ljudisolering.
	Värde (R'w): 44dB Beskrivning:
I11-4	Ljudisolering. Rum med krav på fullgod ljudisolering vid samtal med måttlig röststyrka och utrymmen för vila och sömn.
	Värde (R'w): 48dB Beskrivning:
I11-5	Ljudisolering. Rum med speciellt stränga sekretesskrav, krav på relativt god isolering mot
	Värde (R'w): 52dB Beskrivning:
I11-6	Ljudisolering. Rum för speciellt känsliga mätningar, eller rum med hög bullernivå.
	Värde (R'w): >52dB Beskrivning:
I11-7	Ljudisolering
	Värde (R'w): speciell Beskrivning:
I11-8	Ljudisolering. Inga särskilda krav
	Värde (R'w): Inga särskilda krav Beskrivning:
I11-10	Ljudisolering. R´w mot annat rum (dB)
	Värde (R'w): 35 Beskrivning:
I11-11	Ljudisolering. R´w mot korridor (dB)
	Värde (R'w): 30 Beskrivning:
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje
	Värde (R'w): Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I11-14	Ljudisolering. Ljudklass B
	Värde (R'w): Beskrivning:
I11-15	Ljudisolering R´w mot korridor (dB)
	Värde (R'w): 35 Beskrivning:
I11-16	Ljudisolering R´w mot korridor (dB)
	Värde (R'w): 40 Beskrivning:
I11-17	Ljudisolering R´w mot annat rum (dB)
	Värde (R'w): 44 Beskrivning:
I11-18	Ljudisolering R´w mot annat rum (dB)
	Värde (R'w): 48 Beskrivning:
I11-19	Ljudisolering R´w mot annat rum (dB)
	Värde (R'w): 52 Beskrivning:

I12 Stegljudsnivå

I12-1	Stegljudsnivå. Inga särskilda krav
	Värde (dB): Inga särskilda krav Beskrivning:
I12-2	Stegljudsnivå. Högsta tillåtna stegljudsnivå L,n'W=65dB
	Värde (dB): 65 Beskrivning:
I12-3	Stegljudsnivå. Högsta tillåtna stegljudsnivå L,n'W=60dB
	Värde (dB): 60 Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I12-4	Stegljudsnivå. Högsta tillåtna stegljudsnivå L,n'W=48dB
	Värde (dB): 48 Beskrivning:
I12-5	Stegljudsnivå. Högsta tillåtna stegljudsnivå L,n'W=64dB
	Värde (dB): 64 Beskrivning:

I13 Rumsakustik

I13-1	Rumsakustik. Inga särskilda krav
	Värde (): Inga särskilda krav Beskrivning:
I13-2	Rumsakustik. Krav på reglerad efterklangstid
	Värde (): 1,2s Beskrivning:
I13-3	Rumsakustik. Låga krav på kort efterklangstid
	Värde (): 1,0s Beskrivning:
I13-4	Rumsakustik. Måttliga krav på kort efterklangstid
	Värde (): 0,8s Beskrivning:
I13-5	Rumsakustik. Krav på kort efterklangstid
	Värde (): 0,6s Beskrivning:
I13-6	Rumsakustik. Krav på extrem dämpning
	Värde (): 0,4s Beskrivning:
I13-7	Rumsakustik. Specialdimensionering
	Värde (): speciella krav Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I13-9	Rumsakustik. Längsta efterklangstid (s)
	Värde (): 0,6s Beskrivning:
I13-11	Rumsakustik Längsta efterklangstid (s)
	Värde (): 0,5s Beskrivning:
I13-12	Rumsakustik Längsta efterklangstid (s)
	Värde (): 0,8s Beskrivning:

I14 Buller från installationer

I14-1	Buller från installationer. Inga särskilda krav
	Värde (dB(A)): Inga särskilda krav Beskrivning:
I14-2	Buller från installationer.
	Värde (dB(A)): 50 Beskrivning:
I14-3	Buller från installationer. Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen.
	Värde (dB(A)): 45 Beskrivning:
I14-4	Buller från installationer. Rum med låga krav på ljudnivåer.
	Värde (dB(A)): 40 Beskrivning:
I14-5	Buller från installationer. Rum med måttliga krav på ljudnivåer.
	Värde (dB(A)): 35 Beskrivning:
I14-6	Buller från installationer. Rum med krav på låga ljudnivåer
	Värde (dB(A)): 33 Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I14-7	Buller från installationer. Rum med krav på låga ljudnivåer.
	Värde (dB(A)): 30 Beskrivning:
I14-8	Buller från installationer. Rum för speciellt känsliga undersökningar (hörselundersökningar), krav på mycket låga ljudnivåer.
	Värde (dB(A)): 22 Beskrivning:
I14-9	Buller från installationer
	Värde (dB(A)): speciella krav Beskrivning:
I14-10	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpA (dB)
	Värde (dB(A)): 35 Beskrivning:
I14-11	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpC (dB)
	Värde (dB(A)): 55 Beskrivning:
I14-12	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpA (dB)
	Värde (dB(A)): 30 Beskrivning:
I14-13	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpA (dB)
	Värde (dB(A)): 40 Beskrivning:
I14-14	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpA (dB)
	Värde (dB(A)): 45 Beskrivning:
I14-15	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpC (dB)
	Värde (dB(A)): 45 Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I14-16	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpC (dB)
	Värde (dB(A)): 50 Beskrivning:
I14-17	Högsta ljudtrycksnivå från installationer LpC (dB)
	Värde (dB(A)): 60 Beskrivning:

I15 Trafikbuller

I15-1	Trafikbuller. Inga särskilda krav
	Värde (dB): Inga särskilda krav Beskrivning:
I15-2	Trafikbuller. Rum med måttliga krav på ljudnivåer.
	Värde (dB): 40 Beskrivning:
I15-3	Trafikbuller. Rum med krav på låga ljudnivåer.
	Värde (dB): 30 Beskrivning:
I15-4	Trafikbuller. Rum för speciellt känsliga undersökningar (hörselundersökningar), krav på mycket låga ljudnivåer.
	Värde (dB): 22 Beskrivning:
I15-5	Trafikbuller. Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt arbete, samtal eller personalens vila
	Värde (dB): 35 Beskrivning:
I15-6	Högsta ekvivalenta ljudtrycksnivå från trafik LAeq (dB)
	Värde (dB): 35 Beskrivning:
I15-7	Högsta maximala ljudtrycksnivå från trafik LAFmax (dB)
	Värde (dB): 50 Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

I15-8	Högsta ekvivalenta ljudtrycksnivå från trafik LAeq (dB)
	Värde (dB): 30 Beskrivning:
I15-9	Högsta ekvivalenta ljudtrycksnivå från trafik LAeq (dB)
	Värde (dB): 40 Beskrivning:
I15-10	Högsta maximala ljudtrycksnivå från trafik LAFmax (dB)
	Värde (dB): 45 Beskrivning:
I15-11	Högsta maximala ljudtrycksnivå från trafik LAFmax (dB)
	Värde (dB): 55 Beskrivning:

J32 Mörkläggning

J32-1	Mörkläggning
	Värde (): Inga krav Beskrivning:
J32-2	Mörkläggning. Ex: mörk rullgardin
	Värde (): Fördunkling Beskrivning:
J32-3	Mörkläggning. Ex: mörkläggningsridå
	Värde (): Möjlighet till total mörkläggning Beskrivning:
J32-4	Mörkläggning
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

J33 Dagsljus

J33-1	Dagsljus
	Värde (): Inga krav Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

J33-2	Dagsljus
	Värde (): Krav föreligger Beskrivning:
J33-3	Dagsljus
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
J33-4	Dagsljus
	Värde (): Krav förligger direkt eller indirekt Beskrivning:

K11 Elmiljö

K11-1	Elmiljö. Normala krav på immunitet och emmision
	Värde (): 1 klass Beskrivning: -SS-EN 61000-6-1 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generella fordringar - Imuunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer -SS-EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Im
K11-2	Elmiljö. Speciella krav på immunitet och emmission
	Värde (): 2 klass Beskrivning: -SS-EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande -SS-EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet,
K11-3	Elmiljö. Speciella krav på immunitet och emmission
	Värde (): 3 klass Beskrivning: -SS-EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande -SS-EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet,
K11-4	Elmiljö
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

K12 Potentialutjämning

K12-1	Potentialutjämning. Där all metall med större utbredning är anslutna till gemensam huvudpotentialutjämningsskena
	Värde (): Normal Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K12-2	Potentialutjämning. Kompletteranade skyddsutjämning
	Värde (): Höga krav Beskrivning: Kompletteranade skyddsutjämning. För medicinska utrymmen i grupp 1 enligt SS 437 10 02. Fasta ledande icke-elektriska patientstöd skall anslutas såvida de inte är avsedda att isoleras från jord.
K12-3	Potentialutjämning. Kompletteranade skyddsutjämning
	Värde (): Mycket höga krav Beskrivning: Kompletteranade skyddsutjämning. För medicinska utrymmen i grupp 2 enligt SS 437 10 02. Ledare med lämlig area skall användas för att säkerställa att resistansen inte överstiger 0,2 Ohm enligt standarden.
K12-4	Potentialutjämning
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

K23 Kraftförsörjning belysning

K23-1	Kraft belysning. Övrig Last
	Värde (): ÖL 100% Beskrivning: Övrig Last. I % ansluten belysning anslutna via försörjnings- och distributionsnät ej matat med reservkraftaggregat. Oprioriterad kraftförsörjning
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last
	Värde (): VL 100% Beskrivning: Viktig Last.I % ansluten belysning anslutna via försörjnings- och distributionsnät matat med reservkraftaggregat. Prioriterad kraftförsörjning
K23-3	Kraft belysning. Mycket Viktig Last
	Värde (): MVL 100% Beskrivning: Mycket Viktig Last. I % ansluten belysning matad via försörjnings- och distributionsnät och avbrottsfria kraftförsörjningssystem (UPS). Avbrottsfri kraftförsörjning
K23-4	Kraft belysning. I % ansluten belysning
	Värde (): ÖL 75% VL 25% Beskrivning:
K23-5	Kraft belysning
	Värde (): ÖL 75%, MVL 25% Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning
	Värde (): ÖL 50% VL 50% Beskrivning:
K23-7	Kraft belysning. I % ansluten belysning
	Värde (): ÖL 50% VL 25% MVL 25% Beskrivning:
K23-10	Kraft belysning. Speciella krav
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum
	Värde (): Beskrivning:

K24 Kraftförsörjning uttag 230V

K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.
	Värde (): ÖL 100% Beskrivning: I % anslutna uttag eller laster anslutna via försörjnings- och distributionsnät ej matat med reservkraftaggregat. Oprioriterad kraftförsörjning
K24-2	Kraftuttag 230V. Viktig Last
	Värde (): VL 100% Beskrivning: I % anslutna uttag eller laster anslutna via försörjnings- och distributionsnät matat med reservkraftaggregat. Prioriterad kraftförsörjning
K24-3	Kraftuttag 230V. Mycket Viktig Last.
	Värde (): MVL 100% Beskrivning: I % anslutna uttag eller laster matade via försörjnings- och distributionsnät och avbrottsfria kraftförsörjningssystem (UPS) . Avbrottsfri kraftförsörjning
K24-4	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster
	Värde (): ÖL 75% VL 25% Beskrivning:
K24-5	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster
	Värde (): ÖL 75% MVL 25% Beskrivning: uttag på expeditioner inom vårdcentraler eller liknande

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster
	Värde (): ÖL 50% VL 50% Beskrivning:
K24-7	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster
	Värde (): ÖL 50% VL 25% MVL 25% Beskrivning:
K24-10	Kraftuttag 230V. Speciella krav
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

K25 Kraftförsörjning uttag 230V data

K25-1	Kraftuttag 230V data. Övrig Last.
	Värde (): ÖL 100% Beskrivning: I % anslutna uttag anslutna via försörjnings- och distributionsnät ej matat med reservkraftaggregat. Oprioriterad kraftförsörjning
K25-2	Kraftuttag 230V data. Viktig Last
	Värde (): VL 100% Beskrivning: I % anslutna uttag anslutna via försörjnings- och distributionsnät matat med reservkraftaggregat. Prioriterad kraftförsörjning
K25-3	Kraftuttag 230V data. Mycket Viktig Last
	Värde (): MVL 100% Beskrivning: I % anslutna uttag matade via försörjnings- och distributionsnät och avbrottsfria kraftförsörjningssystem (UPS). Avbrottsfri kraftförsörjning
K25-4	Kraftuttag 230V data
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

K26 Kraftförsörjning övrigt

K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last)
	Värde (): 100% MVL Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K26-2	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till ÖL (Övrig last)
	Värde (): 100% ÖL Beskrivning:
K26-3	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till VL (Viktig last)
	Värde (): 100% VL Beskrivning:
K26-4	Spoldesinfektor. ansluts till ÖL (Övrig last)
	Värde (): 100% ÖL Beskrivning:
K26-5	Spoldesinfektor. ansluts till VL (Viktig last)
	Värde (): 100% VL Beskrivning:
K26-6	Patientlyft mm. Patienlyftar och liknade ansluts till VL (Viktig last)
	Värde (): 100% VL Beskrivning:
K26-7	Värmeapparater. Värmeaggregat ansluts till ÖL (Övrig last)
	Värde (): 100% ÖL Beskrivning:
K26-8	Fast anslutna apparater. Ansluts till ÖL (Övrig last)
	Värde (): 100% ÖL Beskrivning:
K26-9	Diskdesinfektor. Ansluts till MVL (Myckt viktig last)
	Värde (): MVL Beskrivning:
K26-10	Autoklav. Ansluts till MVL
	Värde (): MVL Beskrivning:

K28 Kraftförsörjning övrig teknik

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K28-1	DUC, PLC. Ansluts till MVL (Mycket viktig last)
	Värde (): 100% MVL Beskrivning:
K28-2	UPS. Ansluts till VL (Viktig last)
	Värde (): 100% VL Beskrivning:
K28-3	Fläktluftkylare. Ansluts till VL (Viktig last)
	Värde (): 100% VL Beskrivning:
K28-4	Dörrautomatik. Ansluts till MVL (Mycket viktig last)
	Värde (): 100% MVL Beskrivning:
K28-5	Pentryenhet. Ansluts till ÖL (Övrig last)
	Värde (): 100% ÖL Beskrivning:
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".
	Värde (): Beskrivning:
K28-7	Dörrautomatik. Ansluts till VL (Viktig last)
	Värde (): 100% VL Beskrivning:

K29 Medicinska utrymmen

K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710
	Värde (): Grupp 0 Beskrivning:
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710
	Värde (): Grupp 1 Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K29-3	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710
	Värde (): Grupp 2 Beskrivning: IT-system utreds (isolerat nät)
K29-4	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710
	Värde (): Utreds Beskrivning:
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710
	Värde (): Oklassificerat utrymme Beskrivning:

K36 Motordrift

K36-1	Nödstopp
	Värde (): Beskrivning:

K51 Datakommunikationsnät

K51-1	Datakommunikationsnät
	Värde (): normala Beskrivning:
K51-2	Datakommunikationsnät
	Värde (): på god bandbredd Beskrivning:
K51-3	Datakommunikationsnät. Fiberoptisk spridningsnät i multimodeutförande
	Värde (): på hög bandbredd och störkänslighet Beskrivning:
K51-4	Datakommunikationsnät
	Värde (): för medicinsk övervakning Beskrivning:
K51-5	Datakommunikationsnät
	Värde (): Speciella Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-6	Trådlöst datanät
	Värde ():
	Beskrivning:
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.
	Värde ():
	Beskrivning:
K51-8	Rakel
	Värde ():
	Beskrivning:
K51-9	GPS
	Värde ():
	Beskrivning:
K51-10	Mobilnät
	Värde ():
	Beskrivning:
K52 Telefoninät	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni
	Värde (): DECT-system
	Beskrivning:
K52-5	Telefoninät
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:
K52-6	Telefoninät. Generellt ledningsnät enligt standard SS-EN 50 173-1 utg 1:2003, kategori 3 för stamnät och kategori 6 för spridningsnät
	Värde (): Rikstelefon
	Beskrivning:
K61 Entrésignalsystem	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K61-1	Entrésignalsystem. Akustisk momentan signal
	Värde (): Momentan signal Beskrivning:
K61-2	Entrésignalsystem. Akustisk momenta signal och optisk kvarstående signal
	Värde (): Kvarstående signal Beskrivning:
K61-3	Entrésignalsystem
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

K62 Upptagetsignal

K62-1	Upptagetsignal. Indikeringstablå för upptagetmarkering.
	Värde (): Till- och frånkoppling vid dörr Beskrivning: Manöverapparat för till- och frånkoppling placeras vid dörr.
K62-2	Upptagetsignal. Indikeringstablå för upptagetmarkering.
	Värde (): Till- och frånkoppling vid arbetsplats Beskrivning: Manöverapparat för till- och frånkoppling placeras vid arbetsplatsen.
K62-3	Upptagetsignal
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:
K62-4	Upptagetindikering. Skylt upptagen/ledigt
	Värde (): Skylt upptagen/ledigt Beskrivning:

K63 Kallelsesignalsystem - system

K63-1	Kallelsesignal
	Värde (): Larmindikering utanför rummet Beskrivning:
K63-2	Kallelsesignal
	Värde (): Larmindikering på separat larmtablå Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K63-3	Kallelsesignal
	Värde (): Larmindikering i displaysystem Beskrivning:
K63-4	Kallelsesignal och överfallslarm
	Värde (): Larmindikering i displaysystem Beskrivning:
K63-5	Kallelsesignal
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

K64 Kallelsesignalsystem - funktion

K64-1	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Patientanrop Beskrivning:
K64-2	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Närvaromarkering Beskrivning:
K64-3	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Patientanrop och närvaromarkering Beskrivning:
K64-4	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Direktnöd Beskrivning:
K64-5	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Telefonindikering Beskrivning:
K64-6	Överfallslarm
	Värde (): Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K64-7	Entrésignal
	Värde ():
	Beskrivning:
K64-8	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:
K64-9	Kallelsesignalsystem - patientanrop och närvaromarkering
	Värde (): Kallelsesignalsystem - patientanrop och närvaromarkering
	Beskrivning:
K64-10	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Överfallslarm
	Beskrivning:
K64-11	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Entrésignal
	Beskrivning:
K64-12	Nödsignal-Frysrum
	Värde ():
	Beskrivning:
K64-13	Kallelsesignalsystem
	Värde (): Assistanslarm
	Beskrivning:

K65 Kallelsesignalsystem - tekniska larm

K65-1	Tekniskt larm
	Värde ():
	Beskrivning:
K65-2	Gaslarm
	Värde ():
	Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K65-3	Brandlarm
	Värde ():
	Beskrivning:
K65-4	Lättgods
	Värde ():
	Beskrivning:
K65-5	Rörpost
	Värde ():
	Beskrivning:
K65-6	Speciella krav
	Värde ():
	Beskrivning:

K66 Kösignal

K66-1	Kösignal. För en kassa
	Värde (): enkel Beskrivning:
K66-2	Kösignal. För flera kassor
	Värde (): flera Beskrivning:
K66-3	Kösignal. Tillgänglighetsanpassad med talandeinformation
	Värde ():
	Beskrivning:

K67 Personsökarsystem

K67-1	Hjärtlarm. System för att larma hjärtläkare via personsökningssystem
	Värde ():
	Beskrivning:
K67-2	Akutlarm
	Värde ():
	Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K68 Tidsvisnings- och tidregistreringssystem

K68-2 Tidvisningssystem

Värde ():
Med tim, minutvisare och släpande sekundvisare
Beskrivning:

K68-4 Tidvisningssystem

Värde ():

Beskrivning:

K68-5 Tidregistreringssystem

Värde ():

Beskrivning:

K73 Ljudsystem

K73-1 Ljudsystem

Värde ():
Speciella krav
Beskrivning:

K74 Ljudöverföring via teleslinga

K74-1 Teleslinga i rum

Värde ():

Beskrivning:
Teleslinga för hörselskadade för att medge lyssning av TV- och radioljud. Programljud överfört via teleslinga.

K74-2 Teleslinga i reception

Värde ():

Beskrivning:
Teleslinga för hörselskadade för talförstärkning, I reception monteras slinga i receptionslucka för talförstärkning

K74-4 Ljudöverföring via teleslinga

Värde ():
Speciella krav
Beskrivning:

N13 Nödbelysning

N13-1 Nödbelysning - Centralmatade system

Värde ():

Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N13-2	Nödbelysning - System med inbyggda aggregat
	Värde ():
	Beskrivning:
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710
	Värde ():
	Beskrivning:
N13-4	Nödbelysning
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:

N21 Inbrottslarm

N21-1	Skalskydd. Invändigt försåtskydd / delskydd.
	Värde (): 1
	Beskrivning: Mindre enskilda vårdenheter som vårdcentraler och folktandvård med verksamhet endast på vardagar
N21-2	Skalskydd. Kompletterat med försåtskydd
	Värde (): 1
	Beskrivning: skalskydd och försåtskydd i vissa utrymmen, Enskilda utrymmen med krav på hög säkerhetet och sekretess. Datahall, serverum, läkemedelsutrymmen belägna i lokaler med eller utan inbrottslarm
N21-3	Skalskydd. Vårdenheter, vårdcentraler och folktandvård med verksamhet endast på vardagar
	Värde (): 2
	Beskrivning:
N21-4	Skalskydd. Kompletterat med försåtskydd
	Värde (): 2
	Beskrivning: skalskydd med krav på försåtsskydd i vissa utrymmen, Vårdenheter, lab, vårdcentraler och folktandvård med verksamhet endast på vardagar och med verksamhet som lider stor skada vid inbrott
N21-5	Försåtsskydd. Övervakning av enskilda rum
	Värde ():
	Beskrivning:
N21-6	Skalskydd
	Värde (): Speciella krav
	Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N21-7	Inbrottslarm Kraven måste särskilt motiveras.
	Värde (): Ska uppfyllas enligt RÖ-s riktlinje Säkerhetsanläggning för person och egendomsskydd Beskrivning:

N22 Överfallslarm

N22-1	Överfallslarm. Fast monterade larmtryckknappar anslutna till inbrottlarmsystem som egna adresser i inbrottlsarmsystem samt kallelsesignalsystem
	Värde (): Fasta larmtyckknappar Beskrivning:
N22-2	Överfallslarm. Trådlösa larmtyckknappar med ultraljud- eller IR-överföring till larmmottagare och integrerade med kallelsesignalsystem
	Värde (): Trådllösa larmtryckknappar Beskrivning:
N22-3	Överfallslarm. Larm till lokal övervakningscentral, väktare eller liknande
	Värde (): Till lokal övervakningscentral Beskrivning:
N22-4	Överfallslarm. Övervakad larmöverföring till Polis via SOS AB
	Värde (): Till Polisen via SOS AB Beskrivning:
N22-5	Överfallslarm
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

N25 Passersystem

N25-1	Kortläsare - inpassering. Kortläsare med kodtastatur för dörrar till utrymmen med krav på kontrollerad inpassering. Tryckknapp för utpassering
	Värde (): Beskrivning:
N25-2	Kortläsare - in- och utpassering. Kortläsare med kodtastatur för dörrar till utrymmen med krav på kontrollerad in- och utpassering.
	Värde (): Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N25-3	Kodlås. Kodlås med kodtastatur för dörrar till utrymmen utan krav på kontrollerad passage
	Värde ():
	Beskrivning:
N25-4	Passersystem
	Värde ():
	Speciella krav
	Beskrivning:
N25-5	Lås- och passersystem
	Värde ():
	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
	Beskrivning:

N26 Ellåssystem

N26-1	Låskista med mikrobytare. Lås med indikering av låskolvenslägen
	Värde ():
	Beskrivning:
N26-2	Låskista med magnetkontakt och mikrobytare. Lås med indikering av låskolvensläge samt indikering på öppen respektive stängd dörr
	Värde ():
	Beskrivning:
N26-3	Ellås med tryckesfunktion. Elektromagnetskt lås med indikering av låskolvensläge samt indikering på öppen respektive stängd dörr.
	Värde ():
	Beskrivning:
N26-4	Motorlås med draghandtag. Motorlås lås med indikering av låskolvensläge samt indikering på öppen respektive stängd dörr.
	Värde ():
	Beskrivning:
N26-5	Ellåssystem
	Värde ():
	Speciella krav
	Beskrivning:

N31 Hygienklasser

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N31-1	Hygienklass
	Värde (): 0 Beskrivning: Inga vårdhygieniska krav.
N31-2	Hygienklass
	Värde (): 1 Beskrivning: Ytskikt golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Uppvikt matta eller motsvarande. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad alternativt avtagbar och tvättbar (lägst 60°) klädsel, undantaget privata möbler i särskilt boende.
N31-3	Hygienklass
	Värde (): 2 Beskrivning: Som hygienklass 1 och dessutom: undertak i form av icke-perforerade plattor utan mellanrum. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad med lättåtkomliga ytor. Långa gardiner, utanpåliggande persienner och draperier får inte förekomma. Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde
N31-4	Hygienklass
	Värde (): 3 Beskrivning: Som hygienklass 2 och dessutom: släta och lätt avtorkbara tak utförda i material som tål rengöring. Material som installeras ovanför undertak ska vara rent och mögelfritt. För vissa installeras/övervägs: - kvalificerad ventilation - luftsluss eller förrum - vattenrening
N61 Låsning	
N61-1	Låsning
	Värde (): Inga uttalade krav Beskrivning:
N61-2	Låsning
	Värde (): Mekaniskt lås Beskrivning:
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning
	Värde (): Elektriskt lås Beskrivning:
N61-4	Låsning
	Värde (): Speciella krav Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N61-6	Låsning Panikregel, vertikal
	Värde ():
	Beskrivning:
N61-7	Låsning
	Värde (): RWC-behör
	Beskrivning:
N61-8	Låsning
	Värde (): WC-behör
	Beskrivning:

T10 Miljökrav förbud

T10-1	Miljökrav förbud
	Värde (): Asbest
	Beskrivning:
T10-2	Miljökrav förbud
	Värde (): CFC (freoner)
	Beskrivning:
T10-3	Miljökrav förbud
	Värde (): HCFC (mjuka freoner)
	Beskrivning:
T10-4	Miljökrav förbud
	Värde (): Formaldehyd
	Beskrivning:
T10-5	Miljökrav förbud
	Värde (): Haloner
	Beskrivning:
T10-6	Miljökrav förbud
	Värde (): Kadmium och deras föreningar
	Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

T10-7	Miljökrav förbud
	Värde (): Krom, kreosot- och arsenikföreningar för träskyddsbehandling Beskrivning:
T10-8	Miljökrav förbud. Med undantag för när kvicksilver används i lågenergilampor och lysrör
	Värde (): Kvicksilver och dess föreningar Beskrivning:
T10-9	Miljökrav förbud
	Värde (): PCB/PCT Beskrivning:

T20 Miljökrav avveckling

T20-1	Miljökrav avveckling. Får ej innehålla
	Värde (): bly eller blyföreningar Beskrivning:
T20-2	Miljökrav avveckling. Får ej innehålla
	Värde (): bromerade flamskyddsmedel Beskrivning:
T20-3	Miljökrav avveckling. Får ej innehålla
	Värde (): ftalater Beskrivning:
T20-4	Miljökrav avveckling. Får ej innehålla
	Värde (): klorparaffiner Beskrivning:
T20-5	Miljökrav avveckling. Får ej innehålla
	Värde (): koppar och kopparföreningar Beskrivning:
T20-6	Miljökrav avveckling
	Värde (): Icke förnybara råvaror Beskrivning:

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

T20-7	Miljökrav avveckling
	Värde ():
	Exotisk träslag
	Beskrivning:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.