93 Akutrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
AKUTRUM	50 m²		225.BFC	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för akut omhändertagande på akutmottagning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-10	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=600 H=870 (mm)	2 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	2 st
328-0	Genomräckningsskåp	1 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-20	Dörrautomatik	1 st
388-11	Påkörningsskydd *På fria väggar*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
542-0	Gasutsug	1 st
620-1	Dvärgbrytare Automatsäkring	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

620-3	Jordfelsövervakning/isolationsfelsövervakning Övervakning av jordfel/isolationsfel men ej brytning	Ospec
625-1	Vårdrumspanel *1 st horisontellt placerad vid patientplats.*	1 st
626-1	Väggkanal *2 st vertikalt placerade vid dörr resp arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *6 uttag vid arbetsplats, 12 uttag vid behandlingsplats fördelat höger och vänster sida samt pendel (var av 4 MVL), 2 uttag vid bänk*	10 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	Ospec
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr. *Med indikering av avdelningslarm.*	Ospec
648-5	Ur. Digitalt ur med timmar, minuter och sekunder. Digitaltur skall vara 24-timmars ur.	1 st
650-3	Datauttag - Fiberoptiskt Uttag multimode, kontkaktdon anpassas till valt system *Singlemode.*	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
329-0	Medicinskåp	1 st
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-22	Hållare för munskydd	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
382-47	Hållare för visir	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
405-8	Instrumentbord rostfritt	1 st
420-12	Patientvagn akut	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
430-1	Whiteboard	1 st
432-5	Etikettskrivare	1 st
440-5	EKGapparat	1 st
440-8	Ultraljudsapparat	1 st
441-0	Medicinkylskåp	1 st
443-16	Hållare väggfast för rtg-förkläden	1 st
443-29	Mobil röntgenutrustning	1 st
444-3	Patient-övervakningsutrustning *GCX vägghållare för patientövervakningsutr. Fäste för slavmonitor ovanför dörr.*	1 st
444-5	Narkosbord	1 st
444-32	Värmeskåp för infusionsvätskor *Värmeskåp av genomräckningstyp*	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
470-1	Akutvagn defibrillator	1 st
470-9	Provtagningsvagn	1 st
628-1	Pendel	1 st
633-4	Operationslampa liten	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
645-49	Akutlarmsknappar	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
400-5	Datorbord mobilt	1 st
421-4	Stol	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D60-12	Dörrbredd. Ger fritt mått 1600 mm (vid 90° och pardörr)	18 M
E10-1	Strålskydd *Strålskydd kontrolleras via sjukhusfysiker.*	
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K12-1	Potentialutjämning. Där all metall med större utbredning är anslutna till gemensam huvudpotentialutjämningsskena	Normal potentialutjämnad miljö
K23-3	Kraft belysning. Mycket Viktig Last	MVL 100%
K24-3	Kraftuttag 230V. Mycket Viktig Last.	MVL 100%
K25-3	Kraftuttag 230V data. Mycket Viktig Last	MVL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-3	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 2
K51-4	Datakommunikationsnät *Överväg RAKEL.*	för medicinsk övervakning
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni *Samordning sker med IT om placering.*	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utreds.*	
N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N25-4	Passersystem *Inkl medicin-/narkotikaskåp*	Speciella krav
N26-5	Ellåssystem *Låsning, dörröppning via tryckstyrd list för fot/handöppning. Möjlighet att stänga av automatik inifrån.*	Speciella krav
N31-3	Hygienklass	2
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

38 Analysrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
ANALYS	12 m²		226.BB	1B Lab

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för enklare analyser.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm)	2 st
326-9	Lådskåp för diskbänk/ sopsortering. 2 Lådor. B=800 D=600 H=870 (mm)	1 st
327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)	1 st
328-2	Genomräckningsskåp WC, provtagning B=150 D=400 H=400 (mm)	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-7	Disklådsblandare bänkmonterad.	1 st
537-4	Utslagsback med randspolning	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	1 st
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-24	Rumsdisplay Display för presentation av larm och närvaro	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
373-11	Kylskåp på bänk	1 st
432-5	Etikettskrivare	1 st
440-27	Provtagningsvagga	1 st
448-3	Centrifug bordsmodell	1 st
460-11	Källsortering med fraktioner	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
400-3	Skrivbord höj och sänkbart	1 st
421-1	Arbetsstol	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

100 Anhörigrum

Version: 5.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
ANHÖRIG	15,6 m²		225.BJ	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Uppehållsrum för anhöriga.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm) *Bestickinsats ska ingå i övre lådan.*	2 st
326-9	Lådskåp för diskbänk/ sopsortering. 2 Lådor. B=800 D=600 H=870 (mm)	1 st
327-29	Väggskåp för mikrovågsugn, lutande överdel	1 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
373-12	Kylskåp fullhöjd	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	1 st
Verksamhet		
375-2	Mikrovågsugn inbyggnad	1 st
460-11	Källsortering med fraktioner	1 st
486-2	Kaffeautomat	1 st
Verksamhet - IT		
433-2	TV vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-4	Soffbord runt	1 st
403-36	Bord högt	1 st
421-4	Stol	4 st
422-3	Soffa 2 sits	1 st
422-7	Fåtölj	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus *Inga krav föreligger, men dagsljus rekommenderas starkt.*	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

57 Arbetsstation

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
ARB.STN	14 m²		222.BC	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för administration av intilliggande patientutrymme.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	2 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	2 st
645-24	Rumsdisplay Display för presentation av larm och närvaro	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	6 st
Verksamhet		
444-3	Patient-övervakningsutrustning	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	2 st
Verksamhet - Logistik och service		
364-9	Hylla golv 2 plan D=400 (mm)	1 st
400-3	Skrivbord höj och sänkbart	2 st
421-1	Arbetsstol	2 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl. *Behov utreds*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utreds*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

45 Arkiv

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
ARKIV	15 m²		234.D	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för förvaring av dokument, journalhandlingar etc. Utformas enligt Riksarkivets författning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
410-8	Arkivhylla arkiv, särskilda krav	15 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-5	Komfortklass	Speciella krav
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

4.1 Avdelningskök

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
AVD.KÖK	15,8 m²		222.GBB	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Nej

Beskrivning:

Rum som är avsett för uppvärmning, servering och förvaring av matvaror. Placering i direkt anslutning till disk och dagrum. Storleken ska vara anpassad så störning minimeras. Dela in köket i ren och smutsig zon.

Anmärkning:

Personalmat och patienters eventuella medhavda mat får inte förvaras i avdelningens patientkök och personal får inte värme medhavd mat i avdelningskökets mikrovågsugnar.

Livsmedelsverket nya nationella riktlinjer för bra måltider på sjukhus, innebär att:

· Måltiden ska baseras på en personcentrerad bedömning och patienten ska bli erbjuden måltider anpassade efter individuella behov.

· Avdelningsköken behöver ha ett varierat utbud av anpassade smårätter tillgängliga dygnet runt.

Samordning sker med tjänsteägare måltider för utformning av avdelningskök.

Inredning/utrustning

Fastighet

326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm) *Bestickinsats ska ingå i övre lådan.*	2 st
326-10	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=600 H=870 (mm) *Bestickinsats ska ingå i övre lådan.*	1 st
327-20	Överskåp till kyl/frys B=600 D=600 H=600 (mm) *Lutande överdel alt anslutning mot tak.*	2 st
327-25	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=800 D=320 H=700 (mm)	2 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
372-0	Diskmaskin *Snabbprogram. Minsta temp 60 grader.*	1 st
373-12	Kylskåp fullhöjd *Kylskåpen placeras i anslutning till en bänk för att underlätta hanteringen, och ska inte placeras vid källsorteringen.*	2 st
373-13	Frysskåp fullhöjd *Frysskåpet placeras i anslutning till en bänk för att underlätta hanteringen, och ska inte placeras vid källsorteringen.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Avstängningsventil för diskmaskin.*	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat	1 st
545-5	Anslutningar Vatten Avlopp diskmaskin	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	6 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	1 st
645-24	Rumsdisplay Display för presentation av larm och närvaro *Om rummet är placerat på en avdelning.*	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
375-2	Mikrovågsugn inbyggnad	2 st
430-1	Whiteboard	1 st
460-11	Källsortering med fraktioner *Sorteringsmöbel med 3*25 liters kärl, mått: b=445 mm, d=410 mm, h=1120 mm. Avser pappers-, plast- och matavfall.*	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
471-5	Transportvagn rostfri	1 st
486-2	Kaffeautomat	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-7	Min luftflöden l/s *Dimensioneras efter effekt på utrustningen.*	Speciella krav l/s
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott	FT-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

132 Avemballering

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
AVEMBALLERING	45,6 m²		234.HE	4A Garage/Gods

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:

Rum avsett för avemballering av ankommande gods. Omhändertagande av avemballerat förpackningsmaterial. Avser inte sterilt gods.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
387-20	Dörrautomatik	1 st
388-11	Påkörningsskydd	4 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *Horisontellt placerade vid arbetsplatser.*	2 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	2 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet		
430-1	Whiteboard	1 st
432-12	Handscanner för spårbarhet	2 st
Verksamhet - Logistik och service		

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

401-11	Arbetsbord sitta/stå L=1600 B=800 (mm)	2 st
421-1	Arbetsstol	2 st
460-2	Sopsäckshållare 125L *Avser papper- resp plastförpackningar.*	2 st
460-26	Rullstativ för kartong och wellpapp	1 st
471-0	Vagn	4 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott	FT-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0

Ytskikt

Fastighet

201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

152 Batterirum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
BATTERI	16 m²		261.C	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för avbrottsfri kraft

Anmärkning:
Tunga vikter.

Inredning/utrustning

Fastighet

524-2	Kombinerad nöd- och ögondusch	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE	1 st
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-5	Komfortklass	Speciella krav
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
F32-5	Max temperatur	23 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m² *Ventilation anpassas mot batterityp.*	0,35 l/s m²
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum	Speciella krav
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-2	Kraftuttag 230V. Viktig Last	VL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0
N61-6	Låsning Panikregel, vertikal	

Ytskikt

Fastighet	
201-14	Golv Ytbehandlad betong - målad
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

15 Behandlingsrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
BEH	16,6 m²		225.BFC	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för undersökning och enklare behandling. Behandlingsrum är större än undersökningsrum. Rummet har även IVA-skena, vårdrumspanel och pardörr.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, persienn mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

625-1	Vårdrumspanel *Horisontellt placerad vid patientplats.*	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid patientplats.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	6 st
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
420-5	Undersökningsbrits	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
440-44	Sug Sekret	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet *Vägghängd. Enskild bedömning behöver göras av verksamheten om vägghängd placering är tillräcklig eller om det ska vara ett bord (beroende på effektiv användingstid). Vid frekvent användning är det bäst om både bildskärm som skrivenhet är reglerbar i höjdled och djupled.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	2 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

8 Dagrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
DAGRUM	40 m²		225.BCB	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är inrättat för avkoppling och samvaro

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	5 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	2 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet		
460-11	Källsortering med fraktioner *Sorteringsmöbel med 3*25 liters kärl, mått: b=445 mm, d=410 mm, h=1120 mm.*	1 st
486-2	Kaffeautomat	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Verksamhet - IT		
433-2	TV vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-5	Soffbord rektangulärt	1 st
403-36	Bord högt	3 st
421-4	Stol	12 st
422-7	Fåtölj	5 st

Funktionskrav

F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

153 Data/Tele

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
DATA/T	6 m²		261.CE	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för data och/eller telestativ.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	Ospec
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-12	Vägguttag 230V, 4-vägs *För datastativ, UPS-matat.*	Ospec
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F11-5	Komfortklass	Speciella krav
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
F32-1	Max temperatur. Max temperatur för utrustning	25 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft	T+
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-2	Kraftuttag 230V. Viktig Last	VL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

22 Desinfektionsrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
DESINF	15,6 m²		225.BMB	2B Skölj

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för rengöring och desinficering av sjukvårdsutrustning. Två separata rum, en ren resp smutsig sida, med genomräckning mellan rummen.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

323-6	Bänkskåp rostfritt med skåp	5 st
327-39	Väggskåp lutande överdel, rostfri	2 st
354-7	Bänkskiva konsol D=600 (mm)	1 st
354-21	Bänkskiva *Rostfri, d=650 mm*	2 st
382-1	Hållare för borste/skrapa	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	2 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	2 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	2 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	2 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
387-5	Dörröppnare armbågskontakt	2 st
387-20	Dörrautomatik	2 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	2 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	2 st
523-8	Disklådsblandare väggmonterad	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
538-6	Diskdesinfektor genomräckning	1 st
539-2	Spoldesinfektor stor	1 st
545-1	Anslutningar Vatten Avlopp diskdesinfektor	1 st
545-2	Anslutningar Vatten Avlopp spoldesinfektor	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	2 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt och 1 st horisontellt placerade kanaler per rum.*	4 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	2 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	2 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	2 st
382-26	Urinflaskehållare	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	2 st
430-1	Whiteboard	1 st
635-7	Bäckenställ Eluppvärmt	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-2	Sopsäckshållare 125L	1 st
460-4	Tvättsäckshållare 125L	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G39-1	Min luftflöden *Min 10 l/s,m². Övertryck ren sida, undertryck smutsig sida*	Speciella krav
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott	FT-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-5	Spoldesinfektor. ansluts till VL (Viktig last) *Redundans mellan desinfektionsrum.*	100% VL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg *Om halkhämmande matta ska användas, ska den användas i gångstråket i mitten och vanlig matta under maskin och övriga delar.*
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/ klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

5 Diskrum Avdelningskök

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
DISK	6,3 m²		222.GD	2C Kök

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för rengöring av måltidsporslin, bestick och dylikt.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
363-5	Hyllsektion 1 hyllplan, rostfri på konsol D=300 (mm)	1 st
372-0	Diskmaskin *Snabbprogram. Minsta temp 60 grader.*	1 st
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
545-5	Anslutningar Vatten Avlopp diskmaskin	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
Verksamhet		
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

460-31	Källsortering *Här behövs ca 0,5-1m2 yta för fler fraktioner t.ex. hjulstativ för matavfallsbehållare och sorteringsvagn eller kärl med hjulställning med kärl/säckar för papper och plastförpackningar. Avfallskärlen ska stå fritt så det blir enkelt att sortera från brickor m.m.*	1 st
483-1	Brickvagn	1 st

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G39-1	Min luftflöden *40 l/s frånluft*	Speciella krav
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

Fastighet

201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande *I gångutrymme kan halkhämmande matta användas, under maskiner och övriga delar ska vanlig matta användas.*
203-6	Vägg. Plastmatta
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

46 Disponibelt

Version: 1.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
DISP	0 m²		281.B	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Övrigt/Allmänna lokaler	Nej

Beskrivning:
Oinrett rum

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

21 Dusch

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
D	2 m²		228.BB	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum med duschplats.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-2	Kroklist 2 krokar	2 st
382-1	Hållare för borste/skrapa	1 st
383-4	Tvålkorg	1 st
523-12	Termostatblandare för dusch	1 st
524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-4	Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre *Om patientutrymme.*	1 st
645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, gaslarm mfl. *Om patientutrymme*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G31-10	Min luftflöden l/s	30 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt	
Fastighet	
201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

225 Elrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
Elrum	0 m²		261.CC	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Nej

Beskrivning:

Anmärkning:
Yta efter behov.

Inredning/utrustning

Fastighet

620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	Ospec
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE	1 st
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-3	Min temperaturkrav *Vinterfallet*	18 °C
F32-4	Max temperatur *Behov av ev. extra processkyla utreds i projektet.*	Speciella krav °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft	T+
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0
N61-6	Låsning Panikregel, vertikal	

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

29 Expedition 1 pers

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
EXP 1P	7 m²		222.BC	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Administrativa lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för administrativt arbete.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikal placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå *Avser för ljusarmatur infälld allmänbelysning.*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus *Med inbyggd dimmer- och närvarostyrning. Separat och reglerbar platsbelysning, oberoende av varandra reglerbart upp- och nedljus är vår rekommendation. Om det behövs allmän belysning så ska den inte blända någon i rummet. LED-plattor i innertak kan medföra besvärande bländning. Belysningen behöver uppfylla kraven AFS 2020:1 paragraf 135-136.*	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
364-9	Hylla golv 2 plan D=400 (mm)	1 st
400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Djup 600 ska ej användas om man arbetar längre perioder (sämre ergonomi pga för kort skärmavstånd). Djupet på skrivbordet påverkas också utav hur stor datorskärm som ska användas. 24" eller flera skärmar kräver 800 skrivbord. Rek är diagonalen på skärmen x 1,5.*	1 st
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer *Styrning i armatur.*	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum *Styrning i armatur.*	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl. *Utred behov.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

47 Expedition 2 pers

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
EXP 2P	12 m²		222.BC	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Administrativa lokaler	Ja

Beskrivning:
Utrymme som är inrättat för skrivarbete

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikal placerad vid dörr, 1 st horisontellt placerad vid arbetsplatser.*	2 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå *Avser för ljusarmatur infälld allmänbelysning.*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus *Med inbyggd dimmer- och närvarostyrning. Separat och reglerbar platsbelysning, oberoende av varandra reglerbart upp- och nedljus är vår rekommendation. Om det behövs allmän belysning så ska den inte blända någon i rummet. LED-plattor i innertak kan medföra besvärande bländning. Belysningen behöver uppfylla kraven AFS 2020:1 paragraf 135-136.*	2 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	2 st
Verksamhet - Logistik och service		
364-9	Hylla golv 2 plan D=400 (mm)	2 st
400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Djup 600 ska ej användas om man arbetar längre perioder (sämre ergonomi pga för kort skärmavstånd). Djupet på skrivbordet påverkas också utav hur stor datorskärm som ska användas. 24" eller flera skärmar kräver 800 skrivbord. Rek är diagonalen på skärmen x 1,5.*	2 st
421-1	Arbetsstol	2 st
421-3	Karmstol	1 st
431-1	Kontorsskärm mellan skrivbord	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer *Styrning i armatur.*	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum *Styrning i armatur.*	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl. *Utred behov.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

47.2 Expedition 4 pers

Version: 0.1 Versionsdatum: 2026-02-26

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
EXP 4P	20 m²		222.BC	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Administrativa lokaler	Nej

Beskrivning:

Rum som är inrättat för skrivarbete. Möblering efter behov, beakta regler för tillgänglighet. Ta hänsyn till placering av installationskanaler.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-3	Kroklist 2x2 krokar	4 st
626-4	Elkanal installationskanal, vertikalt placerad vid dörr	1 st
626-5	Elkanal installationskanal, vid arbetsplats *Utreds utifrån placering av arbetsplatser i rummet*	Ospec
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *6 brunnar per arbetsplats*	12 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *Städuttag*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus *Med inbyggd dimmer- och närvarostyrning. Separat och reglerbar platsbelysning, oberoende av varandra reglerbart upp- och nedljus är vår rekommendation. Om det behövs allmän belysning så ska den inte blända någon i rummet. LED-plattor i innertak kan medföra besvärande bländning. Belysningen behöver uppfylla kraven AFS 2020:1 paragraf 135-136.*	4 st
650-19	Datauttag RJ45 *Ska vara dubbla uttag*	4 st
Verksamhet - IT		
432-33	PC enhet med 2 skärmar	4 st
Verksamhet - Logistik och service		
364-9	Hylla golv 2 plan D=400 (mm) *Bakomförvaring på ben med låsbara dörrar och 2 hyllpan.* *Ca mått: höjd 1254 mm, djup 400 mm, bredd 800 mm.*	2 st
400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Enligt standardkoncept. Höj- och sänkbara, raka. Storlekar: 1400*800 mm, 1400*600 mm eller 1200*800 mm, 1200*600 mm. Djup 600 ska ej användas om man arbetar längre perioder (sämre ergonomi pga för kort skärmavstånd).*	4 st
421-1	Arbetsstol	4 st
421-3	Karmstol *Avtorkningsbar*	1 st
431-1	Kontorsskärm mellan skrivbord	Ospec

Funktionskrav

F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
F32-7	Max temperatur	25 °C

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer *Styrning i armatur.*	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-2	Kraftuttag 230V. Viktig Last	VL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl. *Utred behov.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

156 Fläktrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FLÄKT	0 m²		261.DB	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Ja

Beskrivning:
Ett fläktrum används för byggnadens drift och skötsel.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
523-14	Spolblandare med slang och slanghylla.	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	Ospec
537-1	Utslagsback för utslag och upptappning av vatten B=350 D=450	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-9	Säkerhetsbrytare för säkerhet vid arbete på maskin *Antal efter behov.*	Ospec
630-10	Manöverpanel *Antal beroende på utrustning.*	Ospec
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE *Antal efter behov.*	Ospec
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft	T+
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". *Kan variera beroende på fläktrummets system.*	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0
N61-6	Låsning Panikregel, vertikal	

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

35 Förberedelserum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FÖRB	15 m²		225.BG	1A Intensivvård / operation

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för förberedande av patienter inför operation.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra"	1 st
387-18	Dörrtillslutare	1 st
387-20	Dörrautomatik	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
620-1	Dvärgbrytare Automatsäkring	1 st
620-3	Jordfelsövervakning/isolationsfelsövervakning Övervakning av jordfel/isolationsfel men ej brytning	Ospec
625-1	Vårdrumspanel *1 st horisontellt placerad vid patientplats.*	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
400-6	Datorbord vägghängt	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
440-44	Sug Sekret	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
633-1	Undersökningslampa i tak	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
645-49	Akutlarmsknappar	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
423-1	Patientsäng vuxen	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
G10-1	SIS-TS39 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K12-2	Potentialutjämning. Kompletteranade skyddsutjämning	Höga krav potentialutjämnad miljö
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K29-3	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 2
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-4	Hygienklass	3
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-4	Vägg. Målad, glansvärde 40 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

36 Förlossningsrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FÖRLOSSN	29,3 m²		225.BFJ	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för förlossningar.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-10	Bänkskiva D=700 (mm)	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
381-11	Kroklist till fällstolar	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-6	Spegel B=450 H=600 (mm)	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ ”Hygienic handle”.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, och mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
541-2	Lustgasuttag N2O	1 st
541-3	Koldioxid medicinsk	1 st
542-0	Gasutsug	1 st
542-3	Gasutsug för dubbelmask	1 st
620-1	Dvärgbrytare Automatsäkring	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

620-3	Jordfelsövervakning/isolationsfelsövervakning Övervakning av jordfel/isolationsfel men ej brytning	1 st
625-1	Vårdrumspanel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *6 uttag vid arbetsplats, 12 uttag vid behandlingsplats fördelat höger och vänster sida (var av 4 MVL), 2 uttag vid bänk*	10 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE	1 st
631-7	Vägguttag 1-fas, CEE, 16A	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	1 st
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-5	Ur. Digitalt ur med timmar, minuter och sekunder. Digitaltur skall vara 24-timmars ur.	1 st
650-3	Datauttag - Fiberoptiskt Uttag multimode, kontkaktdon anpassas till valt system	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
329-0	Medicinskåp	1 st
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-6	Datorbord vägghängt	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
421-11	Fällstol	1 st
423-6	Säng för tillfällig övernattning	1 st
423-11	Säng förlossning	1 st
430-1	Whiteboard	1 st
440-9	CTG apparat	1 st
444-2	Återupplivningsbord barn	1 st
448-8	Värmeskåp	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

485-4	Våg spädbarn	1 st
633-4	Operationslampa liten	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
433-2	TV vägg	1 st
433-22	Bildskärm/ monitor vägg	1 st
645-49	Akutlarmsknappar	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-12	Bord högt L=700 B=700 (mm)	1 st
405-1	Sängbord L=450 B=450 H=1100 (mm)	1 st
422-1	Fåtölj vårdrum	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
G10-1	SIS-TS39 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-3	Kraft belysning. Mycket Viktig Last	MVL 100%
K24-3	Kraftuttag 230V. Mycket Viktig Last.	MVL 100%
K25-3	Kraftuttag 230V data. Mycket Viktig Last	MVL 100%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-3	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 2
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/ klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

2.1 Förrum till reception

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FÖRRUM	7 m²		231.E	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Nej

Beskrivning:
För enskild patientanmälan till reception, anpassat för person med funktionsnedsättning

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

354-3	Bänkskiva konsol D=450 (mm)	1 st
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Ev övertryck.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

2 Förrum till vårdrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FÖRRUM	7 m²		231.E	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Kommunikationsutrymme med minst två dörrar som kan passeras med flera dörrar öppna samtidigt.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
354-3	Bänkskiva konsol D=450 (mm)	1 st
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle"*	2 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	2 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G35-13	Min luftflöden l/s person	Speciella krav l/s person
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum	Speciella krav
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

25 Förråd

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FRD	12 m²		234.C	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för förvaring. Två storlekar finns, 12 resp 18 m².

Anmärkning:

Detta förråd är verksamhetens egna förråd. Om varuförsörjning sköts av LoS eller verksamhet själva ska istället 26 Förråd Steril användas.

Inredning/utrustning

Fastighet		
366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm) *Behov av hyllor ska specificeras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	1 st
Verksamhet		
432-12	Handscanner för spårbarhet	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering *Pappers- resp plastförpackningar.*	1 st

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Påkörningsskydd på karm.*	940 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

49 Förråd Rullande

Version: 5.0 Versionsdatum: 2024-08-23

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FRD RULL	21 m²		234.C	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:
Förvaring av apparater, rullande material, kilkuddar etc. Laddning av div. apparater

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
364-5	Hyllsektion 3 hyllplan på konsol D=450 (mm)	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
388-11	Påkörningsskydd	3 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
424-3	Kick-step Typ "Elefantfot"	1 st
440-17	Droppställning på hjul	Ospec
449-1	Rullator	Ospec
449-3	Rullstol	Ospec
449-5	Gåbord	Ospec
470-8	Patientlyft mobil	Ospec
485-3	Våg person	Ospec
Verksamhet - Logistik och service		
470-12	Bårvagn	Ospec

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

26 Förråd Steril

Version: 5.0 Versionsdatum: 2024-08-23

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
FRD STERIL	9 m²		234.C	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för förvaring av sterilvaror. Ytan avser sterilförråd på avdelning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
366-6	Hyllsektion 5 hyllplan D=600 (mm) *Översta hyllplanet kan vara D=500*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
Verksamhet		
432-12	Handscanner för spårbarhet	1 st

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
G10-2	SIS-TR57 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-4	Vägg. Målad, glansvärde 40
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

37 Gipsrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
GIPS	24,2 m²		225.BFE	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för gipsning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

327-26	Väggskåp med pardörr 2 hyllplan, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, persienn mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-10	Disklådeblandare med duschmunstycke	1 st
527-1	Gipsavskiljare under bänk	1 st
542-5	Utsug för plastgips /gips, placerat vid golv	1 st
542-6	Punktutsug	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 2 st horisontellt placerade, 1 st vid arbetsplats och 1 st vid patientplats.*	3 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	7 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-18	Databord vägghängt med hål för kablar	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
410-18	Verktygstavla *Mått 800x800 mm.*	1 st
420-5	Undersökningsbrits	1 st
420-21	Vattenbad	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
446-10	Gipssåg inkl dammsugare	1 st
460-11	Källsortering med fraktioner *Kärl för sortering av pappers- och plastförpackningar.*	1 st
633-1	Undersökningslampa i tak	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	1 st
460-2	Sopsäckshållare 125L	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C
G33-8	Min luftflöden l/s m²	4 l/s m²

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

122 Granskningsrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
GRANSKNING	12 m²		225.BEE	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är inrättat för granskning och bedömning av röntgenbilder, avsett för två granskningsplatser.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-2	Kroklist 2 krokar	2 st
480-4	Mörkläggningsgardin	Ospec
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr, 1 alt 2 st placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	2 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet		
410-13	Hylla	1 st
432-25	PC enhet för granskning och bildhantering	2 st
443-20	Granskningsbord rtg	2 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	2 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	2 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *Temperaturkrav vinterfallet 21°C +/- 1,5°C*	21 °C

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F32-2	Max temperatur. Temperatur över 25°C undvikes under längre perioder *Max 25°C sommarfallet*	Max 25 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

30 Grupprum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
GRP RUM	20 m²		222.BD	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-6	Kroklist 4 krokar	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr.*	1 st
626-2	Golvbox	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *Eluttag till bildskärm / monitor placeras ovan undertak.*	5 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45 *Datauttag till bildskärm / monitor placeras ovan undertak.*	4 st
Verksamhet		
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
430-1	Whiteboard	1 st
Verksamhet - IT		
433-22	Bildskärm/ monitor vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
402-3	Konferensbord L=3200 B=1200	1 st
421-3	Karmstol	10 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus *Rekommenderas om möjligt.*	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

68 Gymnastiksal

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
GYM SAL	90 m²		224.CF	3F Motionsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för fysisk träning.

Anmärkning:
Beakta att material inkl. installationer ska väljas i stryktåligt utförande.

Inredning/utrustning

Fastighet

381-6	Kroklist 4 krokar	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	7 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Verksamhet

382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
385-1	Spegel helfigur B=600 H=1200 (mm)	1 st
433-8	Musikanläggning	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

445-1	Ergonomicykel	Ospec
445-2	Gång/löp-band	Ospec
445-4	Gymnastikmattor	Ospec
445-5	Vagn till gymnastikmattor	Ospec
445-7	Ribbstol trä	Ospec

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering *Ev speciella krav.*	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet

201-12	Golv Övrig sport
202-1	Sockel Trä
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

41 Jourrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
JOUR	8 m²		221.E	3D Övernattningsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för övernattning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
480-5	Persienn	Ospec
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
423-5	Säng personal	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
433-2	TV vägg	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Verksamhet - Logistik och service		
400-2	Skrivbord rakt	1 st
405-10	Sängbord	1 st
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-5	Komfortklass	Speciella krav
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning).	Strömställare
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-1	Hygienklass	0
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

44 Kapprum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
KPR	10 m²		234.G	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Övrigt/Allmänna lokaler	Nej

Beskrivning:
Rum som är avsett för förvaring av ytterkläder.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
362-12	Hyllplan hatt längd och djup specificeras i text	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
Verksamhet		
385-1	Spegel helfigur B=600 H=1200 (mm)	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-3	Karmstol	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-1	Hygienklass *N31-3 om placerad inom vårdlokal*	0
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

31 Konferensrum

Version: 4.0 Versionsdatum: 2024-04-10

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
KONFERENS	40 m²		222.BE	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för grupper om 20 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
449-8	Hörselhjälpmedel *Kravet är endast samlingssalar över 50 personer.*	1 st
480-4	Mörkläggningsgardin	Ospec
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st placerad vid mediaskåp.*	2 st
626-2	Golvbox	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *Eluttag till presentationssystem och bildskärm / monitor placeras ovan undertak.*	10 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45 *Datauttag till presentationssystem och bildskärm / monitor placeras ovan undertak.*	Ospec
Verksamhet		
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
430-1	Whiteboard	1 st
433-19	Presentationssystem *Olika presentationssystem beroende på rummet ex. projektor, videokonferensutrustning (beställs av IT via självservice)*	1 st
Verksamhet - IT		
433-22	Bildskärm/ monitor vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
402-6	Konferensbord L=5600 B=1200 *Bord ändras utifrån antal personer rummet är avsett för.*	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

403-35	Ståbord L=600 B=600 (mm) *Ståbord förekommer endast i större samlingssalar.*	1 st
421-3	Karmstol *Antal justeras utifrån antalet personer rummet är avsett för.*	20 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Utred om konferensrummet även ska nyttjas av sängliggande personer, ex vid utbildningar. Då behöver hänsyn tas till yta och dörr bytas till D61-22.*	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-2	Hygienklass	1

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

28 Kopieringsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
KOPIERING	10 m²		227.EB	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för utskrifter, kopiering m.m.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm)	2 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
363-3	Hyllsektion 2 hyllplan på konsol D=300 (mm)	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet - IT		
432-21	Kopieringsmaskin multifunktion	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-7	Källsortering papper *Vanligt papper resp sekretesspapper. 190 l/st.*	2 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-1	Min luftflöden *40l/s frånluft*	Speciella krav
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster *Utred behov MVL*	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-1	Hygienklass	0
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

103 Korridor Allmän

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
KORR	0 m²		231.E	6A Allm. ytor - ej uth.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Kommunikationsutrymmen	Ja

Beskrivning:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

383-7	Papperskorg	Ospec
387-20	Dörrautomatik	Ospec
388-11	Påkörningsskydd	Ospec
388-16	Hörnskydd	Ospec
421-11	Fällstol *Vägghängd. Placeras med ca 30 meters mellanrum i långa korridorer. Utreds i fall till fall.*	Ospec
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-17	Dagljussensor ljusreglering via dagsljus *I kulvertar skall det istället vara 630-6 Närvarodetektor för styrning av belysning*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-14	Nödljusarmatur	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st

Funktionskrav

D61-27	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr.*	1700 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-2	Hygienklass	1

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Väggskydd i korridorer.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

181 Korridor Vård

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
KORR	0 m²		231.E	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Kommunikationsutrymmen	Ja

Beskrivning:

Korridor inom vårdyta.

Anmärkning:

Bredd korridor inom vårdavdelning minst 2400 mm, på högteknologiska enheter minst 3200mm, vid nyproduktion. Utreds i varje ombyggnationsprojekt. Reserveras plats för gasnisch för placering av tryckövervakare i korridor. Utred i projekt om förråd för vagnar kan tillskapas, om inte detta går att lösa så reserveras plats för nisch gällande patienttextilvagn, vätskevagnar, matvagn, rörpost etc.

Inredning/utrustning

Fastighet		
387-5	Dörröppnare armbågskontakt	1 st
388-11	Påkörningsskydd	Ospec
388-16	Hörnskydd	Ospec
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-14	Nödljusarmatur	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-11	Korridordisplay för presentation av larm och närvaro *Tidvisning ingår i korridordisplay kallelse*	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
Verksamhet		
421-11	Fällstol *Vägghängd. Placeras med ca 30 meters mellanrum i långa korridorer. Utreds i fall till fall.*	Ospec
460-7	Källsortering papper *I korridor i administrativa verksamheter ska det finnas mindre källsorteringsmöbel som ersätter papperskorgar i kontorsrum.*	1 st

Funktionskrav

D61-27	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr.*	1700 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H14-7	LED	
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning. *Manuell tänd/släck funktion vid avdelningsstation.*	ca 20 - 90%
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-2	Hygienklass	1

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

4 Kök Avdelning

Version: 0.1 Versionsdatum: 2025-10-23

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
KÖK AVD	20 m²		222.GBB	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för beredning, servering och förvaring av matvaror.

Anmärkning:
Personantal: 1 st

Inredning/utrustning

Fastighet		
325-14	Bänkskåp för diskbänk/sopsortering - 1 Låda B=800 D=600 H=870 (mm)	1 st
325-21	Bänkskåp 2 lådor B=400 D=600 H=900 (mm)	1 st
325-24	Bänkskåp 3 lådor B=600 D=600 H=900 (mm)	2 st
325-32	Bänkskåp 3 lådor B=800 D=600 H=900 (mm)	2 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	2 st
327-20	Överskåp till kyl/frys B=600 D=600 H=600 (mm)	2 st
330-14	Högskåp för inbyggnadsenhet med lutande överdel	1 st
354-5	Bänkskiva på underrede D=600 (mm)	1 st
371-7	Spis häll, induktion	1 st
373-1	Kylskåp fullhöjd B=600 D=600 H=1800 (mm)	1 st
373-4	Kyl/Frys fullhöjd B=600 D=600 H=1800 (mm)	1 st
374-2	Spisfläkt/spiskåpa B=600 (mm) *Ej kolfilterfläkt.*	1 st
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Avstängningsventil för diskmaskin.*	1 st
545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat	1 st
545-5	Anslutningar Vatten Avlopp diskmaskin	1 st
630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid	Ospec
631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st per påbörjad meter bänkyta*	Ospec
632-0	Belysning	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	Ospec
645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Verksamhet		
375-2	Mikrovågsugn inbyggnad	2 st
430-1	Whiteboard	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
471-5	Transportvagn rostfri	1 st
486-2	Kaffeautomat	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st

Funktionskrav

F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott	FT-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	R'w
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-4	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 75% VL 25%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

27 Läkemedelsrum

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
LÄKEM	12,4 m²		225.BMD	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för förvaring och beredning av läkemedel.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm)	2 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
362-8	Hyllsektion D=400 (mm) *10 hyllplan, längd 2600 mm.*	1 st
363-15	Hyllsektion 3 hyllplan på bärlist, hängskenor och konsol D=300 (mm) *Längd 3250 mm.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-6	Takskena för infusionskrok- Rak skena	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
524-5	Ögondusch *Engångsdusch.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *Vertikal, placeras vid dörr.*	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	5 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning *Högre nivå på arbetsbelysning med anledning av medicinerings- och datainmatning.*	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	4 st
Verksamhet		
329-0	Medicinskåp *Narkotikaskåp. Låsbart med kortläsare.*	1 st
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
430-1	Whiteboard	1 st
431-0	Skärmar *Bordsskärmar.*	4 st
432-5	Etikettskrivare	1 st
441-1	Medicinkylskåp 300L fristående	1 st
460-6	Sopsorteringsvagn liten	1 st
470-11	Vätskevagn *Vätskevagnar placeras i nisch utanför rummet.*	2 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
401-7	Arbetsbord höj- och sänkbart L=1600 B=800 (mm)	2 st
460-2	Sopsäckshållare 125L *För papper- resp plastavfall.*	2 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st
460-24	Avfallsbehållare cytostatika	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
D62-6	Visuell kontakt. Glasad öppning i dörr "titt-in-fönster"	Glas i läkemedelsrum får vara max 15x30 cm och ska beklädas med film för insynsskydd
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
F32-7	Max temperatur *25°C processkyla*	25 °C
G33-8	Min luftflöden l/s m²	4 l/s m²
G41-8	Tryckförhållanden till andra rum	Övertryck
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-4	Passersystem *Till narkotikaskåp.*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

62 Manöverrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
MANÖVERRUM	10 m²		225.BED	1C Röntgen

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för manövrering av röntgenutrusning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr, 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-9	Säkerhetsbrytare för säkerhet vid arbete på maskin	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
401-12	Arbetsbord sitta/stå L=1800 B=800 (mm)	1 st
432-25	PC enhet för granskning och bildhantering	1 st
443-24	Manöverenhet för röntgen	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	2 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
F32-2	Max temperatur. Temperatur över 25°C undvikes under längre perioder	Max 25 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Ev övertryck.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-7	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 25% MVL 25%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-2	Hygienklass	1

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

23 Miljörum

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
MILJÖRUM	14 m²		234.FC	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för uppsamling och sortering av avfall, i anslutning till avdelning, mottagning m.fl.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
363-2	Hyllsektion 3 hyllplan på konsol D=300 (mm)	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
388-11	Påkörningsskydd	4 st
460-33	Tvättnedkast	1 st
460-34	Sopnedkast	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-25	Avfallsbehållare 190L *Storlek och antal avfallsbehållare utreds i varje projekt.*	Ospec
460-28	Avfallsbehållare *21 l*	9 st
471-0	Vagn	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Funktionskrav

D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla
F31-3	Min temperaturkrav	18 °C
G33-6	Min luftflöden l/s m²	3 l/s m²
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

13 Mottagningsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
MOTT	18 m²		225.BBB	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum avsett för undersökning och behandling med vårdnära administration. Mottagningsrum är större än ett undersökningsrum. Rummet har fler besöksstolar, fällstol, besöksbord och pardörr.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
381-11	Kroklist till fällstolar *För två fällstolar.*	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, persienn mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

626-1	Väggkanal *1 st vertikal placerad vid dörr,* *1 st horisontell placerad vid arbetsplats och 1 st vid patientplats.*	3 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid patientplats.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-6	Datorbord vägghängt	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
420-5	Undersökningsbrits	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
421-11	Fällstol	2 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	2 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

231 Mottagningsrum Primärvård

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
MOTT RUM PRV	18 m²			

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Undersökning inom primärvården med dataplats.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
381-11	Kroklist till fällstolar *För två fällstolar.*	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra"	1 st
387-18	Dörrtillslutare	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, persienn mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr, 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats och 1 st vid patientplats.*	3 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid patientplats.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-6	Datorbord vägghängt	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
420-5	Undersökningsbrits	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
421-11	Fällstol	2 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

125 Observationsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
OBSERVATION	9 m²		225.BH	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Nej

Beskrivning:

Funktionsrum som är inrättat för övervakning av patient/patienter vid akutmottagning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st

Verksamhet

382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
470-1	Akutvagn defibrillator	1 st
470-9	Provtagningsvagn	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-2	Sopsäckshållare 125L	1 st
460-4	Tvättsäckshållare 125L	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

38.3 Observationsrum vid provtagningstoalett

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
OBSERV	9 m²		226.BB	2A

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Nej

Beskrivning:

Utrymme som är inrättat för enklare analyser av urinprover (drogtest), placerat i anslutning till RWC Provtagningstoalett.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)	1 st
362-19	Hylla rostfri på konsol D=300 (mm) *Placeras vid genomräckningslucka.* *Längd: 1 000 mm.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
387-11	Genomräckningslucka beskrivning preciseras i text	1 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
537-4	Utslagsback med randspolning	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st

Funktionskrav

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning).	Strömställare
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

33 Omklädningsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
OMKL	29,9 m²		228.BD	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för omklädning och klädförvaring för personal. Avsett för 20 personer.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
Verksamhet		
411-16	Klädskåp B=300 (mm) *Sluttande eller takanslutning. Vägghängda.*	20 st
421-2	Sittbänk ribbänk *Längd 1 m.*	6 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-4	Tvättsäckshållare 125L	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G33-9	Min luftflöden l/s m²	5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Övertryck till wc och dusch.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-2	Hygienklass	1

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Tålig för alkoholbaserade/klorbaserade rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

9 Operationsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
OP	60 m²		225.BGD	1A Intensivvård / operation

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för operativa ingrepp.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

328-6	Genomräckningsskåp för busvagnar	1 st
354-7	Bänkskiva konsol D=600 (mm) *Vid dokumentationsplats.*	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-6	Spegel B=450 H=600 (mm)	1 st
387-5	Dörröppnare armbågskontakt	1 st
387-20	Dörrautomatik *Öppna i två steg*	1 st
480-4	Mörkläggningsgardin	Ospec
540-1	Uttag för medicinsk luft	2 st
540-2	Uttag för instrument luft *Behov utreds.*	2 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	2 st
541-3	Koldioxid medicinsk	2 st
542-2	Gasutsuguttag	1 st
542-3	Gasutsug för dubbelmask	1 st
542-4	Utsug för diatermirök	1 st
620-1	Dvärgbrytare Automatsäkring	1 st
620-3	Jordfelsövervakning/isolationsfelsövervakning Övervakning av jordfel/isolationsfel men ej brytning	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr.*	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
630-20	Manöverpanel i operationsrum *Utred redundans.*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	20 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE *Utred behov.*	Ospec
631-7	Vägguttag 1-fas, CEE, 16A	2 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
645-14	Anropsapparat - assistans. Möjlighet för personal att påkalla assistans	1 st
648-5	Ur. Digitalt ur med timmar, minuter och sekunder. Digitaltur skall vara 24-timmars ur.	1 st
650-3	Datauttag - Fiberoptiskt Uttag multimode, kontkaktdon anpassas till valt system	6 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
329-0	Medicinskåp	1 st
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
405-5	Instrumentbord L=550 B=950 (mm)	1 st
405-6	Instrumentbord OP	1 st
405-7	Assistansbord	1 st
405-9	Instrumentbord uppdukning, el, höj- och sänkbart	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
424-1	Pall 1 steg	1 st
424-2	Pall 2 steg	1 st
432-12	Handscanner för spårbarhet	1 st
433-8	Musikanläggning	1 st
440-17	Droppställning på hjul	1 st
440-19	Infusionspump rack	1 st
440-32	Stubbe till operationsbord	1 st
440-33	Underrede till Op-topp	1 st
440-42	Patientvärmare	1 st
440-43	Rack till sprutpumpar	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

440-44	Sug Sekret	1 st
440-45	Video och bildhanteringssystem	1 st
443-29	Mobil röntgenutrustning	1 st
444-1	Diatermiapparat	1 st
444-3	Patient-övervakningsutrustning	1 st
444-4	Narkosapparat inkl patientövervakning	1 st
444-11	Kirurgpendel tak	1 st
444-12	Anestesipendel tak	1 st
444-14	Operationsbord vagn/pelare	1 st
444-20	Narkoskommod	1 st
444-21	Sug mobil	1 st
444-23	Armbord	1 st
444-40	Blodvärmare	1 st
444-41	Sprutpump	2 st
632-19	Ljusarmatur RGB belysning	Ospec
633-5	Operationslampa stor	1 st
643-8	Indikeringslampa undersökning/röntgen. Lampa placeras vid dörr.	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	2 st
433-22	Bildskärm/ monitor vägg	1 st
433-24	Bildskärm/monitor tak	2 st
645-49	Akutlarmsknappar	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	2 st
460-2	Sopsäckshållare 125L	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
E10-1	Strålskydd	
G10-1	SIS-TS39 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-10	Belysningsstyrning	Speciella krav
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K23-3	Kraft belysning. Mycket Viktig Last	MVL 100%
K24-3	Kraftuttag 230V. Mycket Viktig Last.	MVL 100%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last)	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-3	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 2
K51-4	Datakommunikationsnät *Överväg RAKEL.*	för medicinsk övervakning
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
K73-1	Ljudsystem	Speciella krav
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N25-4	Passersystem *Till Medicin/narkotikaskåp*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-4	Hygienklass	3

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg *Uppvik 300 mm*
203-4	Vägg. Målad, glansvärde 40 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

97 Packrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
PACKRUM	200 m²		225.BGH	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:

Rum på sterilcentral avsett för inspektion och packning av diskat gods före sterilisering. Beräknat för 6 packbord.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
330-8	Högskåp 1 fast hylla, 5 backar B=600 D=450 (mm)	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	6 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
387-20	Dörrautomatik	Ospec
412-6	Autoklav Genomräckning	3 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
545-4	Anslutning VVS autoklav	3 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 3 st horisontellt placerade vid arbetsplatser.*	4 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	25 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	6 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	3 st
382-19	Hållare för omslagspapper	3 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

412-8	Sterilisator lågtemperatur	Ospec
412-9	Svetsapparat förslutning av sterilpåsar	6 st
432-5	Etikettskrivare	6 st
432-12	Handscanner för spårbarhet	6 st
440-46	Förstorningslampa *Vid packbord.*	6 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering *Behov utreds i projektet.*	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	6 st
432-15	Skrivare	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
401-7	Arbetsbord höj- och sänkbart L=1600 B=800 (mm)	6 st
421-1	Arbetsstol	6 st
460-2	Sopsäckshållare 125L *Behov utreds i projektet.*	6 st
471-7	Varuvagn/container	6 st
471-9	Beskickningsvagn med elektrisk lyftanordning	4 st

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
G10-2	SIS-TR57 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-4	Hygienklass	3
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-4	Vägg. Målad, glansvärde 40
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

6 Pentry

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
PENTRY	10 m²		222.GBC	2C Kök

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Begränsat utrustat utrymme för enklare mathantering. Placeras i anslutning till personalrum.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm) *Bestickinsats ska ingå i övre lådan.*	1 st
327-20	Överskåp till kyl/frys B=600 D=600 H=600 (mm) *Lutande överdel alt anslutning mot tak.*	1 st
327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)	1 st
327-29	Väggskåp för mikrovågsugn, lutande överdel	2 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	1 st
372-0	Diskmaskin *Snabbprogram. Minsta temp 60 grader.*	1 st
373-12	Kylskåp fullhöjd *Kylskåpet placeras i anslutning till en bänk för att underlätta hanteringen, och ska inte placeras vid källsorteringen.*	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat	1 st
545-5	Anslutningar Vatten Avlopp diskmaskin	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
375-2	Mikrovågsugn inbyggnad	2 st
460-11	Källsortering med fraktioner *Sorteringsmöbel med 3*25 liters kärl, mått: b=445 mm, d=410 mm, h=1120 mm.*	1 st
486-2	Kaffeautomat	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

32 Personalrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
PERS RUM	20 m²		225.BCC	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för personals måltidsintag och samvaro. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 2,0 kvm/person. Placeras i anslutning till pentry.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	6 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
430-1	Whiteboard	1 st
Verksamhet - IT		
433-2	TV vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-36	Bord högt	2 st
403-37	Bord lågt	1 st
421-4	Stol	10 st
422-4	Soffa 3 sits	1 st

Funktionskrav

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

186 Personalrum med pentry

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
PERS/PENTRY	54,7 m²			2C Kök

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Personalrum med pentry ytan beräknad på 20 personer samtidigt närvarande

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm) *Bestickinsats ska ingå i övre lådan.*	3 st
327-20	Överskåp till kyl/frys B=600 D=600 H=600 (mm) *Lutande överdel alt anslutning mot tak.*	2 st
327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)	2 st
327-29	Väggskåp för mikrovågsugn, lutande överdel	4 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	2 st
372-0	Diskmaskin *Snabbprogram. Minsta temp 60 grader.*	1 st
373-12	Kylskåp fullhöjd *Kylskåpet placeras i anslutning till en bänk för att underlätta hanteringen, och ska inte placeras vid källsorteringen.*	2 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	2 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	2 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	2 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak	2 st
545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat	1 st
545-5	Anslutningar Vatten Avlopp diskmaskin	2 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid	Ospec
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	2 st
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
375-2	Mikrovågsugn inbyggnad	4 st
460-11	Källsortering med fraktioner *Sorteringsmöbel med 3*25 liters kärl, mått: b=445 mm, d=410 mm, h=1120 mm.*	1 st
486-2	Kaffeautomat	1 st
Verksamhet - IT		
433-2	TV vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-37	Bord lågt	2 st
403-45	Bord L=1200 B=800 (mm)	6 st
421-3	Karmstol	2 st
421-4	Stol	24 st
422-4	Soffa 3 sits	2 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

12 Provtagningsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
PROVTAGN	9 m²		226.BB	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för provtagning.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *2 st vertikalt placerade vid dörr och patientplats. 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	3 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	7 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
420-4	Provtagningsstol *Elansluten*	1 st
421-6	Sadelstol	1 st
432-5	Etikettskrivare	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
470-9	Provtagningsvagn	1 st
485-1	Längdmätare vuxen	1 st
485-7	Våg el	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
400-3	Skrivbord höj och sänkbart	1 st
421-1	Arbetsstol	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

11 Reception

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
REC	12 m²		232.D	3B Administrativ yta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum som är avsett för ankomstregistrering och mottagande av patienter.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
363-3	Hyllsektion 2 hyllplan på konsol D=300 (mm)	1 st
387-12	Receptionslucka, Elstyrd. Beskrivning preciseras i text.	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld *Takbelysning, undvik bländning genom val av armatur och lämplig placering.*	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
645-18	Överfallslarmknapp - fast. Larmknapp med dubbla tryckknappar *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-34	Hållare för stödkäpp *Höger och vänsterplacering.*	2 st
432-6	Betalkortsterminal *El- och dataanslutning*	2 st
647-3	Manöverapparat för kösignal	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
432-15	Skrivare	1 st
Verksamhet - Logistik och service		

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Djupet på arbetsytan bör vara minst 800, medans djupet framför "luckan" bör vara av mindre djup ur ergonomisk synvinkel.*	1 st
400-4	Receptionsdisk *I två höjder h 800 samt 1100 mm över golv.*	1 st
400-9	Avlastningsbord	1 st
421-1	Arbetsstol	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Beakta flyktväg om reception är öppen ur en hot och våldsituation.*	840 mm
D62-2	Visuell kontakt *Säkerställ att drag genom lucka/ventilation/golv ej förekommer.*	Glasad öppning i vägg
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning).	Strömställare
J33-2	Dagsljus *Krav föreligger om receptionen kommer att utgöra en stadigvarande arbetsplats och att placeringen kan kombineras med övriga krav på uppsikt och orienterbarhet.*	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
K74-2	Teleslinga i reception *Entreprenör ska dra fram eluttag för slingförstärkare.*	
N22-5	Överfallslarm *Beakta hot/våld gällande åtkomst till rummet och utrymningsvägar. Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-2	Hygienklass	1

Ytskikt

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

19 RWC

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
RWC	4,8 m²		228.BED	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rullstolsanpassat rum med toalettstol och tvättställ.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
384-3	Draghandtag B=800 (mm)	1 st
384-13	Toalettarmstöd inkl dubbla toalettpappershållare *Armstöd ska vara monterade på toalettstol, låsbar tp-hållare, i fall där portabla dusch- och toalettstolar används behöver typ av armstöd utredas noga.*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid golv och vid WC.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
Verksamhet		
386-2	Skötbord väggfast, stort , nerfällbart B=775 D=740 (mm) *Bör finnas i ett RWC/plan.*	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 0
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Stänkskydd målas i kontrastfärg (0,4 i ljushetskontrast enligt NCS) vid tvättställ och RWC-stol.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

211 RWC allmän/personal

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
RWC ALL/PER	4,8 m²			

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Nej

Beskrivning:

Anmärkning:

RWC för allmänna utrymmen. I allmänna utrymmen ska hållare för flytande tvål vara låsbart, ingen handdesinfektion och undertak ska vara låsbart med hygienclips.

Inredning/utrustning

Fastighet

362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
384-3	Draghandtag B=800 (mm)	1 st
384-13	Toalettarmstöd inkl dubbla toalettpappershållare *Armstöd ska vara monterade på toalettstol, låsbar tp-hållare, i fall där portabla dusch- och toalettstolar används behöver typ av armstöd utredas noga.*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st

Verksamhet

386-2	Skötbord väggfast, stort , nerfällbart B=775 D=740 (mm) *Bör finnas i ett RWC/plan.*	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-2	Hygienklass	1
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Kontrastmarkering, 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS, vid tvättställ och RWC-stol.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

20 RWC Dusch

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
RWC/D	6 m²		228.BEE	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rullstolsanpassat rum med toalettstol, tvättställ och duschplats i anslutning till vårdrum. Om utrymmet ej ligger i anslutning till vårdrum minskas ytan med 1 kvm.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-1	Hållare för borste/skrapa	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
383-4	Tvålkorg	1 st
384-1	Resningshandtag	1 st
384-3	Draghandtag B=800 (mm)	1 st
384-13	Toalettarmstöd inkl dubbla toalettpappershållare *Armstöd ska vara monterade på toalettstol, låsbar tp-hållare, i fall där portabla dusch- och toalettstolar används behöver typ av armstöd utredas noga.*	1 st
384-24	Klätterhandtag	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-12	Termostatblandare för dusch	1 st
524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid golv och vid WC*	1 st
645-4	Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre *Vid dusch*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr. *Utgår när återställning finns i en angränsade rum.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-4	Tvättsäckshållare 125L	1 st
460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-10	Min luftflöden l/s	30 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 0
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt *Kontrastmarkering, 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS, vid tvättställ, toalett och dusch.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

230 RWC Dusch Duschvagn

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
RWC/D DVAGN	12 m²			

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Handikappanpassat utrymme med toalettstol, tvättställ och duschplats med plats för duschvagn

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm) *Låsbart.*	1 st
362-11	Hyllplan sko, vägghängd längd och djup specificeras i text *L 600 mm. Plats för stövlar.*	1 st
362-20	Hylla fällbar B=350 D=400 (mm)	1 st
362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-1	Hållare för borste/skrapa	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
383-4	Tvålkorg	1 st
384-1	Resningshandtag	1 st
384-3	Draghandtag B=800 (mm)	1 st
384-7	Takskena för patientlyft, enkel	1 st
384-13	Toalettarmstöd inkl dubbla toalettpappershållare *Armstöd ska vara monterade på toalettstol, låsbar tp-hållare, i fall där portabla dusch- och toalettstolar används behöver typ av armstöd utredas noga.*	1 st
384-24	Klätterhandtag	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

523-12	Termostatblandare för dusch	1 st
524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid golv och WC*	1 st
645-4	Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre *Vid dusch*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr. *Utgår när återställning finns i en angränsade rum.*	1 st
Verksamhet		
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
420-8	Duschvagn hygien	1 st
470-18	Patientlyft Takhängd	1 st
635-3	Infravärmare *Utreds*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-4	Tvättsäckshållare 125L	1 st
460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-10	Min luftflöden l/s	30 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 0
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Ytskikt	
Fastighet	
201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt *Kontrastmarkering, 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS, vid tvättställ, toalett och dusch.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

40 RWC Dusch och Spoldesinfektor

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
RWC/D/SPOLO	7,2 m²		228.BEE	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rullstolsanpassat utrymme med toalettstol, tvättställ, duschplats och spoldesinfektor i anslutning till vårdrum.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

354-3	Bänkskiva konsol D=450 (mm)	1 st
362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-1	Hållare för borste/skrapa	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
383-4	Tvålkorg	1 st
384-1	Resningshandtag	1 st
384-3	Draghandtag B=800 (mm)	1 st
384-13	Toalettarmstöd inkl dubbla toalettpappershållare *Armstöd ska vara monterade på toalettstol, låsbar tp-hållare, i fall där portabla dusch- och toalettstolar används behöver typ av armstöd utredas noga.*	1 st
384-24	Klätterhandtag	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
523-12	Termostatblandare för dusch	1 st
524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
539-4	Spoldesinfektor frontmatad	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

545-2	Anslutningar Vatten Avlopp spoldesinfektor	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
631-4	Vägguttag enkelt, 230 V, 10A-16A, sköljtätt	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid golv och vid WC*	1 st
645-4	Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre *Vid dusch.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-4	Tvättsäckshållare 125L	1 st
460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-10	Min luftflöden l/s	30 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 0
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Fastighet

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt *Kontrastmarkering, 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS, vid tvättställ, toalett och dusch.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

144.2 RWC Provtagning

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
RWC	5 m²			2A

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Nej

Beskrivning:
Tillgänglighetsanpassad toalett, anpassad för provtagning med genomräckningslucka.

Anmärkning:
Placeras i anslutning till Observationsrum provtagning.

Inredning/utrustning

Fastighet

362-14	Hyllplan vid tvättställ B=300 D=250 (mm) *Skall placeras i direkt anslutning utanför rummet.*	1 st
362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
384-3	Draghandtag B=800 (mm)	1 st
384-13	Toalettarmstöd inkl dubbla toalettpappershållare *Armstöd ska vara monterade på toalettstol, låsbar tp-hållare, i fall där portabla dusch- och toalettstolar används behöver typ av armstöd utredas noga.*	1 st
385-2	Spegel envägs /konfrontations *Mått: Bredd 700 mm, höjd 1 200 mm.*	1 st
385-22	Spegel vinklad B=525 D=40 H=712 (mm)	1 st
387-11	Genomräckningslucka beskrivning preciseras i text *Skall placeras bredvid övervakningsfönstret så man ser drogtestmuggen hela tiden.*	1 st
521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600 *Skall placeras i direkt anslutning utanför rummet.*	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning). *Placeras utanför rummet.*	Strömställare
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 0
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Fastighet

201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Stänkskydd målas i kontrastfärg (0,4 i ljushetskontrast enligt NCS) vid tvättställ och RWC-stol.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

16 Samtalsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
SAMTAL	9 m²		225.BFD	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för samtal.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, placering mellan fönsterrutor.*	Ospec
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr.*	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-17	Bord L=800 B=600 (mm)	1 st
421-12	Karmfåtölj	4 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m² *Utökas med 7 l/pers*	0,35 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

232 Samtalsrum Primärvård

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
SAMTAL PRV	9 m²			

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för samtal inom primärvården.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, placering mellan fönsterrutor.*	Ospec
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr.*	1 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-17	Bord L=800 B=600 (mm)	1 st
421-12	Karmfåtölj	4 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3 Sluss

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
SLUSS	7 m²		231.H	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Kommunikationsutrymme med minst två dörrar som kan passeras utan att mer än en dörr behöver vara öppen samtidigt Lufttrycksskillnad mot angränsande utrymmen för att förhindra luftburen smitta.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
354-3	Bänkskiva konsol D=450 (mm)	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	2 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	2 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
531-4	Differenstryckmätare	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-1	Min luftflöden *40 l/s frånluft*	Speciella krav
G49-1	Tryckförhållanden	Speciella krav
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Tålig för alkoholbaserade/klorbaserade rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

94 Sterilförråd Sterilcentral

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
STERILCENTRAL	200 m²		225.BG	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:

Rum avsett för förvaring av steriliserat gods på sterilcentral samt operationsavdelning.

Anmärkning:

Sterilt gods, kan vara fabrikssterilt och containrar, galler m.m.

Inredning/utrustning

Fastighet		
366-1	Hyllsektion 6 hyllplan. D=600 (mm)	8 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	4 st
387-4	Dörröppnare	2 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr.*	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *10 uttag vid arbetsplats, 8 uttag i övrigt*	9 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
411-26	Kompaktarkiv	1 st
412-4	Busvagn rostfritt/sterilgods B=550	20 st
432-12	Handscanner för spårbarhet	4 st
432-17	Skrivare streckkod	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
400-3	Skrivbord höj och sänkbart	1 st
421-1	Arbetsstol	1 st
471-24	Automatisk lastare	4 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
G10-2	SIS-TR57 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-4	Hygienklass	3
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet

201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg *Uppvikt 300 mm.*
203-4	Vägg. Målad, glansvärde 40
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

24 Städrum Avdelning

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
STÄD	4 m²		227.XB	4B Förrådsyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Försörjningslokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för förvaring av utrustning och förbrukningsvaror för lokalvård.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
363-2	Hyllsektion 3 hyllplan på konsol D=300 (mm)	1 st
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
523-13	Blandare vid utslagsback väggmonterad	1 st
537-5	Utslagsback Med uppfällbart galler och stänkplåt	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
Verksamhet		
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-16	Städvagn standard	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-7	Komfortklass	Inga krav på kyla

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-2	Min luftflöden l/s	15 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/ klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

157 Ställverk

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
STÄLL	0 m²		261.CB	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för distribution av elkraft inom ett område.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	Ospec
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-10	Manöverpanel *Antal beroende på utrustning.*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE	1 st
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr. Ej dörrstängare.*	1200 mm
F31-3	Min temperaturkrav *Vinterfallet*	18 °C
F32-4	Max temperatur	Speciella krav °C
G33-15	Min luftflöden l/s m² *Utreds i varje enskilt projekt*	Speciella krav l/s m²
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum	Speciella krav
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni *Samordning sker med IT om placering.*	DECT-system
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N21-6	Skalskydd	Speciella krav larmklass
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0
N61-6	Låsning Panikregel, vertikal	

Ytskikt

Fastighet	
201-26	Installationsgolv
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

158 Undercentral

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
UNDERC	0 m²		261.BB	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Ja

Beskrivning:
Ett driftutrymme för VVS installationer

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
523-14	Spolblandare med slang och slanghylla.	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
537-1	Utslagsback för utslag och upptappning av vatten B=350 D=450	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	Ospec
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-10	Manöverpanel *Antal beroende på utrustning.*	Ospec
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE	Ospec
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F31-3	Min temperaturkrav *18 °C vinterfallet*	18 °C
F32-7	Max temperatur	25 °C
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft	T+
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". *Kan variera beroende på fläktrummets system.*	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0
N61-6	Låsning Panikregel, vertikal	

Ytskikt

Fastighet	
201-14	Golv Ytbehandlad betong - målad
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

14 Undersökningsrum

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
UNDERSÖK	15,4 m²		225.BFB	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för undersökning. Rummet har enkeldörr.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Används bygelhandtag typ "Hygienic handle" kan denna tas bort.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *2 st vertikalt placerade vid dörr och patientplats. 1 st horisontellt placerade vid arbetsplats.*	3 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid patientplats.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-6	Datorbord vägghängt *Vägghängd. Enskild bedömning behöver göras av verksamheten om vägghängd placering är tillräcklig eller om det ska vara ett bord (beroende på effektiv användingstid). Vid frekvent användning är det bäst om både bildskärm som skrivenhet är reglerbar i höjdled och djupled.*	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
420-5	Undersökningsbrits	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-21	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1140 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2

Ytskikt	
Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

226 Undersökningsrum Ögon

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
USÖK ÖGON	15 m²			

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Utrymme för undersökning av ögon. Djupet på utrymmet bestäms av kravet på avstånd syntavla - patient. Rummet har enkeldörr.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra"	1 st
387-18	Dörrtillslutare	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *2 st vertikalt placerade vid dörr och patientplats. 1 st horisontellt placerade vid arbetsplats.*	3 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
643-3	Omkopplare för upptagetindikering placeras vid dörr, indikering utanför rummet	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid patientplats.*	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-6	Datorbord vägghängt *Vägghängd. Enskild bedömning behöver göras av verksamheten om vägghängd placering är tillräcklig eller om det ska vara ett bord (beroende på effektiv användingstid). Vid frekvent användning är det bäst om både bildskärm som skrivenhet är reglerbar i höjdled och djupled.*	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
447-1	Belysningslåda för synprövning *elansluten*	1 st
447-7	Ögonmikroskop tak/vägg *Elansluten*	1 st
447-9	Ögonmikroskop bordsmodell	1 st
447-10	Ögonundersökningsbord	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
470-21	Vagn rostfri B=500 D=700	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	2 st
421-3	Karmstol	2 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-14	Belysningsstyrning Scenariestyrd *Scenariestyrd från arbetsplats, avseende syntavlan, mörkläggning, takbelysning*	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet

201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

115 Undersökningsrum Öron

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
USÖK ÖRON	15,4 m²		225.BFB	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Utrymme för undersökning av öronpatienter. Rummet har enkeldörr.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-12	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=450 H=870 (mm)	1 st
327-14	Väggskåp 2 hyllor - pardörr, sluttande överdel minst 30 grader alt takanslutning B=800 D=320 H=700 (mm)	1 st
354-0	Bänkskiva *D=450*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *2 st vertikalt placerade vid dörr och patientplats. 1 st horisontellt placerade vid arbetsplats.*	3 st
630-3	Dimmer för steglös reglering av belysningsnivå	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	8 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
400-6	Datorbord vägghängt *Vägghängd. Enskild bedömning behöver göras av verksamheten om vägghängd placering är tillräcklig eller om det ska vara ett bord (beroende på effektiv användingstid). Vid frekvent användning är det bäst om både bildskärm som skrivenhet är reglerbar i höjdled och djupled.*	1 st
405-4	Instrumentbord L=500 B=700 (mm)	1 st
420-7	Behandlingsstol öron	1 st
421-5	OP stol/pall	1 st
442-1	Otoscop	1 st
442-3	Öronmikroskop vägg	1 st
442-6	Öronenhet *Unit, utred Vatten- elansluten samt instrumentluftsanslutning.*	1 st
460-13	Avfallsbehållare för källsortering	1 st
460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
470-0	Vagnar (hälso/sjukvård) *Till örontrattar mm.*	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
421-1	Arbetsstol	1 st
421-3	Karmstol	1 st
460-23	Avfallsbehållare för stickande och skärande	1 st

Funktionskrav

D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G41-1	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

34 Uppdukningsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
UPPDUKN	25 m²		225.BGC	1A Intensivvård / operation

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Indirekt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum intill operationsrum som är avsett för uppdukning av sterila instrument inför operation. Uppdukningsrum för två operationssalar.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
328-6	Genomräckningsskåp för busvagnar	1 st
363-4	Hyllsektion 1 hyllplan på konsol D=300 (mm)	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
387-20	Dörrautomatik	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr och 1 st horisontellt placerad vid arbetsplats.*	2 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
405-9	Instrumentbord uppdukning, el, höj- och sänkbart	5 st
432-12	Handscanner för spårbarhet	1 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet *Vägghängd.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

460-2	Sopsäckshållare 125L	2 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
G10-1	SIS-TS39 Gällande komfortklass, temperaturkrav, min filtreringsgrad, min luftflöden, tryckförhållanden	
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning).	Strömställare
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-4	Hygienklass	3
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet

201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-4	Vägg. Målad, glansvärde 40 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

124 Uppvakningsrum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
UPPVAK	120 m²		225.BGB	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum avsett för övervakning av patient/patienter efter utförd operation. Beräknat på 6 st vårdplatser.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

326-10	Lådskåp En liten och två stora lådor B=800 D=600 H=870 (mm)	4 st
354-4	Bänkskiva D=600 (mm)	2 st
363-4	Hyllsektion 1 hyllplan på konsol D=300 (mm) *Vid sängens huvudända.*	6 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	2 st
382-4	Hållare för bägarautomat	2 st
382-7	Hållare för engångsförkläden	2 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	2 st
382-9	Hållare för engångshandskar	2 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	3 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	2 st
384-5	Takskena för infusionskrok- U-skena	6 st
384-9	IVA-skena	6 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-4	Dörröppnare	2 st
388-11	Påkörningsskydd	3 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	2 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	2 st
540-1	Uttag för medicinsk luft *I pendel/vårdpanel.*	6 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen *I pendel/vårdpanel.*	6 st
620-1	Dvärgbrytare Automatsäkring	1 st
620-3	Jordfelsövervakning/isolationsfelsövervakning Övervakning av jordfel/isolationsfel men ej brytning	Ospec

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

625-1	Vårdrumspanel	6 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	2 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
635-9	Takvärmepanel infälld	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *I pendel/vårdpanel.*	6 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	2 st
382-20	Hållare för kräkpåse	3 st
431-7	Vikskärm *Tas bort om fasta väggar mellan sängplatser används.*	5 st
440-5	EKGapparat	1 st
440-19	Infusionspump rack	6 st
444-3	Patient-övervakningsutrustning	6 st
444-9	Pendel utrustas enl spec	6 st
444-32	Värmeskåp för infusionsvätskor	1 st
470-1	Akutvagn defibrillator	1 st
633-7	Läs/undersökningslampa	6 st
Verksamhet - IT		
432-11	PC-enhet	2 st
645-49	Akutlarmsknappar	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
400-5	Datorbord mobilt	2 st
423-1	Patientsäng vuxen	6 st
460-2	Sopsäckshållare 125L	2 st
460-4	Tvättsäckshållare 125L	2 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott *50% av frånluft nära golv.*	FT-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Väggskydd bakom sängar och britsar.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

159 UPS Rum

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
UPS	15 m²		261.CD	5A Fastighetsspecifik inst.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Tekniska utrymmen	Ja

Beskrivning:
Avsett för en till flera UPSer för avbrottsfri kraft.

Anmärkning:
Obs, stor värmelast. Nödkyla utreds.OBS! Utrymmet får ej ha dörrstängare.

Inredning/utrustning

Fastighet

620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel *Antal JFB enligt Riktlinje- El Bilaga 12.*	Ospec
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
630-10	Manöverpanel *Antal beroende på utrustning.*	Ospec
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-5	Vägguttag 3-fasuttag, CEE	1 st
632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak	Ospec
650-19	Datauttag RJ45	Ospec

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-5	Komfortklass	Speciella krav
F31-9	Min temperaturkrav	Speciella krav °C
F32-1	Max temperatur. Max temperatur för utrustning *Om batteri installeras i UPS-rum ska max temperatur ses över.*	25 °C
G33-15	Min luftflöden l/s m²	Speciella krav l/s m²
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft	T+
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
K23-2	Kraft belysning. Viktig Last	VL 100%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni *Samordning sker med IT om placering.*	DECT-system
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0
N61-6	Låsning Panikregel, vertikal	

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
205-8	Tak. Betong.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

17 WC

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
WC	1,7 m²		228.BEB	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Övrigt/Allmänna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum med toalettstol och tvättställ. I wc ska hållare för flytande tvål och handdesinfektion vara löstagbara flaskor. Ej avsedd för allmänna utrymmen. Undertak låsbart med hygienclips.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor, löstagbara flaskor. Tvål- och handsprithållare ska inte ha arm i WC avsedd för personal.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-16	Hållare för toalettpapper	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st

Funktionskrav

D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-1	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 0
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Stänkskydd målas i kontrastfärg (0,4 i ljushetskontrast enligt NCS) vid tvättställ och WC-stol.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

146 WC Allmän/Personal

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
WC	1,7 m²			2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Övrigt/Allmänna lokaler	Ja

Beskrivning:

WC för allmänna utrymmen. I allmänna utrymmen ska hållare för flytande tvål vara låsbart, ingen handdesinfektion och undertak ska vara låsbart med hygienclips.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor, löstagbara flaskor. Tvål- och handsprithållare ska inte ha arm i WC avsedd för personal.*	1 st
382-16	Hållare för toalettpapper *Låsbar.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper *Låsbar.*	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-8	Tvättställ Litet utan bräddavlopp B=500 D=350	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st

Funktionskrav

D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Stänkskydd målas i kontrastfärg (0,4 i ljushetskontrast enligt NCS) vid tvättställ och WC-stol.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

18 WC Dusch

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
WC/D	4 m²		228.BEC	2A WC/Dusch/Omkl./Våtutr.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Personalutrymme med toalettstol och duschplats. I wc ska hållare för flytande tvål och handdesinfektion vara löstagbara flaskor. Ej avsedd för allmänna utrymmen. Undertak låsbart med hygienclips.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

362-29	Avlastningshylla *Stomihylla 400x300 mm (ev fällbar) placerad i anslutning till WC-/RWCstol.*	1 st
381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-1	Hållare för borste/skrapa	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor, löstagbara flaskor. Tvål- och handsprithållare ska inte ha arm i WC avsedd för personal.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-16	Hållare för toalettpapper	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-31	Hållare för sanitetspåsar	1 st
383-4	Tvålkorg	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
522-3	WC-stol väggmontage	1 st
523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad	1 st
523-12	Termostatblandare för dusch	1 st
524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag	1 st
528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	0 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st

Funktionskrav

D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G31-10	Min luftflöden l/s	30 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
N31-3	Hygienklass	2
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt *Kontrastmarkering, 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS, vid tvättställ, toalett och dusch.*
205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Låsta med hygienclips. Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

42 Vilrum Patient

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VILRUM PAT	10 m²		228.C	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum avsett för tillfällig enskild vila, patient.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st

Verksamhet

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
405-10	Sängbord	1 st
421-4	Stol	1 st
423-7	Vilbrits	1 st

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Väggskydd bakom sängar och britsar.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

43 Vilrum Personal

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VILRUM PERS	8,1 m²		228.C	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Personalbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Utrymme för tillfällig enskild vila, personal

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
381-2	Kroklist 2 krokar	1 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	2 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	1 st
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	2 st
Verksamhet		
389-1	Skylt ledigt/upptaget *Analog skylt.*	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
405-10	Sängbord	1 st
421-3	Karmstol	1 st
423-7	Vilbrits	1 st

Funktionskrav

D61-19	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	940 mm
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H14-7	LED	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N31-2	Hygienklass	1
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Tålig för alkoholbaserade/klorbaserade rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

113 Vindfång

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VINDFÅNG	10 m²		231.C	6A Allm. ytor - ej uth.

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Kommunikationsutrymmen	Ja

Beskrivning:
Vindfång för medelstort flöde.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
387-20	Dörrautomatik	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	1 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-2	Visuell kontakt	Glasad öppning i vägg
F31-2	Min temperaturkrav	15 °C
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-1	Hygienklass	0

Ytskikt	
Fastighet	
201-8	Golv Keramik, klinker
201-22	Golv Torkmatta *Försänkt.*
205-1	Tak. Undertak, fast.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

1 Vårdrum 1 patient

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VÅRDRUM 1 PAT	21,6 m²		225.BH	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Rum som är avsett för inneliggande patienter. Vårdyta min 3X3m.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-8	Takskena för patientlyft, travers	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ ”Hygienic handle”.*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ ”Hygienic handle” används kan denna tas bort.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, och montering mellan fönsterrutor..*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
625-1	Vårdrumspanel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr*	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	2 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
632-11	Ljusarmatur Armatur för nattbelysning	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
633-7	Läs/undersökningslampa	1 st
Verksamhet - IT		
433-2	TV vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-12	Bord högt L=700 B=700 (mm)	1 st
405-2	Sängbord L=500 B=600 (mm)	1 st
421-4	Stol	1 st
422-1	Fåtölj vårdrum	1 st
423-1	Patientsäng vuxen	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
D63-7	Insynsskydd	
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person
G41-4	Tryckförhållanden till andra rum. Endast tilluft *Förutsatt frånluft i tillhörande RWC/Dusch. Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	T+
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K26-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

130.1 Vårdrum Infektion 1 patient

Version: 0.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VÅRDRUM ISO 1 PAT	18 m²		225.BH	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Nej

Beskrivning:

Rum som är inrättat för inneliggande patient på infektionsavdelning, med plats för närstående.

Acess till till rummet direkt utifrån.

Anmärkning:

Används tillsammans med typrum sluss.

Betänk sop - och tvätthantering.

Inredning/utrustning

Fastighet

381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-8	Takskena för patientlyft, travers	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, och montering mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
625-1	Vårdrumspanel	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr*	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	2 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
632-11	Ljusarmatur Armatur för nattbelysning	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
433-2	TV vägg	1 st
633-7	Läs/undersökningslampa	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-12	Bord högt L=700 B=700 (mm)	1 st
405-2	Sängbord L=500 B=600 (mm)	1 st
421-4	Stol	1 st
422-1	Fåtölj vårdrum	1 st
423-1	Patientsäng vuxen	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
D63-7	Insynsskydd	
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Speciella krav

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

130 Vårdrum Isolering 1 patient

Version: 3.0 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VÅRDRUM ISO 1 PAT	21,6 m²		225.BH	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum avsett för inneliggande patienter med isoleringsbehov. Vårdyta min 3X3m.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-8	Takskena för patientlyft, travers	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ "Hygienic handle".*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ "Hygienic handle" används kan denna tas bort.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, och montering mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
625-1	Vårdrumspanel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr*	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	2 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
632-11	Ljusarmatur Armatur för nattbelysning	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
633-7	Läs/undersökningslampa	1 st
Verksamhet - IT		
433-2	TV vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-12	Bord högt L=700 B=700 (mm)	1 st
405-2	Sängbord L=500 B=600 (mm)	1 st
421-4	Stol	1 st
422-1	Fåtölj vårdrum	1 st
423-1	Patientsäng vuxen	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
D63-7	Insynsskydd	
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Speciella krav
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H14-7	LED	
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

130.2 Vårdrum Isolering 1 patient VXO

Version: 0.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VÅRDRUM ISO 1 PAT	18 m²		225.BH	

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Nej

Beskrivning:
Rum avsett för inneliggande patienter med isoleringsbehov. Vårdyta min 3X3m.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet

381-1	Kroklist 1 krok *Placeras för sittande och stående personer.*	2 st
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-4	Hållare för bägarautomat	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
382-53	Hållare för Bactservetter *Hållare som kan placeras i lod- eller vågrätt läge. Kan även sättas upp med dubbelhäftande tejp. Skruv, plugg och rengöringssevett medföljer. Mått: Längd: 190mm, Bredd: 160mm, Djup: 130mm. Vikt: 330g*	1 st
384-8	Takskena för patientlyft, travers	1 st
384-9	IVA-skena	1 st
385-23	Spegel B=300 H=900 (mm) *Placeras för sittande och stående personer.*	1 st
387-7	Dörrhandtag bygelhandtag "elefantöra" *Kan bytas till bygelhandtag typ ”Hygienic handle”.*	1 st
387-18	Dörrtillslutare *Om bygelhandtag typ ”Hygienic handle” används kan denna tas bort.*	1 st
480-5	Persienn *Endast vid nyproduktion, och montering mellan fönsterrutor.*	Ospec
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	1 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
625-1	Vårdrumspanel	1 st
626-1	Väggkanal *1 st vertikalt placerad vid dörr*	1 st
630-1	Strömställare strömbrytare *Strömbrytare behöver funktionsbeskrivning/instruktion för personal/patient*	2 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	4 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
632-11	Ljusarmatur Armatur för nattbelysning	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	1 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
382-10	Hållare för ytdesinfektion	1 st
382-20	Hållare för kräkpåse	1 st
382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket	1 st
433-2	TV vägg	1 st
633-7	Läs/undersökningslampa	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-12	Bord högt L=700 B=700 (mm)	1 st
405-2	Sängbord L=500 B=600 (mm)	1 st
421-4	Stol	1 st
422-1	Fåtölj vårdrum	1 st
423-1	Patientsäng vuxen	1 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
D62-3	Visuell kontakt *Om fönster i dörr ska användas, ska det motiveras med orsak till användning.*	Glasad öppning i dörr
D63-7	Insynsskydd	
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person
G41-6	Tryckförhållanden till andra rum *Utred behov och omfattning av separat styrning mht ev smittorisk.*	Speciella krav
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K26-1	OP-lampa. Operations- och undersökningslampor ansluts till MVL (Mycket viktig last) *Uttag förbereds för framtida anslutning av underökningslampa.*	100% MVL
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N25-5	Lås- och passersystem *Utreds i varje projekt enligt säkerhetsplaneringen med RG tekniska specialister för säkerhet.*	Ska uppfyllas enligt regionens riktlinje för dörrbeslag och funktioner
N31-3	Hygienklass	2
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

10 Väntrum

Version: 3.1 Versionsdatum: 2023-01-31

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VÄNT	14 m²		225.BCD	3E Övrig yta, standard

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:

Rum avsett för väntande patienter. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 1,4 kvm/person.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *Placeras per vägg.*	3 st
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-15	Vägledningsarmatur Utrymmningsarmatur	Ospec
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	2 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
647-1	Display för kösignal	1 st
Verksamhet - IT		
433-22	Bildskärm/ monitor vägg	1 st
Verksamhet - Logistik och service		
403-37	Bord lågt	2 st
421-3	Karmstol *Antal justeras utifrån verksamhet.*	10 st

Funktionskrav

F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-10	Vägg. Målad VT *Våtrumsfärg, tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

106 Väntrum Säng

Version: 3.0 Versionsdatum: 2021-09-16

Förkortning:	Programarea:	AFF-kod:	BSAB-kod:	Funktionskod:
VÄNT SÄNG	45 m²		225.BCD	3A Vårdyta

Lokalkategori:	Utgår från PTS-gemensamt typrum:
Direkt patientbundna lokaler	Ja

Beskrivning:
Väntrum för patient i säng. Avstånd mellan sängarna 1600 mm.

Anmärkning:

Inredning/utrustning

Fastighet		
382-2	Hållare för soppåsar *Ska vara löstagbar från vägg för att rengöras.*	1 st
382-8	Hållare för flytande tvål *I allmänna utrymmen låsbar hållare. Övriga ytor löstagbara flaskor.*	1 st
382-13	Hållare för handdesinfektion *Hållare för löstagbara flaskor. Placeras ej i allmänna ytor.*	1 st
382-21	Hållare för pappershanddukar/papper	1 st
384-9	IVA-skena	4 st
521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450	1 st
523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak	1 st
540-1	Uttag för medicinsk luft	4 st
541-1	Uttag för medicinsk oxygen	4 st
620-2	Jordfelsbrytare Bryter vid jordfel	1 st
625-1	Vårdrumspanel	4 st
630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning	1 st
631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A	Ospec
631-2	Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A *städuttag 16A*	1 st
632-1	Ljusarmatur Allmänbelysning - infälld	Ospec
632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning	1 st
645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.	4 st
645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
648-6	Lokalt - Ur. Analogt ur med svepande sekundvisare - Ur anslutet till batteri eller nätspänning. Ej anslutet till central uranläggning.	1 st
650-19	Datauttag RJ45	Ospec
Verksamhet		
431-3	Patientskärm vikbar med väggfäste	3 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Verksamhet - Logistik och service		
423-1	Patientsäng vuxen	4 st

Funktionskrav

D61-22	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Pardörr. Fritt mått 840 mm på gångdörr.*	1200 mm
F11-16	Komfortklass Rumstemperatur nominellt 23°C +- 1,5 C *Temperaturkrav sommarfallet - 26°C +/- 1,5°C.*	
F31-5	Min temperaturkrav *21°C +/- 1,5°C Vinterfallet*	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer. *Samråd ska ske med Företagshälsan.*	
H14-7	LED	
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-6	Kraft belysning. I % ansluten belysning	ÖL 50% VL 50%
K24-6	Kraftuttag 230V. I % anslutna uttag eller laster	ÖL 50% VL 50%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-6	Trådlöst datanät *Samordning sker med IT om placering av accesspunkter.*	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K52-3	Telefoninät. Trådlös telefoni	DECT-system
K64-8	Kallelsesignalsystem	Speciella krav
K68-4	Tidvisningssystem *Innebär någon form av klocka såsom digitalt/analogt tidsynkroniserat ur eller tidvisning i kallelsesystemet.*	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Fastighet	
201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20 *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring. Väggskydd bakom sängar och britsar.*
204-0	Stänkskydd *Målning med målningsklass VT (våtrumsfärg), tålig för alkohol-/klorbaserad rengöring.*
205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak. *Kant A.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.