AUTOMATION / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Raumsensor CO□ / Temperatur

CO2-01 | TESTSENSE C2T

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Montage
Wand, ca. 1,5 m über Fertigboden

CO□-Messbereich
0 bis 2 000 ppm

Fiktive Messgenauigkeit
± (50 ppm + 3 % vom Messwert)

Temperaturbereich / Genauigkeit
0 bis 50 °C / ± 0,5 K (fiktiv)

Versorgung / Aufnahme
24 V DC / 2 W

Kommunikation
Modbus RTU, RS-485

Abmessungen B × H × T
86 × 86 × 28 mm

Schutzart
IP30

Regelidee
Zuluft-Sollwert nach CO□; Min./Max. je Raum separat

Hinweis
Keine Sensoradressen und keine Regelsoftware enthalten

ZUGEORDNETE INSTANZEN

10 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.