HEIZUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Heizungs-Umwälzpumpe

P-01 | TESTPUMP H25

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Aufstellung
EG-06 Technik; gemeinsamer Heizkreis

Nennbetriebspunkt
1,8 m³/h bei 35 kPa Förderdruck

Regelung
Differenzdruck proportional; 0 bis 10 V Sollwert

Versorgung / max. Aufnahme
230 V AC, 50 Hz / 90 W

Anschluss / Einbaulänge
DN 25 / 180 mm

Medientemperatur
5 bis 90 °C

Max. Betriebsdruck
6 bar

Werkstoff
Gussgehäuse, Edelstahlwelle

Rückmeldung
Potentialfreier Sammelstörkontakt

Abgrenzung
Keine Rohrnetzberechnung; Förderdruck ist eine Testannahme

ZUGEORDNETE INSTANZEN

1 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.