HEIZUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Wärmepumpe Heizung

WP-01 | TESTTHERM AW18

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Aufstellung
Aussenfläche nördlich EG-06; im Plan als Verweis

Bauart
Luft/Wasser; ausschliesslich Heizung im Testprojekt

Heizleistung / COP
18,0 kW / 3,0 am fiktiven Punkt A-7/W55

Elektrische Aufnahme am Testpunkt
6,0 kW; maximaler Anschlusswert 8,0 kW

Versorgung
400 V AC, 3 Phasen + N + PE, 50 Hz

Abmessungen B × T × H
1 400 × 600 × 1 200 mm

Gewicht / Hydraulikanschlüsse
180 kg / Vor- und Rücklauf DN 25

Vorlauftemperatur Testbetrieb
55 °C; Rücklauf 45 °C

Regelung
Modbus TCP; Freigabe und Sollwert

Abgrenzung
Heizlast, Schall, Abstände, Kältemittel und Abtauung nicht ausgelegt

ZUGEORDNETE INSTANZEN

1 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.