

Manuale Uso e Manutenzione - Compressore d'Aria CA300

1. Dati identificativi

Modello: CA300. Matricola: CA300-SER-55210. Pressione massima di esercizio: 11 bar. Serbatoio: 300 litri.

2. Controllo funzionamento

Per verificare se il compressore CA300 funziona correttamente: controllare che la pressione di esercizio si stabilizzi tra 9 e 11 bar; verificare l'assenza di perdite d'aria udibili dai raccordi; controllare che la valvola di sicurezza tarata a 12,5 bar non intervenga durante il normale utilizzo.

3. Codici di errore

Errore C-07: pressostato guasto, il compressore non si arresta al raggiungimento della pressione massima. Errore C-19: scarico condensa automatico bloccato. Errore C-33: sovraccarico del motore elettrico, verificare l'assorbimento di corrente.

4. Manutenzione ordinaria

Scaricare la condensa dal serbatoio ogni giorno di utilizzo. Sostituire il filtro dell'aria ogni 300 ore. Verificare la taratura della valvola di sicurezza ogni 12 mesi da personale qualificato.