

VIÑAS NORTE

Renivelación — Lote 33, Manzana 14

Cabernet

Levantamiento de niveles de losa (renivelación) previo a la colocación de piso. Se miden cotas en una malla de puntos sobre la losa; el promedio de desnivel define el espesor de mortero premezclado de renivelación y su volumen (m^3) por planta.

Convención: valor negativo = falta nivel (relleno) · valor positivo = sobra (corte).

Fecha: 01/07/2026

Levantó: Mauricio Gastelum Mora


Resumen de renivelación

Lote	Mza	Modelo	Planta	Área m²	Prom. cm	Mortero m³	Estado
L33	M14	Cabernet	P.B.	72.63	1.84	1.34	Renivelado
L33	M14	Cabernet	P.A.	65.21	2.94	1.88	Renivelado
					TOTAL	3.22	

Notas y observaciones

- Terraza (Cabernet L33 y L34, Chardonnay L17): NO colada aún; no entra en la renivelación. El m³ corresponde al área SIN terraza.
- L10 M7 P.B.: se levantó (≈1.06 m³) pero NO se renivela por desnivel mínimo (prom. 1.2 cm). Sólo se reniveló P.A.
- L19 M7 P.A.: teórico 2.0 m³ (3.4 cm); se rebajaron los puntos altos y se ocupó 1.5 m³. (En la hoja de campo quedó anotado 1.46, que es el valor de P.B.)
- ⚠ L17 M7 P.A.: 2.59 m³ NO cuadra con 2.24 cm × 59.86 m² (daría ≈1.34 m³). Revisar si el promedio es ≈4.3 cm o el volumen ≈1.34 m³.
- L34 M14 (Cabernet): PENDIENTE — se agregará cuando llegue el levantamiento.

Levantamiento de campo



Levantamiento de campo

