

Roteiro de análise de projeto - Tipologia **Residencial Multifamiliar**

Este documento é um roteiro para auxiliar na elaboração de projeto e organização da documentação necessária para processos de Construção Civil de tipologia **residencial multifamiliar**. As instruções aqui elencadas servem apenas como um guia geral, não contemplando a totalidade do que deve ser atendido durante o processo. Recomenda-se que seja utilizado em conjunto com as legislações aplicáveis e empregando boas práticas de projeto.

Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que forem inseridas no sistema

Requerente Pessoa Física -
Documento de identificação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -
Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -
Doc. de identif. signatário

Apresentar documento de identificação para o signatário da Pessoa Jurídica

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no sistema.

Procurador

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente), indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade
Técnica - Elaboração de Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/
Transformar"

Para projetos com área "A construir", "A reformar" ou "A transformar", será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

- Projeto - Projeto arquitetônico

CREA - ART

- Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

- 2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)

Documento de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra Áreas "A Construir/Reformar/Transformar"	Para projetos com área "A construir", "A reformar" ou "A transformar", será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de execução de obra. Atividades admitidas: CAU - RRT - Execução - Execução de Obra - Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico CREA - ART - Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra CRT - TRT - 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta) - 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)
Documento de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra Áreas "A Regularizar/Legalizar"	Para projetos com área "A regularizar/Legalizar", é obrigatória a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas abaixo: CAU - RRT - Execução - Execução de Obra; - Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico; - Projeto - As Built; - Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico. CREA - ART - Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra; - Elaboração - Como construído - As built. OBS.: <i>Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser "de reforma de edificação"</i> CRT - TRT - 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta) - 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta) - Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização
Certidão de Matrícula ou Transcrição do imóvel	Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de imóveis expedido a no máximo 180 dias. O documento deve ser apresentado na íntegra. Em caso de imóvel em condomínio será admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de todos os atos vinculados a respectiva unidade.
Documento de posse/propriedade	Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de autorização expressa do proprietário.

Relatório de Projeto	O Relatório de Projeto é gerado automaticamente pelo sistema. Conferir se os dados estão de acordo com os documentos apresentados, Apresentar o documento assinado por todas as partes (requerente e profissionais). O documento poderá ser assinado de próprio punho e então digitalizado ou poderá ser utilizado assinatura eletrônica avançada ou qualificada (com utilização de GOV.BR ou certificado digital). No caso de representação por procurador indicar "p.p." antes da assinatura e identificar nome e CPF do procurador, devendo estar compatível com a procuração anexada ao processo.
Anuência Condomínio – Legalizações	Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246 da LCM 2932/19
Inscrição Municipal do Responsável Técnico	Em atendimento ao Art. 242 do Código Tributário Municipal, deverá ser apresentado comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra. Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de situação cadastral. Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N. 06/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diário Oficial de 17/12/2020), devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Documentação Técnica

Observação: Ver modelos dos documentos disponíveis na seção de Documentos do Departamento de Análise de Projetos do site da Prefeitura.

Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA)	Apresentar Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) para o empreendimento.
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	Caso o empreendimento seja caracterizado como de grande impacto urbanístico, será solicitada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). O EIV é protocolado em processo apartado, e a autorização para sua abertura é emitida via comunique-se emitido durante a análise do processo de construção civil. Ao finalizar o processo de EIV, deve ser anexado ao processo o Relatório Final do estudo, bem como os Termos de Compromisso gerados, além da comprovação de eventuais condicionantes estabelecidas para aprovação.

Diretrizes Ambientais	Se houver, devem ser anexadas as Diretrizes Ambientais incidentes sobre o imóvel.
Diretrizes Viárias	Se houver, devem ser anexadas as Diretrizes Viárias incidentes sobre o imóvel.
Diretrizes SAERP	Se houver, devem ser anexadas as Diretrizes SAERP incidentes sobre o imóvel.
Outros documentos	Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos documentos complementares.

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Cadastrar dados no sistema	Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com a documentação que for anexada.
Cadastro imobiliário	O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o imóvel que se pretende aprovar o projeto.
Cadastro no sistema - Alteração objeto/tipologia	Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento irá alterar essas informações.
Carimbo	Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema. Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo. Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem necessárias.
Declarações Padrão	Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf
Elementos gráficos do projeto - Projeto Padrão	Para tipologias não residenciais, deve ser apresentado o projeto completo, contendo no mínimo planta baixa de cada pavimento, implantação/planta de cobertura, fachada, corte transversal e corte longitudinal. Demonstrar também passeio público com indicação da extensão de rebaixamento de guia referente aos acessos de veículo. A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas. Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF.

Elementos gráficos do projeto -
Arquivo DWF

Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema.

Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review.

Projeto – Parâmetros de ocupação

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por meio do documento disponibilizado no endereço a seguir:

<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf>

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais, salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Coeficiente de Aproveitamento
(CA)

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a área do terreno do empreendimento, lote ou gleba.

Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23.

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento térreo e a área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO
máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para empreendimentos residenciais, é de 75%.

Gabarito - Calcular

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento, independentemente da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM
3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Calcular a Densidade Populacional Líquida (DPL). Conforme LCM 3175/23, Art. 70, a DPL é calculada pela fórmula **$DPL = P/AT$** , onde:

Densidade Populacional Líquida (DPL) - Calcular

P é a população estimada para o empreendimento, estimada pelo número de unidades previstas multiplicadas pelo número médio de pessoas;

AT é a área do terreno no qual se deseja edificar, em hectares.

Deve ser adotado número médio de 3 pessoas por unidade residencial, e 2 pessoas para unidades com apenas 1 dormitório.

Densidade Populacional Líquida (DPL) - DPL máxima

Atender a Densidade Populacional Líquida (DPL) máxima indicada no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Taxa de Permeabilidade (TP) - Calcular

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) - Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas demonstrando o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) - TP mínima

A TP mínima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, **a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade.**"

Taxa de Permeabilidade (TP) - Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19).

Obs: Em caso de piso ou capacidade de permeabilidade diferente das previstas no artigo citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada atestando a capacidade de permeabilidade do sistema adotado.

	Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de Permeabilidade nos seguintes casos: I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de no máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados); II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente anteriormente a 31 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.157, de 2007, em casos de transformação ou reformas sem acréscimo de área.
Taxa de Permeabilidade (TP)	
Taxa de Permeabilidade (TP) - Permeabilidade estacionamento (mais de 25 vagas)	Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais de 25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas. A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da Taxa de Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior a 1,20 m
Caixa de Retenção/Sistema de Infiltração	Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser substituído por execução de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX. Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.
Caixa de Retenção/Sistema de Infiltração - Exceções	Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a substituição de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou superior a 1.000 m² localizados na ZUE.
Recuos - Verificar/Calcular os recuos	Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área ocupada por edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.
Recuos - Verificar Quadro 03 da LCM 3175/23	O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre edificações de condomínios verticais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/23, considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado. Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento atenda ao recuo estabelecido.
Recuos mínimos para as vias	Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou não para tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se tratar de diretrizes viárias

Recuos – Recuo chanfro para lotes já implantados	Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já implantados anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou raio de concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita por meio de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar fisicamente integrada ao passeio
Recuos – Multifamiliar com mais de 30 unidades	Conforme LCM 3175/23, Art. 52, empreendimentos multifamiliares com mais de 30 unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial com recuo adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à acumulação de veículos, respeitando o mínimo de 5,0 m do alinhamento predial ao controle de acesso.
Recuos – Recuo para piscinas coletivas	Conforme LCM 2932/19, Art. 67, os projetos de construção de piscinas de uso coletivo, deverão indicar a posição dentro do lote, dimensões e canalização, respeitando o recuo mínimo das divisas laterais e de fundos de 1,50 m.
Recuos – Elementos sobre recuos	Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo - Objeto:
Construção

Terreno.....x m2
A construir
Principal.....x m2
Varanda.....x m2
Garagem.....x m2
Total a construir.....x m2
Obra complementar
Piscina.....x m2
Total geral a construir.....x m2 (A construir + complementar)
Taxa de Ocupação..... x %
Área Permeável.....x m2 (x %)
Coeficiente Aproveitamento..... X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.
Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf>

Quadro de áreas - Modelo -
Objeto: Ampliação

Terreno.....x m2
Existente..... x m2
A demolir.....x m2
Existente Remanescente..... x m2
A construir/regularizar
Principal.....x m2
Varanda.....x m2
Garagem.....x m2
Total a construir/regularizar.....x m2
Obra complementar
Piscina.....x m2
Total geral a construir/regularizar.....x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)
Taxa de Ocupação..... x %
Área Permeável.....x m2 (x %)
Coeficiente Aproveitamento..... X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente
Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.
Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar separadamente
Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf>

Quadro de áreas – Modelo – Objeto: Regularização/Legalização	Terreno.....x m2 Existente..... x m2 (se houver) A demolir.....x m2 Existente Remanescente..... x m2 A regularizar Principal.....x m2 Varanda.....x m2 Garagem.....x m2 Total a regularizar.....x m2 Obra complementar Piscina.....x m2 Total geral a regularizar.....x m2 (não incluir a área Existente no total geral) Taxa de Ocupação..... x % Área Permeável.....x m2 (x %) Coeficiente Aproveitamento..... X - Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente - Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtópicos por pavimento. - Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar separadamente cada edificação/uso - Obras complementares existentes devem compor a área existente. - Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar. - Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante. Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf
Quadro de áreas – Área do terreno	Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento retificado como condição para aprovação do projeto.
Quadro de áreas – Área existente	Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que essa área não entra no total geral.
Quadro de áreas – Quadro detalhado	Para projetos de maior porte/complexidade, além do quadro no carimbo deve ser feito um quadro de áreas detalhado, discriminando melhor as áreas.
Tabela de Índices Urbanísticos	Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de uma Tabela de Índices Urbanísticos, que resume todos os parâmetros de ocupação calculados para o projeto.
Quadro de áreas computáveis e não computáveis	Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de um Quadro de Áreas Computáveis, que discrimina as áreas consideradas computáveis e não computáveis em projeto. Consultar a LCM 3175/23, Art. 66.

Projeto – Itens Gerais

Diretrizes Ambientais/ZPM – Verificar	Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às exigências dessas Diretrizes. Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o necessário em caso positivo.
Fiscalização – Verificar	Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e amarelo (a demolir). Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo, inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.
Terreno – Inserir dimensões	Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação. Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório (matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto, devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descrição, compatível com o local.
Níveis – Inserir dimensões	Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso externo, demonstrando as variações eventualmente existentes. Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser compatíveis com os cortes.
Pé-direito	Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes deverão respeitar os Arts. 178 e 179 da LCM 2932/19.
Iluminação e Ventilação – Verificar	Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX – a partir do art. 163 da LCM 2932/19).
Iluminação e Ventilação – Ambientes "Tipo – A"	Verificar se os ambientes classificados como "Tipo – A" estão devidamente ventilados e iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias para garantir essa condição.
Iluminação e Ventilação – Ambientes "Tipo – B" e "Tipo – C"	Os ambientes classificados como "Tipo – B" ou "Tipo – C" podem ser ventilados e iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por meio artificiais e/ou mecânicos.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Departamento de Análise e Controle de Projetos

Iluminação e Ventilação - Ventilação estacionamento coberto	Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área do piso.
Ambientes/Compartimentos - Identificar ambientes	Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados. As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 178 e 179 da LCM 2932/19 (Tabela XIII).
Ambientes/Compartimentos - Ambientes mínimos	Conforme LCM 2932/19, Art. 185, as edificações plurifamiliares/multifamiliares verticais devem prever: I - depósito de material de limpeza (DML) com tanque e armário para guarda de material; II - abrigo de resíduos sólidos, em compartimentos fechados, com capacidade suficiente para armazenar 2 dias de produção. Estes compartimentos deverão ter comunicação direta com o exterior, serem revestidos de material liso impermeável e serem providos de ralo ligado ao sistema de esgoto. Poderá ser adotada outra solução que atenda às especificações supracitadas; III - instalações sanitárias de uso comum e vestiário.
Ambientes mínimos - unidade residencial	Conforme LCM 2932/19, Art. 181, as habitações devem conter no mínimo compartimentos destinados a repouso, estar, instalação sanitária, preparo de alimentos e serviços. Conforme LCM 2932/19, Art. 172, a cozinha não poderá ter comunicação direta com compartimentos sanitários e dormitórios.
Sanitários - Sanitários a mais de 50 m	Conforme LCM 2932/2019, Art. 152, parágrafo 1o, a instalação sanitária deverá distar no máximo 50 m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar em andar contíguo, desde que seja considerada deslocamento da circulação vertical de forma acessível.
Sanitários - Dimensões mínimas box	Conforme LCM 2932/2019, Art. 175, para os boxes, os compartimentos destinados a bacias sanitárias e chuveiro serão separados por divisões com altura mínima de 2,00 m, área mínima de 1,20 m ² (um metro e vinte centímetros quadrados), com largura de 0,90 m.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Departamento de Análise e Controle de Projetos

Sanitários – Número mínimo – Multifamiliar de 04 a 12 unidades	Conforme LCM 2932/2019, Art.149, II, as áreas comuns das edificações multifamiliares com mais de 12 unidades devem possuir instalações com pelo menos 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro.
Sanitários – Número mínimo – Multifamiliar mais 12 unidades	Conforme LCM 2932/2019, Art.149, II, as áreas comuns das edificações multifamiliares com mais de 12 unidades devem possuir instalações com pelo menos 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro, para cada sexo, sendo no mínimo uma dessas instalações adaptadas ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
Vestiários – Indicar em projeto, se necessário	Conforme LCM 2932/2019, Art. 185, III, as edificações plurifamiliares/multifamiliares verticais devem prever a instalação de 1 vestiário, em sua área comum.
Muros/Fechamento externo – Altura máxima muros	Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.
Muros/Fechamento externo – Permeabilidade visual	Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc. Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima, sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no cálculo deste percentual.
Direito de Vizinhança – Construir – Sacadas/Terraços	Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no mínimo 1,50 m da divisa com terceiros.
Direito de Vizinhança – Construir – Janelas divisas	Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa com terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas perpendiculares a divisa deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m.
Direito de Vizinhança – Anteparo Sacada/terraço	Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao Direito de Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao longo de toda a divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão medido na perpendicular a divisa.
Direito de Vizinhança – Anteparo Janelas	Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil para atendimento ao direito de vizinhança deverá: I- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida; II- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.

Invasão de área pública – Sacada sobre passeio público	Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público. – Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto. – Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal.
---	---

Projeto – Sistema Viário e Circulação

Diretrizes Viárias – Atender diretrizes	Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de forma a demonstrar o atendimento a essas diretrizes.
Acessos Externos – Inclinação rampa de acesso (automóveis e utilitários)	Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima de 20%.
Acessos Externos – Inclinação rampa de acesso (caminhões e ônibus)	Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima de 12%.
Recuo de acesso – Multifamiliares de 30 a 200 unidades	Conforme LCM 3175/23, Art. 52, empreendimentos multifamiliares com mais de 30 unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial com recuo adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à acumulação de veículos, respeitando o mínimo de 5,0 m do alinhamento predial ao controle de acesso.
Recuo de acesso – Multifamiliares mais de 200 unidades	Conforme LCM 3175/23, Art. 52, parágrafo segundo, empreendimentos multifamiliares com mais de 200 unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial com recuo adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à acumulação de veículos, respeitando o mínimo de 10,0 m do alinhamento predial ao controle de acesso.
Raio concordância via de acesso – Multifamiliares até 200 unidades	Conforme LCM 3175/23, Art. 52, parágrafo primeiro, o raio de concordância entre a via pública e a via interna de acesso ao empreendimento será de 6,0 m de um lado, quando a via estiver junto à divisa, e de 3,0 m de ambos os lados, quando a via estiver no meio do lote ou gleba, medidos no alinhamento das guias.
Raio concordância via de acesso – Multifamiliares mais de 200 unidades	Conforme LCM 3175/23, Art. 52, para empreendimentos com mais de 200 unidades, o raio de concordância entre a via pública e a via interna de acesso ao empreendimento será de 6,0 m de um lado, quando a via estiver junto à divisa, e de 9,0 m de ambos os lados, quando a via estiver no meio do lote ou gleba, medidos no alinhamento das guias.

Acessos Externos – Acesso por rotatória ou via expressa	Conforme LCM 3175/23, Art. 43, É vedado todo e qualquer acesso de veículos por rotatórias ou vias expressas.
Acessos Externos – Área de acumulação (mais de 50 vagas)	Conforme LCM 2932/19, Art. 49, estacionamentos com mais de 50 vagas deverão ter área de acumulação, acomodação e manobra de veículos, dimensionada de forma a comportar, no mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.
Circulação interna – Multifamiliares – Largura e declividade mínimas	Conforme LCM 3175/23, Art. 51, I, em empreendimentos multifamiliares as vias internas deverão possuir largura mínima de 6,0 m e declividade máxima de 15% (quinze por cento), devendo garantir acesso a todos os blocos habitacionais.
Circulação interna – Multifamiliares horizontais – passeios	Conforme LCM 3175/23, Art. 51, II, para empreendimentos multifamiliares horizontais as vias internas deverão garantir, dos dois lados da via, passeio de no mínimo 1,20 m de largura, podendo ser instalado em apenas um lado da via, quando houver unidades habitacionais somente de um lado.
Estacionamento – Número de vagas de estacionamento e carga e descarga	O número mínimo de vagas para estacionamento e carga e descarga previstas para o empreendimento deve atender o exigido pelo Quadro 05 da LCM 3175/23, considerando a categoria de uso.
Estacionamento – Distribuição das vagas de estacionamento	A distribuição de vagas de estacionamento por tamanho deve atender a Tabela III da LCM 2932/19.
Estacionamento – Tamanho das vagas de estacionamento	As vagas de estacionamento devem atender as dimensões mínimas da Tabela II da LCM 2932/19: – Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a automóveis e utilitários, quando paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 1,00 m no comprimento e 0,25 m na largura. – Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a caminhões e ônibus, quando paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 2,00 m no comprimento e 1,00 m na largura.
Estacionamento – Tamanho das vagas de carga e descarga	Conforme LCM 3175/23, Quadros 5 e 6: Vagas de carga e descarga para utilitários devem ter dimensionamento mínimo de 2,50 m x 6,00 m, equivalente a 15 metros quadrados;

Estacionamento - Circulação do estacionamento	As faixas de acesso, circulação e manobra deverão atender aos Art. 50, 62 a 65 da LCM 2932/19.
Estacionamento - Circulação (Largura e número de faixas)	Conforme LCM 2932/19, Art. 62 e 63, será admitida uma única faixa de circulação, com largura mínima de 2,75 m, apenas quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 veículos. Para faixas com trânsito de mais de 60 veículos, serão necessárias duas faixas de circulação, com largura total de no mínimo 5,50 m.
Estacionamento - Circulação (curvas)	As faixas de circulação em curva devem atender às dimensões mínimas exigidas pela Tabela V da LCM 2932/19.
Vagas de bicicleta	Conforme LCM 2932/19, Art. 56, parágrafo primeiro e nota d) do Quadro 05, empreendimentos residenciais multifamiliares e habitações coletivas devem oferecer 5% de vagas de bicicleta em relação ao total de vagas ofertado, considerando mínimo de 1 vaga de bicicleta a cada 10 unidades habitacionais.
Distribuição vagas especiais (Tabela IV LCM 2932/19)	Conforme LCM 2932/19, art. 56, devem ser previstas vagas para veículos de pessoas portadoras de deficiências físicas (acessíveis), bem como para motocicletas e idosos. Calcular as vagas de motocicletas e idosos sobre o mínimo de vagas exigido, observando a proporcionalidade fixada na Tabela IV.
Distribuição Vagas Acessíveis 2% (LCM 3175/23)	Conforme LCM 3175/2023, Art. 223, parágrafo primeiro, inciso II, estacionamentos privativos ou coletivos devem reservar mínimo de 2% (dois por cento) do total de vagas ofertadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência, garantindo pelo menos 1 vaga.
Vagas especiais - Vagas acessíveis - Decreto Federal 9451/18	Considerando que o empreendimento enquadra-se no Decreto Federal 9451/18, atender ao mínimo de 2% de vagas para PCD, calculada sobre o total ofertado. As vagas acessíveis deverão estar em área de uso comum, não podendo estar vinculadas a nenhuma unidade autônoma. Constar a seguinte nota em planta: "AS VAGAS ACESSÍVEIS SERÃO DE USO COMUM, NÃO VINCULADAS A NENHUMA UNIDADE AUTÔNOMA" No caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado as casas decimais serão desprezadas.
Vagas especiais - Vagas Acessíveis - Lei 13146/15 (Demais situações)	O estacionamento deverá ofertar no mínimo 2% de vagas destinadas a PCD, em atendimento ao Art. 47 da Lei Federal 13146/15. Sinalizar em projeto e prever faixa de circulação com mínimo de 1,20m anexa a vaga com superfície regular, firme, estável e não trepidante.

Tabela de vagas - Verificar necessidade	Para projetos com grande porte/complexidade, ou grande número de vagas, deve ser indicada tabela de vagas, discriminando o tipo de vaga e em qual pavimento estão localizadas
Calçadas - Indicar em projeto	Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de circulação de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de veículos.
Calçadas - Rampas acessibilidade esquinas	Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR 16537.
Calçadas - Rebaixamento de guia	A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19
Calçadas - Rebaixamento de guia para lotes de esquina	Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de uso comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes. Para garagens ou estacionamentos com área superior a 2.000 m² (dois mil metros quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

Projeto – Acessibilidade

Necessidade de acessibilidade – Regra geral	Em regra, os empreendimentos não residenciais são considerados como de uso comum/coletivo, sendo necessário atendimento às normas de acessibilidade, em especial a NBR 9050/20. A LCM 2932/19, Art. 154 lista algumas situações onde a edificação fica dispensada do atendimento das exigências de acessibilidade
Rota acessível	O projeto deve possuir uma rota acessível interligando a via pública ao interior da edificação e ao estacionamento, devendo se dar através de superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado), atendendo em especial ao disposto no item 6 da NBR 9050/20. Inserir cotas de níveis nos ambientes, em cada variação, especialmente em patamares de rampa/escada e junto aos acessos da edificação (interno/externa). Atentar que desníveis superiores a 5mm devem ter tratamento nos termos do item 6.3.4 da NBR 9050/20, sendo que para desníveis até 20 mm será admitido indicação de soleira inclinada (50%). Desníveis superiores a 20 mm são tratados como degraus e devem ter solução para garantia de rota acessível (prever rampa ou outra solução nos padrões da NBR 9050/20).
Rota acessível – Entradas	Todos as entradas da edificação deverão ser acessíveis, conforme item 6.2.1 da NBR 9050/20.
Rota acessível – Guarda-corpo	Conforme LCM 2932/19 e NBR 9050/20, é obrigatória a instalação de guarda-corpo sempre que houver desnível superior a 0,60m entre pisos.
Rota acessível – Corredores	A largura mínima dos corredores deverá atender ao especificado no item 6.11 da NBR 9050/20.
Rota acessível – Largura portas	Todas as portas da edificação deverão atender a dimensão mínima de 0,80 m conforme art. 73 da LCM 2932/19. Será admitido redução de 20 mm nas dimensões dos vãos livres conforme previsto na NBR 9050/2020.
Rota acessível – Espaço junto as portas	O projeto deve possuir espaços livres junto as portas de forma a atender ao item 6.11.2 da NBR 9050/20, garantindo espaços de deslocamento fronta/lateral e de transposição de portas (ver Figuras 82 a 84 da NBR 9050/2020).

	Conforme NBR 9050/2020, item 6.11.1, os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa. As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são:
Corredores - Largura	a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m; b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m; c) 1,50 m para corredores de uso público; d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas, conforme aplicação da equação apresentada em 6.12.6.
Deslocamento vertical	Para empreendimentos de uso público ou coletivo deverá ser garantido solução de deslocamento vertical entre os pavimentos. Conforme NBR 9050/2020, deverá ser garantida duas formas de acesso, sendo admitido escada + rampa, escada + elevador ou elevador + rampa.
Escadas	Caso haja escadas em projeto, cotar suas dimensões (pisos, espelhos e patamares). Para melhor visualização podem ser indicados detalhes das escadas. As dimensões de pisos e espelhos devem atender o item 6.8.2 da NBR 9050/2020: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$; Observar também que todas as escadas devem possuir corrimãos.
Escadas - Degraus em curva	Conforme LCM 2932/19, Art. 75, escadas em curva devem possuir largura "p" do piso dos degraus, medida a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de: I - 0,35 m se privativa restrita; II - 0,50 m se privativa; III - 1,00 m se coletiva.
Escadas - Degraus isolados	Conforme NBR 9050/20, item 6.7.2, degraus isolados devem, entre outros: - Seguir dimensões mínimas do item 6.8.2 da Norma; - Conter corrimão; Indicar em projeto os corrimãos e detalhe tanto dos degraus quanto dos corrimãos.
Escadas - Patamares	Conforme LCM 2932/19, Art. 77, serão obrigatórios patamares intermediários sempre que: I - a escada vencer desnível superior a 3,25m; II - houver mudança de direção de escada coletiva.

	Conforme LCM 2932/19, Art. 78, os patamares deverão atender as seguintes dimensões mínimas:
Escadas - Dimensão mínimas patamares	I - de 0,90 m quando em escada privativa; II - de 1,20m quando em escada coletiva sem mudança de direção; III - da largura da escada, quando esta for coletiva e houver mudança de direção, de forma a não reduzir o fluxo de pessoas.
Escadas - Porta nos patamares	Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.
	Caso sejam necessárias rampas em projeto, elas devem atender aos parâmetros da NBR 9050/20.
Rampas - Rampas	Devem possuir largura mínima de 1,20 m em edificações de uso coletivo, e de 1,50 m em edificações de uso público; Sua inclinação máxima deve respeitar as Tabelas 4 e 5 da Norma. É obrigatório ainda a indicação da patamar intermediário respeitando os desníveis máximos por segmento de acordo com a inclinação adotada. Observar que todos os pisos com declividade igual ou superior a 5% são consideradas rampas, e devem atender ao item 6.6 da Norma.
Rampas - Cotar dimensões e níveis	Indicar níveis de entrada, saída e dos patamares de todas as rampas, bem como cotar sua largura, comprimento e inclinação.
Rampas - Corrimão	Todas as rampas devem possuir corrimão de duas alturas em cada lado, conforme demonstrado na Figura 72 da NBR 9050/20.
Rampas - Porta nos patamares	Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.
Corrimãos - Atender norma e apresentar detalhe	Objetos como corrimãos e barras de apoio devem atender a NBR 9050/20, item 4.6.5. Indicar em projeto detalhe compatível com as exigências da norma (a Figura 23 pode ser utilizada como referência).
Elevadores ou plataformas elevatórias	Quando houver necessidade de indicar elevador/plataforma elevatória em projeto, atender aos seguintes parâmetros: - Plataformas serão admitidas em desníveis de até 4,00m, com dimensão mínima interna da cabine de 0,90 x 1,40m; - Para elevadores a dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. A instalação do equipamento poderá se dar em recuo obrigatório, nos termos do Art. 158 da LCM 2932/19.

Elevadores ou plataformas elevatórias – Obrigação de Elevador (LCM 2932/19)	Nos termos do Art. 136 da LCM 2932/19, é obrigatória a instalação de um elevador para desnível superior a 10 m, medidos do piso do ultimo pavimento ao piso do pavimento mais baixo, independentemente de sua posição em relação ao nível do logradouro e de no mínimo dois elevadores caso o desnível seja superior a 24m. A dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m.
Elevadores ou plataformas elevatórias – Apenas previsão de instalação	Mesmo se não for necessária a implantação de elevador/plataforma elevatória, deve ser analisado se o empreendimento se enquadra no Art. 27 do Decreto Federal 5296/04. Em caso positivo, o empreendimento deverá dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação futura de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, indicar em planta local para instalação de equipamento: I – Indicar em planta local reservado para instalação de equipamento eletromecânico; II – Informar o tipo de equipamento previsto (elevador, esteira, plataforma ou similar); III – Indicar dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento previsto; IV – Em nota, demais especificações do equipamento; Constar ainda a seguinte nota: “A estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento especificado, bem como, o equipamento atende aos requisitos da NBR 9050 e NBRXXXX” (Complementar conforme o caso, sendo NBR 9386 para plataforma NBR NM313 para elevador).
Elevadores ou plataformas elevatórias – Mínimo de 2 elevadores	Conforme LCM 2932/2019, Art. 136, Para edificações cujo piso do último pavimento esteja a altura superior a 24 metros do piso do andar mais baixo, devem ser indicados no mínimo 2 elevadores.
Sanitários acessíveis – Número de sanitários	A quantidade de sanitários acessíveis deve atender a tabela 7 da NBR 9050/20. Conforme o item 7.4.3.3 da norma, Em edificações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas, com até dois pavimentos e área construída de no máximo 150 m2 por pavimento, as instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único pavimento. Conforme LCM 2932/19, Art. 161, as edificações não residenciais existentes, com “habite-se” na data da promulgação desta Lei Complementar, localizadas em piso térreo e com área útil de no máximo 50,0m² estão dispensadas de ofertarem sanitários acessíveis, desde que haja somente um sanitário no local.
Sanitários acessíveis – Indicação em projeto	Os sanitários acessíveis em projeto devem atender às especificações da NBR 9050/20, em especial seu item 7.5. Ver as Figuras 99, 100 e 101 da norma. Indicar em projeto ou em detalhe a parte, se necessário, pelo menos os seguintes itens: - Sanitário deve possuir área de manobra de 360 graus (diâmetro de 1,50 m) - Posição das peças sanitárias - Cotar sobreposição do círculo de giro com as peças sanitárias

Sanitários acessíveis - Porta sanitário	A porta do sanitário acessível, quando de eixo vertical, deve ter sua abertura para o exterior do sanitário. Alternativamente pode ser utilizada porta de correr.
Unidades acessíveis - Decreto Federal 9451/18 - Atendimento	Verificar o enquadramento ao Decreto Federal 9451/18 para empreendimentos multifamiliares. Caso o empreendimento tenha que atendê-lo, indicar o seguinte: 100% das unidades deverão permitir a conversão em unidades internamente acessíveis. Apresentar, além da planta da edificação, uma planta de conversão das unidades adaptáveis em unidades internamente acessíveis. Na conversão poderá haver alterações de layout e dimensões internas (paredes), sem que sejam afetadas a estrutura da edificação, instalações prediais ou alteração de fachada. Em unidades com área privativa máxima de 70 m² (setenta metros quadrados) poderá ainda haver alteração na quantidade de ambientes. Constar a seguinte nota em planta: "ESTE EMPREENDIMENTO POSSUI 100% DE SUAS UNIDADES ADAPTÁVEIS, POSSIBILITANDO SUA CONVERSÃO EM UNIDADE INTERNAMENTE ACESSÍVEL NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18." No caso de edificações com sistema construtivo que não permita alterações posteriores, deverá ser garantido 3% de unidades internamente acessíveis, não restritas ao pavimento térreo, garantindo ao menos uma unidade. No caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado deverá sempre ser arredondado para cima. Constar a seguinte nota em projeto: "O SISTEMA CONSTRUTIVO DESTE EMPREENDIMENTO NÃO POSSIBILITA ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTANTO, POSSUI 3% DE SUAS UNIDADES INTERNAMENTE ACESSÍVEIS, SENDO QUE AS DEMAIS UNIDADES POSSIBILITAM ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18"
Unidades acessíveis - Decreto 9451/19 - Adaptação razoável	Caso o empreendimento enquadre-se no Art 6º do Decreto Federal 9451/18, constar a seguinte nota em projeto: "O SISTEMA CONSTRUTIVO DESTE EMPREENDIMENTO NÃO POSSIBILITA ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTANTO, POSSUI 3% DE SUAS UNIDADES INTERNAMENTE ACESSÍVEIS, SENDO QUE AS DEMAIS UNIDADES POSSIBILITAM ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18" Apresentar planta demonstrando no mínimo 3% de suas unidades "internamente acessíveis", não restritas ao pavimento térreo, garantindo ao menos uma unidade. No caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado deverá sempre ser arredondado para cima.

Unidades acessíveis – Decreto Federal 9451/18 –
Dispensa/Exclusão

Caso o empreendimento não se enquadre no Decreto Federal 9451/18, deve ser informado por meio de nota em projeto este fato, bem como qual o motivo que ensejou o desenquadramento. Exemplo de nota:

"Empreendimento dispensado do Decreto Federal 9451/18, visto estar enquadrado na hipótese do art. 9º, inciso II – unidades autônomas com, no máximo, um dormitório e com área útil de, no máximo, trinta e cinco metros quadrados".

Piscinas

Se houver piscina de uso coletivo, esta deverá respeitar a distância mínima de 1,50 m medidos da parede do tanque até a divisa com terceiros, atendendo ao Art. 67 da LC2932/19 e Art. 16 do Decreto Estadual 13166/79.

Demonstrar em planta:

I – divisória de isolamento da área do tanque em relação ao entorno

II – ducha e lava-pés

III – o ingresso na área do tanque deverá contemplar a passagem obrigatória por chuveiro e lava-pés

O inciso III não se aplica para a rota acessível (piscinas de uso coletivo devem atender aos normativos da NBR 9050).

Piscinas – Dimensões tanque

Indicar em projeto dimensões dos tanques das piscinas (incluindo profundidade) em projeto.

Piscinas – Acesso ao tanque

Indicar em projeto solução acessível de ingresso ao tanque da piscina, nos termos do item 10.12 da NBR 9050/2020 (ver Tabela 09).