Reporte ejecutivo IoT

Reporte: Reporte mensual | Período: 29/05/2026 18:24 a 05/06/2026 18:24 | Generado: 05/06/2026 18:24

Estado global: Normal

Cámaras analizadas

1

Lecturas analizadas

16696

Aperturas sensor

0%

Fuera de rango

0%

Resumen por cámara

Cámara	Lecturas	Prom.	Mín.	Máx.	Aperturas	Fuera rango	Día + aperturas	Día + desvíos
Sistemas	16696	18,90 °C	18,50 °C	19,30 °C	0 (0%)	0 (0%)	Viernes 29/5	Viernes 29/5

Resumen operativo inteligente

Esta sección ya queda preparada para ser reemplazada o enriquecida por IA. Por ahora se genera con reglas internas del sistema para mantener bajo consumo y evitar procesar lecturas crudas dentro del modelo.

Sistemas

La cámara Sistemas registró 16696 lecturas en el período analizado. La temperatura promedio fue de 18,90 °C, con mínima de 18,50 °C y máxima de 19,30 °C. Se detectaron 0 lecturas con puerta abierta, equivalentes al 0% del total. El día con mayor actividad de puerta fue Viernes 29/5, con 0 eventos detectados. Hubo 0 lecturas fuera de rango, equivalentes al 0%. El día con más desvíos fue Viernes 29/5, con 0 lecturas fuera de rango. Estado sugerido: normal. No se observan desvíos relevantes según las reglas actuales.