# Reporte IoT

Reporte: Reporte mensual | Período: 29/05/2026 19:01 a 05/06/2026 19:01 | Generado: 05/06/2026 19:01

**Estado global: Normal**

| Cámaras analizadas | Lecturas analizadas | Aperturas sensor | Fuera de rango |
|---|---|---|---|
| **1** | **16697** | **0%** | **0%** |

## Resumen por cámara

| Cámara | Lecturas | Prom. | Mín. | Máx. | Aperturas | Fuera rango | Día + aperturas | Día + desvíos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sistemas** | 16697 | 18,90 °C | 18,50 °C | 19,30 °C | 0 (0%) | 0 (0%) | Viernes 29/5 | Viernes 29/5 |

## Resumen operativo inteligente

### Sistemas

La cámara Sistemas registró 16697 lecturas en el período analizado. La temperatura promedio fue de 18,90 °C, con mínima de 18,50 °C y máxima de 19,30 °C. Se detectaron 0 lecturas con puerta abierta, equivalentes al 0% del total. El día con mayor actividad de puerta fue Viernes 29/5, con 0 eventos detectados. Hubo 0 lecturas fuera de rango, equivalentes al 0%. El día con más desvíos fue Viernes 29/5, con 0 lecturas fuera de rango. Estado sugerido: normal. No se observan desvíos relevantes según las reglas actuales.