

INSTRUCTIVO TÉCNICO: REARMADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Código: IT-ELEC-042 | **Versión:** 3.1 | **Área:** Mantenimiento Eléctrico

Sección 2: Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

Antes de intervenir cualquier interruptor principal de media tensión, se debe aplicar el candado personal de bloqueo y verificar la ausencia de tensión con un multímetro calibrado.