CCTP / Calorifuge

Révision A

Corpus synthétique de qualification

Deux périmètres d'exercice : zone A / réseau CH-A et zone B / réseau ECS-B.

Les épaisseurs et traitements servent uniquement aux assertions de recette. Ce document n'énonce aucun rendement normatif et n'a pas été validé par un chiffreur.

Lecture : clauses C1 à C3, page physique 2 (CVC-10) ; clauses C4 à C7, page physique 3 (CVC-11).

Prescriptions de l'exercice

C1

Pour cet exercice, les réseaux CH-A en zone A et ECS-B en zone B reçoivent un calorifuge de 30 mm.

C2

En zone A, les parties droites et leurs deux raccords reçoivent une protection extérieure.

C3

En zone A, les deux raccords sont traités avec une finition démontable.

Prescriptions de l'exercice

C4

Le diagnostic amiante de la zone A est exclu du présent lot dans cet exercice.

C5

Le traçage électrique du réseau ECS-B relève du lot Électricité.

C6

Les traversées de la zone B seront précisées par le détail D-B encore attendu.

C7

Les accès de pose en zone B restent à confirmer avant fixation du traitement des traversées.