

ผังโรงงานและรายละเอียดอาคารผลิต

บริษัท สยามฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

เอกสารหมายเลข: DOC-FAC-001 Rev.04

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ตั้ง

โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณโดยรอบเป็นเขตอุตสาหกรรม ไม่มีแหล่งชุมชนอยู่ในรัศมี 500 เมตร พื้นที่โดยรอบได้รับการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ไม่มีกองขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลง ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีแหล่งสะสมวัสดุมีพิษ ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว์ใดๆ

พื้นที่ภายในโรงงานมีการปูคอนกรีตทั้งหมด ไม่มีน้ำขังและสกปรก มีระบบท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม และมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงทางระบายน้ำสาธารณะ

2. การแบ่งโซนอาคารผลิต

2.1 โซนการผลิต (Production Zone) — 12,500 ตร.ม.

อาคารผลิตมีการแยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วนชัดเจน จัดวางตามลำดับสายงานการผลิต (Product Flow) ดังนี้:

โซน	พื้นที่ (ตร.ม.)	รายละเอียด
โซน A: รับวัตถุดิบ	1,500	จุดรับวัตถุดิบ, ชั่งน้ำหนัก, ตรวจสอบเบื้องต้น
โซน B: เตรียมวัตถุดิบ	2,000	ละลาย, กรอง, ผสม
โซน C: กระบวนการผลิตหลัก	4,000	ต้ม, ตกผลึก, ปั่นแยก, อบแห้ง
โซน D: บรรจุภัณฑ์	2,500	บรรจุถุง, ซีล, บรรจุกล่อง
โซน E: ห้องปฏิบัติการ QC	500	ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
โซน F: ทางเดินและพื้นที่สนับสนุน	2,000	ทางเข้า-ออก, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, Airlock

การจัดวางเป็นแบบ One-Way Flow เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross-Contamination) โดยวัตถุดิบเข้าทางด้านหนึ่งและสินค้าสำเร็จรูปออกอีกด้านหนึ่ง

2.2 โครงสร้างอาคาร

พื้น: - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเคลือบ Epoxy Food Grade สีเทา - ความหนา 20 ซม. มีความลาดเอียง 2% ไปยังท่อระบายน้ำ - ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง - ทำความสะอาดง่าย ไม่มีรอยแตกร้าว

ผนัง: - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีฟ็อกซีสีขาว (Food Grade) - ความสูง 4 เมตร ถึงจุดเชื่อมเพดาน - มุมเชื่อมต่อพื้น-ผนังทำเป็นมุมโค้ง (Cove Base) เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก - ผนังในพื้นที่เปียก (โซน B, C) ปูกระเบื้องสีขาวสูง 2 เมตร

เพดาน: - เพดานทำจากแผ่นเหล็กเคลือบ PVC สีขาว ติดตั้งแบบฝ้าเพดานแขวน - ความสูง 4.5 เมตร จากพื้น - อุปกรณ์ที่ยึดติดด้านบน (ท่อ, สายไฟ) ซ่อนไว้เหนือฝ้าเพดาน - สะอาด ไม่มีฝุ่นสะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

2.3 ระบบแสงสว่างและการระบายอากาศ

แสงสว่าง: - พื้นที่การผลิต: ≥ 540 Lux (ใช้หลอด LED กันน้ำ มีฝาครอบกันแตก) - พื้นที่ตรวจสอบ: ≥ 750 Lux - พื้นที่จัดเก็บ: ≥ 220 Lux - มีการวัดความเข้มแสงทุก 6 เดือน

การระบายอากาศ: - ระบบ HVAC ควบคุมอุณหภูมิ $25 \pm 3^\circ\text{C}$ ในพื้นที่ผลิต - มี Air Handling Unit (AHU) พร้อมแผ่นกรองอากาศ Pre-Filter + HEPA Filter - แรงดันอากาศเป็นบวก (Positive Pressure) ในพื้นที่ผลิตเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง - มีระบบดูดอากาศ (Exhaust) ในพื้นที่ที่มีไอน้ำและความร้อน

3. มาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และแมลง

อาคารผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และแมลงอย่างเข้มงวด:

- ประตูทุกบานเป็นแบบปิดอัตโนมัติ (Self-closing) มี Air Curtain ที่ทุกทางเข้า
- หน้าต่างทุกบานติดมุ้งลวดสแตนเลส ขนาดตาข่าย 1.2 มม.
- มีกับดักแมลงชนิดแสง UV (Insect Light Trap - ILT) ติดตั้งตามจุดยุทธศาสตร์ จำนวน 24 จุด
- ช่องเปิดทุกจุดถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ ไม่มีช่องว่างที่สัตว์สามารถเข้าได้
- มีแผ่นกาวดักหนู (Glue Board) และกล่องเหยื่อ (Bait Station) รอบอาคาร

(รายละเอียดโปรแกรม Pest Control ดูเอกสาร DOC-PC-001)

4. ระบบระบายน้ำ

- ท่อระบายน้ำในพื้นที่ผลิตเป็นสแตนเลส SUS304 มีตะแกรงกรองเศษอาหาร
- มีถังดักไขมัน (Grease Trap) ก่อนระบายลงท่อหลัก
- ระบบท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม
- มีการตรวจสอบและล้างท่อระบายน้ำทุกสัปดาห์
- ไม่มีน้ำขังในพื้นที่ใดๆ

5. สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

มีนโยบายเข้มงวดห้ามนำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเข้าไปในบริเวณผลิตโดยเด็ดขาด ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ (ยกเว้นหัวหน้าสาย) เครื่องประดับ ยาสูบ

จัดทำโดย: ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง อนุมัติโดย: คุณวิชัย สุขสมบูรณ์ (ผู้จัดการทั่วไป) วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2569