

בקרה למחוז תאריך: בקר/ים:

#	קריטריונים	מקור המידע	גורם מבוקר	כן	טעון שיפור קל	טעון שיפור ניכר	לא
10.1	אח/ות אחראי/ת משמרת בקיאה/ בהפעלת דפיברילטור חצי-אוטומטי	תשאול ייעודי של אח/ות אחראי/ת משמרת	אח/ות אחראי/ת				
10.2	אח/ות אחראי/ת משמרת בקיאה/ בסדר פעולות בעת פינוי המחלקה בשע"ח	תשאול והשוואה לפירוט בנוהל פינוי	אח/ות אחראי/ת				
10.3	אח/ות אחראי/ת משמרת בקיאה/ בכללי התנהגות בעת הכנסת חולים למרחב מוגן	יש לבדוק ידע בהתייחס לסוגי מיגון כולל הכי מוגן שיש, מיגון תקני וביצוע בדיקת חלון הדף, בדיקת סגירת הדלת בעת כניסה למרחב מוגן	אח/ות אחראי/ת				
10.4	אח/ות אחראי/ת משמרת בקיאה/ בסדר פעולות באירוע שריפה: מיקום וחבישת מסכות עשן, בדיקת סדיני מילוט פרוסים מתחת למזרון, ידע בהפעלת מטף, ידע בניתוק חשמל, חמצן וגזים	תשאול ובדיקה מדגמית כולל בדיקת ידע בהפעלת מטף, חבישת מסכת עשן, ידע בניתוק חשמל חמצן וגזים בעת שריפה במחלקה	אח/ות אחראי/ת				
10.5	אח/ות אחראי/ת משמרת בקיאה/ בפינוי וחילוץ דרך מדרגות החירום או במדרגות פנימיות	תשאול ותצפית (במצב בו המחלקה בתוך מסנה קומות)	אח/ות אחראי/ת				
10.6	אח/ות אחראי/ת משמרת יודע/ת את מיקום אתר ההשהיה במרחב בית החולים	תשאול	אח/ות אחראי/ת /אחראי אתר ההשהיה לפינוי				
10.7	אחראי/ת אתר ההשהיה לפינוי בקיאה/ בסדר פעולות בעת פתיחה וניהול אתר	תשאול אחראי אתר ההשהיה	אח/ות אחראי/ת /אחראי אתר ההשהיה לפינוי				
10.8	אחראי/ת מחלקה יודע/ת מיקום של ציוד שינוע וחילוץ	תשאול	אח/ות אחראי/ת /אחראי אתר ההשהיה לפינוי				
10.9	צוות המחלקה בקיא בנושא טיפול בחשמל, מים, גזים ואש בתרחישי חירום שונים	תשאול צוות המחלקה	כלל צוות המחלקה				
10.10	צוות המוסד מכיר את צירי המילוט	תשאול צוות המוסד	כלל צוות המוסד				
10.11	צוות המוסד בקיא במיקום נקודות ההתארגנות	תשאול צוות המוסד	כלל צוות המוסד				
10.12	הצוות הסייעודי מכיר את נתוני מכונות ההנשמה הרלוונטיים לעת חירום (משך פעילות הסוללה)	תשאול הצוות הסייעודי	כלל הצוות הסייעודי				

למעבר לשורה חדשה יש ללחוץ ALT + ENTER

ודות לשימור:

ודות לשיפור:

[illegible]

