

Datum 22-03-2018

Standort Wardersee

Standort-Nummer 123990708

Bauwerk Silo

Adresse 23821 Rohlstorf, Gut Rohlsdorf

Auftraggeber Telefonica Deutschland GmbH & Co OHG

Auftragnehmer mobil-line GmbH, Plauener Str. 163-165, 13053 Berlin
(Elektroinstallationsbetrieb)

Grund der Überprüfung

☐ Neuanlage ☒ Erweiterung ☒ Änderung ☐ Instandsetzung ☐ Wiederholung

Prüfung durchgeführt nach

☐ TRBS
☒ UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (DGUV3)
☐ DIN VDE 0100 T.600
☒ DIN VDE 0105 T1, T100
☐ Abnahme-Checklisten Telefonica
☐

verwendete Meßgeräte

| | | |
|----------|-------|--------------|
| PROTEST | MTECH | XG 1718 |
| Fabrikat | Typ | Seriennummer |
| Fabrikat | Typ | Seriennummer |
| Fabrikat | Typ | Seriennummer |

Netz

VNB Schleswig-Holstein NETZ AG

Netzspannung 230/400 V

☒ TN-S-Netz ☐ TT-Netz ☐

Ort, Datum Rohlstorf, 22-03-2018

Name des Prüfers DA COSMA

Unterschrift des Prüfers 

Zähler

Zählertyp ☒ Hauptzähler ☐ Zwischenzähler ☐ Mehrtarifzähler

Zähler-Nr. 1,0020 FE + 15

Zählerstand HT: 5056000 - 2007 NT: 20154,5

Besichtigung

- ☒ Richtige Auswahl der Betriebsmittel
- ☒ Keine Schäden der Betriebsmittel
- ☒ Schutz gegen direktes Berühren
- ☒ Sicherheitseinrichtungen
- ☐ Brandabschottungen
- ☒ Zielbezeichnungen der Leitungen
- ☒ Leitungsverlegung
- ☒ Hauptpotentialausgleich
- ☒ zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich
- ☒ Kontrolle der technischen Unterlagen
- ☐
- ☐

Erprobung

- ☒ Funktion der Schutz- und Überwachungseinrichtungen
- ☒ Funktion der Anlage
- ☐
- ☐

Messungen

- ☐ Erdungswiderstand Ω
- ☒ Durchgangsprüfung: Schutzleiter/Potentialausgleich >> ☒ OK
 - PE Ω
 - PA Ω

Unterschrift des Prüfers

| | [A] | [mA] | [mA] | [ms] | [V] |
|---|---------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | $I_N =$ | $I_{\Delta N} =$ | $I_{mess} =$ | $t_{mess} =$ | $U_{Bmess} =$ |
| 2 | $I_N =$ | $I_{\Delta N} =$ | $I_{mess} =$ | $t_{mess} =$ | $U_{Bmess} =$ |
| 3 | $I_N =$ | $I_{\Delta N} =$ | $I_{mess} =$ | $t_{mess} =$ | $U_{Bmess} =$ |

Länge der Zuleitung (vom Zähler zur Unterverteilung) = m

[illegible]

- ✓ Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik
- ✓ Die elektrische Anlage entspricht den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des zuständigen VNB
- ☐ Prüfplakette DGUV3 in UV eingeklebt / nächster Prüftermin:
- ☐ Protokoll, Planung, Errichtererklärung DGUV3, Schaltpläne, Zeichnungen etc. vollständig an Auftraggeber übergeben

Unterschrift des Prüfers

Owner: C. Marx

Elektro-Messprotokoll

Gültig ab: 09-03-2018

Seite 3 von 4

Messungen im Bereich der -48V Spannungsversorgung

[illegible]

Unterschrift des Prüfers

