江苏恒信检测技术有限公司

检　测　报　告

Testing Report

报告编号：JC2026-0431 共 1 页　第 1 页

样品编号	YP-2026-0087	样品名称	生活饮用水
委托单位	南京恒远食品有限公司	样品状态	无色透明液体，无肉眼可见物
检测类别	委托检测	样品数量	500 mL × 2 瓶
接收日期	2026-03-08	检测日期	2026-03-10 至 2026-03-12
依据标准	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		

一、检测结果

序号	检测项目	检测方法	检出限	检测值	单位	标准限值	单项判定
1	pH	GB/T 5750.4-2023	—	7.2	无量纲	6.5 ~ 8.5	合格
2	铅	GB/T 5750.6-2023	0.001	0.008	mg/L	0.01	合格
3	镉	GB/T 5750.6-2023	0.0005	0.003	mg/L	0.005	合格
4	砷	GB/T 5750.6-2023	0.001	0.009	mg/L	0.01	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2023	0.0001	未检出	mg/L	0.001	合格
6	菌落总数	GB/T 5750.12-2023	—	12	CFU/mL	≤ 100	合格
7	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023	—	未检出	CFU/100mL	不得检出	合格
8	浑浊度	GB/T 5750.4-2023	0.1	0.6	NTU	1	合格

二、检测结论

经检测，所送样品所检 8 个项目中，各项检测结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的限值要求，综合判定为**合格**。

备注：

1. "未检出"表示检测结果低于该项目的检出限，不代表该物质含量为零。
2. 本报告仅对本次所检样品负责，未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。
3. 报告无检测专用章、审核人及批准人签字无效。
4. 委托方如对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出。

检测：张 磊

审核：王建华

批准：李国强

检测专用章

签发日期：2026-03-12