ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ORD: N° 1602/164 /2024

ANT.: ING. DOM N° 297/2023.
MAT.: REMITE ACTA DE OBSERVACIONES.
UBICACIÓN: LA PALMILLA N°3964.
ROL: 2380-22

CONCHALÍ, 11 MAR 2024

DE: **CARLOS JIMÉNEZ VILLAR**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s).
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ.

A: **JOSIAS HUAYA MONTALVAN**
PROPIETARIO
Contacto: +569874568978

AT: **FRANCISCO ROMERO CONSTANZO**
ARQUITECTO PATROCINANTE.
Contacto: arquidisociados@gmail.com

A través del ING. DOM N° 297/2023 de fecha 19.10.2023 se ha solicitado la aprobación de Permiso de edificación- Obra nueva para la propiedad ubicada **LA PALMILLA N°3964**, con destino **VIVIENDA.**

Con fecha 14.02.2024 se revisó el expediente acorde a lo señalado en el artículo 116°, inciso 6° de la L.G.U.C., emitiendo acta de observaciones de la cual se adjunta una copia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.4.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se otorga un plazo de 60 días corridos para subsanar las observaciones pendientes, en tanto que de acuerdo a lo establecido en ORD N°4499 de fecha 29.09.2014 de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, la respuesta de las observaciones deberá efectuarse en **UN SOLO ACTO ADMINISTRATIVO**. Concluido el plazo señalado y/o manteniéndose pendiente alguna de las observaciones, se rechazara dicha solicitud de **PERMISO DE EDIFICACIÓN-OBRA NUEVA**.

Saluda atentamente a usted,

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR (S) D.O.M

CARLOS JIMÉNEZ VILLAR 01 MAR 2024
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s).

CJV/SME/MRM_mrm 14.02.2024
Distribución:
- INTERESADOS
- EXPEDIENTE ROL 2380-22
- SECRETARIA DOM.
- IDDOC: 781863

ACTA DE OBSERVACIONES

S.P.E. 5.1.6 | OBRA NUEVA

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

Fecha de emision	11 MAR 2024

C	Cumple
NC	No Cumple
NA	No Aplica - No Requiere

DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD

	CALLE O CAMINO	ROL	FECHA INGRESO
1	LA PALMILLA N°3964	2380-22	19.10.2023
	PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL	**CORREO**	**Nº INGRESO**
2	JOSIAS HUAYA MONTALVAN	569874568978	297/2023
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ARQUITECTO	**CORREO**	**Nº DOMEL**
3	FRANCISCO ROMERO CONSTANZO	arquidisociados@gmail.com	---

	Art.5.1.6 OGUC	Cumplimiento C	NC	NA	OBSERVACIÓN	Cumplimiento C	NC	NA
1	Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto proyectista	☐	☑	☐		☐	☐	☐
2	Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente o bien del que sirvió de base para desarrollar el anteproyecto vigente	☑	☐	☐	*CIP N°357/2023 de fecha 07.08.2023*	☐	☐	☐
3	Formulario único de estadísticas de edificación.	☐	☑	☐	**1)** Actualizar en caso de existir modificaciones a presentación inicial.	☐	☐	☐
4	Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda su contratación. Certificado de Inscripción Vigente del Revisor.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
5	Informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural, cuando corresponda su contratación. Certificado de Inscripción Vigente del Revisor.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
6	Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios correspondiente	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
7	Plano de Ubicación del predio, señalando su posición relativa respecto de los terrenos colindantes y espacios de uso público.	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
8	Plano de Emplazamiento de el o los edificios. En que aparezca su silueta en sus partes más salientes, debidamente acotada y con indicación de sus distancias hacia los deslindes respectivos o entre edificios, si correspondiera, incluyendo los puntos de aplicación de rasantes y sus cotas con relación al nivel de suelo natural. En este plano se indicarán, además, los accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública.	☐	☑	☐	**1)** Indicar el porcentaje de adosamiento de todos los elementos adosados. Art. 2.6.2. OGUC.	☐	☐	☐
9	Planta de todos los pisos, debidamente acotadas, señalando los accesos especiales para personas con discapacidad y él o los destinos contemplados.	☐	☑	☐	1) Aclarar como recinto "Baño" en segundo nivel, da cumplimiento a las normas de habitabilidad respecto a la renovación de aire. Art. 4.1.3. OGUC. 2) Graficar porcentaje de adosamiento en planimetría, correspondiente a los elementos adosados en el primer nivel e indicar la resistencia al fuego de sus muros.	☐	☐	☐
10	Cortes y elevaciones que ilustren los puntos más salientes de la edificación, sus pisos y niveles interiores, la línea de suelo natural y la rectificada del proyecto, las rasantes en sus puntos más críticos con indicación de sus cotas de nivel.	☐	☑	☐	1) De graficar todas las rasante atingentes al proyecto, indicar la correspondiente al eje de calle La Palmilla. Art°2.6.3 OGUC.	☐	☐	☐
11	Cuadro y esquema de polígonos de superficies.	☐	☑	☐	1) Incluir cuadro resumen en el cual detalle el cumplimiento de la totalidad de las normas urbanísticas aplicables al proyecto. 2) Corregir m2 en cuadro de superficies en polígonos "A", ya que de acuerdo a planta de primer nivel, no correspondería considerar dicho polígono en su totalidad a un 100%, sino a un 50% y 100%. Verificar DDDU 110 de fecha 14.08.2002 fig. 3.b. 3) Actualizar m2 y cumplimiento de normas urbanísticas una vez revisado lo indicado en la presente acta de observaciones.	☐	☐	☐

IDOC: 781863

12	Planta de cubiertas.	☐	☑	☐	**1)** Graficar puntos de bajadas de aguas lluvias de acuerdo a lo indicado en el Art° 4.1.16 OGUC.	☐	☐	☐
13	Plano de cierro, cuando el proyecto lo consulte.	☐	☑	☐	**1)** Aclarar como proyecto da cumplimiento a la altura máxima de cierro y porcentaje de transparencia establecida en la zona ZR-2 del plan regulador comunal.	☐	☐	☐
14	Plano comparativo de sombras, en caso de acogerse al artículo 2.6.11. OGUC.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
15	Proyecto de cálculo estructural de acuerdo con el artículo 5.1.7. OGUC.	☐	☑	☐	1) Actualizar proyecto de cálculo estructural, en caso de surgir modificaciones al proyecto presentado inicialmente y declarada partida de escalera en especificaciones técnicas Art. 5.1.7. OGUC.	☐	☐	☐
16	Especificaciones técnicas de las partidas contempladas en el proyecto.	☐	☑	☐	1) Indicar materialidad de partida correspondiente a escalera. 2) Existe discordancia en partida de muros de primer nivel ya que señala resistencia al fuego f-120, sin embargo código Minvu se indica f-90. Aclarar	☐	☐	☐
17	Proyecto e informe de accesibilidad universal de acuerdo a el artículo 4.1.7. OGUC.	☐	☐	☑	**No aplica**	☐	☐	☐
18	Autorización de Uso de Medianería y/o Adosamiento.	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
19	Levantamiento topográfico, debidamente acotado, con indicación de niveles, suscrito por un profesional o técnico competente y refrendado por el arquitecto proyectista.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
20	Estudio de Ascensores, cuando corresponda.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
Exigencias específicas según Formulario (S.P.E. - 5.1.4./ 5.1.6.)		**Cumplimiento**			**OBSERVACIÓN**	**Cumplimiento**		
		C	**NC**	**NA**		**C**	**NC**	**NA**
21	Carga Combustible. Art.4.3.4. O.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
22	Estudio de Seguridad. Art. 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.6. O.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
23	Mecánica de Suelo. Art. 1.2.14. O.G.U.C	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
24	Estudio de Evacuación. Art. 4.2.10. O.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
25	Informe calidad del subsuelo Art. 5.1.15. O.G.U.C.	☐	☑	☐	**1)** Incluir informe de calidad del subsuelo, de acuerdo a lo indicado en el Art. 5.1.15. OGUC.	☐	☐	☐
26	Informe de Mitigación Vial (IMIV)	☐	☑	☐	**1)** Corregir de acuerdo a aclaración de la presente acta de observaciones, si corresponde.	☐	☐	☐
27	Resolución Consejo de Monumentos Nacionales	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
28	informe SEREMI, Art. 60 L.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
29	Estudio de ascensores, si corresponde. Art. 4.1.11 O.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
30	Estudio Áreas de riesgo. Art. 2.1.17. O.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
31	Acuerdo de los copropietarios en los términos previstos en la Ley N° 19.537 en caso que edificación que se regulariza se emplace en un condominio	☐	☐	☑	***No aplica***	☐	☐	☐
32	Actividades Productivas o almacenamiento debe presentar Calificación Seremi Salud de Actividad Inofensiva.	☐	☐	☑	**No aplica**	☐	☐	☐
33	Fotocopia de Patente al día del o los Profesional (es)Competente(s).	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
34	Informe de resistencia al fuego de acuerdo a Art. 4.3.3 - 4.3.5 OGUC/ adjuntando ficha de soluciones	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
35	Informe de Resistencia térmica de acuerdo a Art 4.1.10 OGUC	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
36	Informe de resistencia acústica de acuerdo al Art 4.1.6 OGUC	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐

IDOC: 781863

	Normas Urbanísticas según L.G.U.C. Art.116 inciso 6º	Cumplimiento			OBSERVACIÓN	Cumplimiento		
		C	NC	NA		C	NC	NA
37	Uso de Suelo. Párrafo 16 P.R.C.	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
38	Cesiones. Art. 51º L.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica.***	☐	☐	☐
39	Agrupamiento. Art. 2.6.1 O.G.U.C. - Art. 12 P.R.C.	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
40	Coeficiente de Constructibilidad Art. 16 P.R.C.	☐	☑	☐	**1)** Evaluar valor señalado, de acuerdo a aclaración de superficies. En consecuencia, aclarar como proyecto da cumplimiento al coeficiente de constructibilidad permitido en la zona ZR-2 del Plan Regulador Comunal.	☐	☐	☐
41	Coeficiente de Ocupación de Suelo Art. 16 P.R.C.	☐	☑	☐	**1)** Evaluar valor señalado, de acuerdo a aclaración de superficies. En consecuencia, aclarar como proyecto da cumplimiento al Coeficiente de Ocupación de Suelo permitido en la zona ZR-2 del Plan Regulador Comunal.	☐	☐	☐
42	Coeficiente de Ocupación de los Pisos Superiores Art. 16 P.R.C.	☐	☑	☐	1) Evaluar valor señalado, de acuerdo a aclaración de superficies. En consecuencia, aclarar como proyecto da cumplimiento al Coeficiente de Ocupación de los pisos superiores permitido en la zona ZR-2 del Plan Regulador Comunal.	☐	☐	☐
43	Superficie predial mínima Art. 16 P.R.C.	☐	☐	☑	***No aplica.***	☐	☐	☐
44	Altura Máxima de Edificación Art. 16 P.R.C.	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
45	Adosamiento Art. 2.6.2 O.G.U.C.	☐	☑	☐	1)Debe señalar porcentaje de adosamiento en deslinde Sur y Norte. Dar cumpliento a lo señalado en el Art° 2.6.2 OGUC.	☐	☐	☐
46	Distanciamiento Art. 2.6.3 OGUC	☑	☐	☐	---	☐	☐	☐
47	Antejardín Art. 8 P.R.C.	☑	☐	☐	**1)** Verificar cumplimiento debidamente informado en atención a Art 8 PRC indicado en Zona ZR-2 del Plan Regulador Comunal. Argumentar mediante informe fotográfico existencia o inexistencia de antejardín en más del 50% de la manzana. Según ORD. 2476 de SEREMI de fecha 27.05.2019.	☐	☐	☐
48	Ochavo Art. 11 P.R.C.	☐	☐	☑	***No aplica.***	☐	☐	☐
49	Rasante Art. 2.6.3 O.G.U.C.	☐	☑	☐	**1)** Incluir todas las rasantes aplicables al proyecto en los planos correspondientes. Art. 2.6.3. OGUC.	☐	☐	☐
50	Densidad Máxima Art. 1.1.2 O.G.U.C.	☐	☑	☐	1)Debe indicar densidad.	☐	☐	☐
51	Estacionamientos Art. 14 P.R.C.	☐	☑	☐	1)Debe dar cumplimiento a los estacionamientos requeridos de 1,5 una vez aclaradas los m2 totales. Dar cumplimiento al art° 14 PRC.	☐	☐	☐
52	Franjas afectas a declaratoria de utilidad pública Art. 59º L.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica.***	☐	☐	☐
53	Áreas de riesgo o de protección segun art 2.1.17 O.G.U.C.	☐	☐	☑	***No aplica.***	☐	☐	☐

Nota 1: En planimetría se debe dejar un espacio de 5x15 cms libre horizontal en el extremo inferior derecho de todos los planos y especificaciones técnicas (primera página y página de firma), para timbres de aprobación de esta DOM.

Nota 2: *Una vez cumplidas las* ***NORMAS URBANÍSTICAS*** *y* ***FORMALIDADES*** *se aprobará la solicitud en comento, según lo señalado en el Artículo 116º, inciso 6º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.*

Nota 3: *La aplicación correcta de* ***NORMAS NO URBANÍSTICAS*** *es de exclusiva responsabilidad de los profesionales que intervienen en el permiso de construcción y sus obras. En caso contrario se pondrá en conocimiento a las entidades correspondientes*

Nota 4: *Se sugiere responder por escrito mediante* ***carta dirigida al Director de Obras Municipales*** *a todas las observaciones indicadas en la presente acta, señalando si se acoge o no, y de que forma se resuelve la observación.*

Nota 5: *Al momento de retirar el acta de observaciones, se sugiere retirar los planos revisados y devolverlos junto con el ingreso de las respuestas a las observaciones.*

Nota 6: *A la entrega de las observaciones deberá adjuntar las copias señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de arquitectura y cálculo estructural, con todas sus firmas en fresco y timbres originales.*

FECHA REVISIÓN	14.02.2024	**FECHA RESPUESTA OBSERVACIONES** (Completar en manuscrito)	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR (S)
D.O.M

01 MAR 2024

CARLOS JIMÉNEZ VILLAR
Director de Obras Municipales. (s)

Arquitecto Revisor: Milton Rodriguez - Correo electrónico : milton.rodriguez@conchali.cl

CJV/SME/MRM/ mrm 14.02.2024

EDOC: 781863