Termowent Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 41, 64-920 Zielonka Wielka
tel. +48 67 000 41 90 · biuro@termowent.example

Pompa ciepła powietrze–woda AQT-9M

AQT-9M to monoblokowa pompa ciepła typu powietrze–woda przeznaczona do ogrzewania budynków jednorodzinnych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie pracuje z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 o bardzo niskim współczynniku GWP. Sprężarka inwerterowa dopasowuje moc do bieżącego zapotrzebowania budynku, co ogranicza liczbę cykli załączania.

Najważniejsze cechy

- Temperatura zasilania do 70 °C, także przy -15 °C na zewnątrz
- Klasa efektywności energetycznej A+++ (35 °C)
- Cicha praca: 35 dB(A) w odległości 3 m
- Sterowanie przez aplikację i protokół Modbus RTU
- Praca kaskadowa do sześciu urządzeń

Dane techniczne

Tabela 1. Dane techniczne AQT-9M

Parametr	Jednostka	Wartość
Wydajność		
Moc grzewcza A7/W35	kW	9,1
COP A7/W35	–	4,85
Moc grzewcza A2/W35	kW	8,4
COP A2/W35	–	3,92
Moc chłodnicza A35/W18	kW	8,0
EER A35/W18	–	4,10
SCOP (klimat umiarkowany, 35 °C)	–	4,92
Dane elektryczne		
Zasilanie	V/Hz	400/50 (3N)
Maksymalny pobór prądu	A	12,5
Zalecane zabezpieczenie	A	C16
Grzałka elektryczna (opcja)	kW	3 / 6 / 9
Instalacja		
Czynnik chłodniczy	–	R290
Ilość czynnika	kg	1,15
Przyłącza hydrauliczne	cal	G 1¼
Minimalny przepływ wody	l/h	950
Zakres pracy w trybie grzania	°C	od -25 do 43
Wymiary i masa		
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	mm	1 280 × 945 × 465
Masa netto	kg	118
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54

Dane według normy EN 14511 przy czystym wymienniku. Wartości mogą się różnić w zależności od warunków instalacji.

Moc grzewcza w zależności od warunków pracy

Tabela 2. Moc grzewcza i COP w zależności od warunków pracy

Punkt pracy	Temperatura powietrza zewnętrznego				
	-15 °C	-7 °C	2 °C	7 °C	12 °C
W35 · moc [kW]	6,2	7,4	8,4	9,1	9,8
W35 · COP	2,45	3,05	3,92	4,85	5,60
W45 · moc [kW]	5,9	7,0	8,0	8,7	9,3
W45 · COP	2,05	2,52	3,10	3,78	4,32
W55 · moc [kW]	5,5	6,6	7,5	8,2	8,8
W55 · COP	1,72	2,10	2,55	3,05	3,46

Wymagania montażowe

Jednostkę należy ustawić na stabilnym podłożu, w odległości co najmniej 30 cm od ściany budynku. Ze względu na palny czynnik R290 nie wolno montować urządzenia w zagłębieniach terenu ani w pobliżu studzienek kanalizacyjnych. Wokół jednostki należy zachować strefę bezpieczeństwa o promieniu 1 m, wolną od źródeł zapłonu.

Montaż i pierwsze uruchomienie musi przeprowadzić instalator posiadający odpowiednie uprawnienia. Warunkiem udzielenia gwarancji jest coroczny przegląd serwisowy.

Akcesoria

Kod	Nazwa	Uwagi
AQ-TR300	Zasobnik c.w.u. 300 l z wężownicą	stal nierdzewna
AQ-BUF50	Bufor 50 l	montaż ścienny
AQ-WIFI2	Moduł internetowy	aplikacja Termowent Home
AQ-KON	Konsola podłogowa	z podkładkami antywibracyjnymi

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.