Протокол испытаний питьевой воды № 417/26

Заказчик	Управляющая компания «Дом на набережной»
Объект	Артезианская скважина № 3, пос. Заречный
Дата отбора проб	14.10.2026
Дата выдачи протокола	21.10.2026
Исполнитель	Лаборатория качества воды «Речная»

1. Результаты анализа

Показатель	Единица измерения	Результат	Норматив	Вывод
Органолептические показатели				
Запах при 20 °C	баллы	1	не более 2	соответствует
Мутность	мг/л	0,9	не более 1,5	соответствует
Цветность	градусы	12	не более 20	соответствует
Химические показатели				
Водородный показатель	ед. pH	7,4	6,0–9,0	соответствует
Железо общее	мг/л	0,41	не более 0,3	**превышение**
Марганец	мг/л	0,08	не более 0,1	соответствует
Нитраты	мг/л	18,5	не более 45	соответствует
Жёсткость общая	°Ж	6,2	не более 7,0	соответствует
Микробиологические показатели				
Общее микробное число	КОЕ/мл	23	не более 50	соответствует
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	соответствует

Содержание железа общего превышает гигиенический норматив на 37 процентов. Остальные исследованные показатели соответствуют требованиям санитарных правил.

2. Заключение

1. Вода из скважины № 3 не может использоваться для питья без предварительной очистки.
2. Необходима установка системы обезжелезивания и повторный контроль через 30 дней.
3. До проведения повторных испытаний вода может применяться только для технических нужд.

3. Методы испытаний

1) Мутность определяют фотометрически по ГОСТ 3351.
2) Железо общее определяют с сульфосалициловой кислотой.
3) Микробное число определяют посевом на питательный агар.

Расчёт содержания железа

Массовую концентрацию железа вычисляют по формуле, где D1 и D0 обозначают оптическую плотность пробы и контрольного раствора.

```
Fe = (D1 - D0) * K / V
```

```
K = 0.0124 mg
V = 50 ml
```

4. Условия хранения образцов

– пробы хранятся при температуре от 2 до 8 °C;

– срок хранения не превышает 24 часов;

– протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Протокол не может быть воспроизведён полностью или частично без разрешения лаборатории.

Начальник лаборатории	А. Н. Вершинин	подпись _____
Ведущий химик	О. П. Сидоренко	подпись _____