تقرير الأداء للربع الثالث من عام ٢٠٢٦

ملخص تنفيذي

شهد الربع الثالث ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المياه بسبب موجة الحر في شهر أغسطس. وقد تمكنت المؤسسة من الحفاظ على استمرارية التزويد في جميع الأحياء دون انقطاع يتجاوز ست ساعات.

المؤشرات الرئيسية

المؤشر	الربع الثاني	الربع الثالث	الهدف
كمية المياه الموزعة (ألف متر مكعب)	٤٢٠	٤٨٦	٤٥٠
نسبة الفاقد في الشبكة	١٨٪	١٦٪	١٥٪
عدد الشكاوى المسجلة	٣١٢	٢٧٥	٣٠٠
متوسط زمن إصلاح الأعطال (ساعة)	٩	٧	٨
عدد المشتركين الجدد	١٤٠	١٨٨	١٥٠

جدول ١: مقارنة المؤشرات الرئيسية بين الربعين الثاني والثالث

أبرز الإنجازات

- استبدال ١٢ كيلومترا من الأنابيب القديمة في حي النخيل.
- تشغيل محطة الضخ الجديدة في المنطقة الشرقية، مما أدى إلى:
  - رفع ضغط المياه في الطوابق العليا.
  - تقليل ساعات التشغيل الليلي للمضخات القديمة.
- إطلاق خدمة الإبلاغ عن الأعطال عبر الرسائل النصية.

التحديات

واجهت المؤسسة خلال هذا الربع عددا من التحديات التشغيلية.

أ. ارتفاع تكلفة الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الضخ.

ب. تأخر توريد العدادات الذكية بسبب ظروف الشحن.

ج. نقص الكوادر الفنية المتخصصة في صيانة الشبكة.

الخطة للربع الرابع

١. استكمال تركيب ٣٠٠٠ عداد ذكي في الحي التجاري.

٢. إطلاق حملة توعية لترشيد الاستهلاك في المدارس.

- بالتعاون مع مديرية التعليم في المحافظة.

٣. إعداد دراسة لتوسعة خزان المنطقة الغربية.

تنفيذ الميزانية

البند	المعتمد	المنفذ حتى نهاية سبتمبر	نسبة التنفيذ
الرواتب والأجور	٢,٤٠٠,٠٠٠	١,٧٨٠,٠٠٠	٧٤٪
الطاقة والوقود	٩٥٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	٨٠٪
الصيانة وقطع الغيار	٦٢٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٦٦٪
المشاريع الرأسمالية	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥٠٪
الإجمالي	**٥,٧٧٠,٠٠٠**	**٣,٨٥٠,٠٠٠**	**٦٧٪**

جدول ٢: تنفيذ الميزانية (بالدينار)

وتوصي الإدارة بمراجعة تعرفة الاستهلاك المرتفع قبل نهاية العام. يرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.