УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ А. В. Корнилова
21 октября 2026 г.

Протокол испытаний № 47/2026

Настоящий протокол составлен по результатам испытаний, проведённых с 15 по 20 октября 2026 года.

Заказчик	ООО «Тайга-Профиль»
Наименование продукции	Профиль ПВХ оконный, серия ТП-70
Дата поступления образцов	14 октября 2026 г.
Количество образцов	2
Нормативный документ	ТУ 22.23.14-001-2026

1. Цель испытаний

Испытания проведены с целью подтверждения соответствия профиля требованиям технических условий.

2. Условия проведения испытаний

а) температура воздуха — 21 °C;

б) относительная влажность — 48 %;

в) атмосферное давление — 99,6 кПа.

3. Результаты испытаний

Таблица 1 — Результаты испытаний

№ п/п	Показатель	Требование ТУ	Результат		Оценка
			Образец 1	Образец 2	
1	Отклонение размеров поперечного сечения, мм	±0,5	0,2	0,3	соответствует
2	Ударная прочность при −10 °C	не менее 9 из 10 образцов без разрушения	10 из 10	9 из 10	соответствует
3	Изменение линейных размеров после нагрева, %	не более 2,0	1,4	1,6	соответствует
4	Прочность сварного углового соединения, Н	не менее 3500	4120	3980	соответствует
5	Теплостойкость по Вика, °C	не менее 75	79	78	соответствует
6	Белизна лицевой поверхности, %	не менее 85	83	86	не соответствует (образец 1)

4. Заключение

Образцы профиля соответствуют требованиям технических условий по пяти из шести показателей. По показателю белизны лицевой поверхности образец 1 требованиям не соответствует.

5. Испытательное оборудование

Наименование	Заводской номер	Поверка действительна до
Машина испытательная универсальная	1187	12.03.2027
Копер маятниковый	0452	28.05.2027
Термошкаф с принудительной вентиляцией	2210	04.09.2027
Блескомер-белизномер	0931	17.01.2027

6. Примечания

1) Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

2) Протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения лаборатории.

Испытания провёл: инженер _____ Д. С. Морозов

Протокол проверил: ведущий инженер _____ Е. Н. Лаврова