



بنسليمان بتاريخ : 2026/07/09.

مرجعنا : 2026/725.

محضر معاينة بناء على طلب .

بناء على طلب : ALPHA MEGA PLAST في ش م ق .

في مواجهة : ZAYN ELEC sarl في ش م ق .

العنوان : المحليين الكائنين بدوار أولاد مومن ، جماعة موالين الواد ، إقليم بنسليمان .

والرامي إلى الانتقال إلى المحليين الكائنين بدوار أولاد مومن ، جماعة موالين الواد ، إقليم بنسليمان قصد معاينة ومطابقة التجهيزات والمواد الموجودة بهما مع التجهيزات والمواد الواردة بعرض الأثمان الصادر عن شركة ZAYN ELEC S.A.R.L تحت عدد 2025/112 بتاريخ 2025/10/22 ، مع إثبات ما إذا كانت هذه التجهيزات والمواد موجودة أو غير موجودة ، وبيان طبيعتها وكمياتها الظاهرة مع تحرير محضر بذلك مدعم بصور فوتوغرافية للرجوع اليهما عند الحاجة .

وبناء على المادة 43 من قانون 21 . 46 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين :

نصرح نحن المفوض القضائي رضى بلخو اننا انتقلنا بتاريخ يومه الخميس 09 يوليوز 2026 الى المحليين الكائنين بدوار أولاد مومن ، جماعة موالين الواد ، إقليم بنسليمان .

حيث قمنا بمطابقة التجهيزات الموجودة بالعنوان في حينه مع التجهيزات الواردة بعرض الأثمان الصادر عن شركة ZAYN ELEC S.A.R.L تحت عدد 2025/112 بتاريخ 2025/10/22 ، فتبين لنا ، بعد تفقد الورشة والأماكن المخصصة للتجهيزات الكهربائية ، عدم العثور على عدد من التجهيزات والمواد المدرجة بعرض الأثمان المذكور . وقد عاينا على الخصوص ما يلي :

- عدم وجود خزانة العد الكهربائي الكاملة (Coffret de comptage complet) الواردة بعرض الأثمان حيث وجدنا فقط عددا من اللوحات الكهربائية وصناديق التوزيع المتفرقة بعضها في وضعية مفتوحة .
- عدم معاينة وجود 190 مترا من الكابل المدرع من نوع $Alu 3 \times 240 + 95 mm^2$ كما هو مبين بعرض الأثمان ، ولم يظهر لنا أي امتداد ظاهر أو مخزون لهذه الكمية .
- عدم العثور على 200 متر من القناة المزدوجة (Double paroi Ø160) بالمقدار الوارد بعرض الأثمان .

- عدم العثور على مستلزمات التركيب المدرجة ضمن بند Divers ، والمتمثلة في :

- قضبان التثبيت .
- قضبان Rail DIN .
- القنوات البلاستيكية (Goulottes) .
- الكابل المرن قطر 50 مم .
- رؤوس التوصيل (Cosse à sertir Ø50) .
- الكابلات المرنة 5×1 و 5×2 .

كما عاينا عدم وجود أشغال فتح وإغلاق الخندق بطول 190 مترا المشار إليها في الوثيقة ، ولم نعاين ما يثبت إنجازها . كما لم نعث على Cosses bimétal Ø240 و Cosses bimétal Ø95 بالأعداد المبينة في عرض الأثمان . وقد اخذنا صورا فوتوغرافية مثبتة للحال .

وبمضمونه حرر هذا المحضر قصد الرجوع اليه عند الحاجة .

توقيع المفوض القضائي
مفوض قضائي
بائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حي أضراب زنقة 01 الرقم 27 الطابق الأول، بنسليمان. - 0699.003.084