

APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 031/2021

¿QUÉ PASÓ?



AUMENTO REPENTINO DE TEMPERATURA EN DUCHA

Habitabilidad

Al término de la jornada laboral, mientras utilizaba la ducha de su habitación en campamento, trabajador sufre quemadura superficial en el costado derecho del pecho durante la regulación de la temperatura del agua. Posteriormente, el evento fue informado de manera diferida a la supervisión.



STP / MT



Área No Operacional



27.12.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No existía un mecanismo que asegurara que los usuarios conocieran la operación y regulación de las duchas del campamento antes de su utilización.

PLANIFICACIÓN

La gestión del campamento no contempló controles preventivos orientados a verificar las condiciones de regulación de temperatura y presión del agua en las duchas utilizadas por el personal.

CONTROL OPERACIONAL

La condición de la ducha que dificultaba regular la temperatura y presión del agua no fue detectada ni corregida antes de su utilización, y el evento no fue comunicado oportunamente a la supervisión.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de
aplicabilidad



Inspección periódica de duchas

Incorporar verificaciones programadas de funcionamiento, comprobando estabilidad de temperatura, presión y correcto funcionamiento de las válvulas mezcladoras.

Verificar la accesibilidad y visibilidad de los mandos de regulación

Verificar que los mandos de regulación de temperatura y caudal puedan ser identificados y accionados de forma segura por el usuario, evitando maniobras a ciegas durante el uso.

Inducción sobre instalaciones del campamento

Incluir en la organización una breve orientación respecto al funcionamiento de duchas y otros servicios del campamento.

Programa de reporte inmediato de incidentes

Reforzar el procedimiento de comunicación inmediata frente a incidentes o lesiones, independiente de su aparente gravedad.

Verificación posterior a reportes de anomalías

Toda desviación asociada a temperatura, presión o funcionamiento de duchas debe generar una inspección técnica antes de volver a habilitar la instalación para su uso.