



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 006/2020

¿QUÉ PASÓ?



FUEGO INCIPIENTE EN BASURERO

Orden y aseo

Al momento de finalizar reunión en instalaciones de GP Muelle, personal asistente, se percata de fuego incipiente en basurero plástico, el cual es controlado con extintor PQS, evitando propagación.



Daño Material



Oficinas GP Muelle



17.10.2020



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se establecieron controles específicos para la gestión de residuos con potencial de contener fuentes de ignición en oficinas e instalaciones temporales, limitando la prevención de amagos de incendio.

PLANIFICACIÓN

La planificación de orden y aseo no contempló medidas preventivas para controlar la disposición de residuos con potencial de generar un foco de incendio, ni la definición de recipientes adecuados según el tipo de residuo.

CONTROL OPERACIONAL

Se permitió la disposición de elementos con potencial de ignición en un basurero destinado a residuos comunes, incumpliendo las prácticas seguras para la gestión de residuos.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?



Análisis de aplicabilidad



Gestión de residuos con potencial de ignición

Incorporar en los procedimientos de orden y aseo criterios para la segregación y disposición de elementos con potencial de generar una fuente de ignición, evitando su depósito en recipientes destinados a residuos comunes.

Recipientes para residuos especiales

Disponer recipientes específicos e identificados para la disposición de colillas de cigarro y otros residuos con potencial de iniciar un incendio, en aquellos sectores donde exista este riesgo.

Inspección de instalaciones temporales

Incorporar en las inspecciones de instalaciones temporales la verificación del estado de basureros, recipientes para residuos especiales y disponibilidad de medios de control de incendios.

Difusión de prácticas seguras

Reforzar en charlas operacionales la correcta disposición de residuos con potencial de ignición y las consecuencias de incorporarlos a residuos combustibles.

Respuesta ante amagos de incendio

Verificar que el personal conozca el procedimiento de respuesta ante amagos de incendio, incluyendo el uso de extintores y el sistema de notificación establecido para la faena.