



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 009/2020

¿QUÉ PASÓ?



DAÑO A MALLA DE TIERRA SOTERRADA

Excavaciones

Durante trabajos de excavación mecánica para la preparación de Losa D en Planta Molibdeno, retroexcavadora dañó un conductor desnudo 4/0 perteneciente a la malla de tierra, el cual no había sido identificado previamente por georadar.



Daño Material



Planta Molibdeno



28.11.2020



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se estableció una metodología complementaria para identificar servicios eléctricos soterrados cuando los métodos de detección disponibles presentaran limitaciones o incertidumbre.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la excavación se sustentó en la información obtenida mediante georadar, sin considerar métodos adicionales de verificación para descartar la existencia de interferencias eléctricas soterradas.

CONTROL OPERACIONAL

La excavación mecánica se inició sin confirmar físicamente la ausencia de interferencias soterradas en el área de intervención cuando existían incertidumbres respecto de la información disponible.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Planificación de excavaciones

Incorporar en la planificación de excavaciones un proceso de validación de interferencias soterradas, definiendo controles cuando la información disponible presente incertidumbres o limitaciones.

Verificación complementaria de servicios

Cuando los métodos de detección no entreguen certeza sobre la ubicación de servicios soterrados, incorporar verificaciones complementarias mediante calicatas manuales, planos As Built u otros métodos de identificación.

Excavación controlada

Definir zonas donde la excavación mecánica deba ser reemplazada por excavación manual hasta confirmar la ausencia o ubicación de interferencias soterradas.

Gestión de información

Mantener actualizados los registros de servicios soterrados y asegurar que la información disponible sea conocida por quienes planifican y ejecutan la excavación.

Competencias

Capacitar a supervisores, operadores y personal de terreno en la interpretación de información de interferencias soterradas y en los criterios para definir métodos seguros de excavación.