1. (35 points) An open-loop transfer function is given by,

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 2.0s^2 + 3.31313s + 7.31313}$$

Which of the following PI controllers stabilizes the system in a unit-feedback closed-loop configuration?

    A. $F(s) = -8.12122 + \frac{3.12625}{s}$

    B. $F(s) = 2.37878 + \frac{1.62625}{s}$

    C. $F(s) = -8.74748 + \frac{1.62625}{s}$

    D. $F(s) = -3.12625 + \frac{0.81313}{s}$

    E. $F(s) = 1.75252 + \frac{3.12625}{s}$

2. (35 points) Which one of the following unit impulse responses corresponds to a system that does not overshoot when subjected to a unit step input?

A.

B.

3. (30 points) A design point on the root-locus plot for a P-type controller is shown below.


A zero is added so that the root-locus passes through this design point. Which of the following represents the correct angle condition for this design?

$$\sum \theta = 116.7° + 100.0° + 143.2° = 360.0°$$

A.

$$\sum \theta = 116.7°+100.0°+36.8° = 253.5°$$

B.

$$\sum \theta = 116.7°+80.0°+36.8° = 233.5°$$

C.

$$\sum\theta = 116.7° + 100.0° - 36.8° = 180.0°$$

D.

$$\sum\theta = 63.3° + 100.0° + 36.8° = 200.1°$$

E.

Q	A
1	D
2	A
3	D