1. (35 points) An open-loop transfer function is given by,

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 2.0s^2 + 3.29797s + 7.29797}$$

Which of the following PI controllers stabilizes the system in a unit-feedback closed-loop configuration?

A. $F(s) = -3.09595 + \frac{0.79797}{s}$

B. $F(s) = -8.80809 + \frac{1.59595}{s}$

C. $F(s) = 2.28787 + \frac{1.59595}{s}$

D. $F(s) = 1.69191 + \frac{3.09595}{s}$

E. $F(s) = -8.21213 + \frac{3.09595}{s}$

2. (35 points) Which one of the following unit impulse responses corresponds to a system that does not overshoot when subjected to a unit step input?

A.



B.



3. (30 points) A design point on the root-locus plot for a P-type controller is shown below.



A zero is added so that the root-locus passes through this design point. Which of the following represents the correct angle condition for this design?

$$\sum \theta = 116.6^\circ + 99.9^\circ + 143.5^\circ = 360.0^\circ$$

A.



$$\sum \theta = 116.6^\circ + 99.9^\circ + 36.5^\circ = 253.0^\circ$$

B.



$$\sum \theta = 63.4^\circ + 99.9^\circ + 36.5^\circ = 199.7^\circ$$

C.



$$\sum \theta = 116.6^\circ + 80.1^\circ + 36.5^\circ = 233.2^\circ$$

D.



$$\sum \theta = 116.6^\circ + 99.9^\circ - 36.5^\circ = 180.0^\circ$$

E.



Q	A
1	A
2	B
3	E